

# #28565#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
Номер абонента 3356  
Порядковый номер 9113  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111728  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,595	0	24,739	0	0	24,269	0	0	24	0	64,5	48,8	0,4	0,31	-
22.07.2023	1,3	0	22,038	0	0	21,624	0	0	24	0	64,2	49,8	0,4	0,31	-
23.07.2023	1,299	0	21,791	0	0	21,379	0	0	24	0	64,4	49,9	0,4	0,31	-
24.07.2023	1,578	0	24,624	0	0	24,157	0	0	24	0	64,5	48,9	0,4	0,31	-
25.07.2023	1,584	0	28,584	0	0	28,065	0	0	24	0	62,9	49,4	0,4	0,31	-
26.07.2023	1,6	0	24,225	0	0	23,763	0	0	24	0	64,7	48,6	0,4	0,31	-
27.07.2023	1,604	0	24,264	0	0	23,801	0	0	24	0	64,8	48,7	0,4	0,31	-
28.07.2023	1,59	0	24,868	0	0	24,396	0	0	24	0	64,4	48,9	0,4	0,31	-
29.07.2023	1,283	0	21,636	0	0	21,228	0	0	24	0	64,2	49,8	0,4	0,31	-
30.07.2023	1,259	0	21,427	0	0	21,024	0	0	24	0	64,2	49,9	0,4	0,31	-
31.07.2023	1,485	0	23,118	0	0	22,675	0	0	24	0	64,8	49,2	0,4	0,32	-
01.08.2023	1,291	0	21,549	0	0	21,142	0	0	24	0	64,4	49,8	0,4	0,32	-
02.08.2023	1,282	0	21,401	0	0	20,996	0	0	24	0	64,4	49,8	0,4	0,32	-
03.08.2023	1,286	0	21,586	0	0	21,177	0	0	24	0	64,4	49,9	0,4	0,32	-
04.08.2023	1,277	0	21,917	0	0	21,505	0	0	24	0	64,1	49,9	0,37	0,29	-
05.08.2023	1,271	0	21,468	0	0	21,062	0	0	24	0	64,3	49,9	0,4	0,32	-
06.08.2023	1,265	0	21,436	0	0	21,031	0	0	24	0	64,3	49,9	0,4	0,32	-
07.08.2023	0,68	0	11,347	0	0	11,133	0	0	24	0	64,4	49,8	0,21	0,17	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,6	0,07	0,07	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,9	0,14	0,14	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,1	0,16	0,16	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,6	0,16	0,16	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,4	0,17	0,17	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,3	0,17	0,17	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,17	0,18	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,2	0,18	0,18	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,19	0,19	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,2	0,19	0,19	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,2	0,19	0,2	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,19	0,2	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,2	0,2	-
Итого:	24,529	0	402,018	0	0	394,427	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,859														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	5771,459	68046,124	0	4,008	66465,76	0	3,965	21500	41
20.08.2023	5795,989	68448,141	0	4,008	66860,188	0	3,965	22244	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2023 11:29:06