

#91539#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ  
Нарвская 117, г.Калининград  
3356

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20111728	20.08.2024	20.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	7833,001	7780,456	52.545	12.55

Подпись исполнителя



#91538#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 3356  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20111728  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	1,619	0	24,097	0	0	23,633	0	0	24	0	65	48,6	0,38	0,33
22.07.2024	-	1,918	0	25,753	0	0	25,246	0	0	24	0	65,7	47,6	0,38	0,33
23.07.2024	-	1,818	0	25,108	0	0	24,617	0	0	24	0	65,5	47,9	0,38	0,33
24.07.2024	-	1,765	0	24,494	0	0	24,014	0	0	24	0	65,5	48	0,38	0,33
25.07.2024	-	1,782	0	25,03	0	0	24,542	0	0	24	0	65,4	48,1	0,38	0,33
26.07.2024	-	1,843	0	24,945	0	0	24,453	0	0	24	0	65,9	47,9	0,38	0,33
27.07.2024	-	1,289	0	21,016	0	0	20,614	0	0	24	0	64,8	49,8	0,38	0,33
28.07.2024	-	1,292	0	20,906	0	0	20,505	0	0	24	0	64,9	49,8	0,38	0,33
29.07.2024	-	1,762	0	24,721	0	0	24,237	0	0	24	0	65,6	48,2	0,38	0,33
30.07.2024	-	1,813	0	25,166	0	0,001	24,672	0	0,001	24	0	65,6	48,1	0,38	0,33
31.07.2024	-	1,818	0	25,573	0	0	25,072	0	0	24	0	65,6	48,3	0,38	0,33
01.08.2024	-	1,831	0	25,419	0	0	24,919	0	0	24	0	65,7	48,2	0,39	0,33
02.08.2024	-	1,877	0	25,835	0	0	25,324	0	0	24	0	65,9	48,2	0,39	0,33
03.08.2024	-	1,577	0	23,907	0	0	23,442	0	0	24	0	65,4	49,3	0,39	0,33
04.08.2024	-	1,565	0	23,481	0	0	23,023	0	0	24	0	65,5	49,2	0,39	0,33
05.08.2024	-	1,928	0	26,305	0	0	25,785	0	0	24	0	66	48,1	0,38	0,33
06.08.2024	-	1,801	0	25,145	0	0	24,648	0	0	24	0	65,9	48,4	0,38	0,32
07.08.2024	-	1,881	0	25,935	0	0	25,423	0	0	24	0	65,9	48,2	0,38	0,33
08.08.2024	-	1,928	0	26,646	0	0	26,122	0	0	24	0	65,8	48,1	0,38	0,34
09.08.2024	-	1,843	0	25,561	0	0	25,058	0	0	24	0	65,8	48,3	0,38	0,34
10.08.2024	-	1,304	0	21,286	0	0	20,879	0	0	24	0	64,8	49,9	0,38	0,34
11.08.2024	-	1,294	0	21,801	0	0	21,388	0	0	24	0	64,4	49,9	0,37	0,34
12.08.2024	-	1,75	0	25,005	0	0	24,515	0	0	24	0	65,6	48,5	0,38	0,33
13.08.2024	-	1,87	0	25,81	0	0	25,302	0	0	24	0	65,8	48,2	0,38	0,33
14.08.2024	-	1,782	0	24,296	0	0	23,819	0	0	24	0	65,8	47,9	0,38	0,33
15.08.2024	-	1,775	0	23,631	0	0	23,167	0	0	24	0	65,7	47,4	0,38	0,34
16.08.2024	-	1,748	0	23,903	0	0	23,436	0	0	24	0	65,4	47,6	0,38	0,34
17.08.2024	-	1,299	0	20,831	0	0	20,435	0	0	24	0	64,6	49,4	0,38	0,34
18.08.2024	-	1,289	0	20,243	0	0	19,852	0	0	24	0	65	49,5	0,38	0,34
19.08.2024	-	1,749	0	24,212	0	0	23,743	0	0	24	0	65,3	47,7	0,38	0,34
20.08.2024	-	1,734	0	23,831	0	0	23,365	0	0	24	0	65,5	47,7	0,38	0,34
Итого:	-	52,544	0	749,892	0	0,001	735,25	0	0,001	744	0	65,46	48,45	0,38	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	7780,456	90014,864	0	5,061	87920,968	0	5,007	30284	41
20.08.2024	7833,001	90764,757	0	5,062	88656,22	0	5,008	31028	41

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_