

#91566#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/24г.-20/08/24г.

Абонент: Нарская 117, г. Калининград
Адрес: Детский Сад № 55

Договор №: 3210
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111728, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х332А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.24 23	64.98	48.63	16.36	0.38	0.33	0.60	24.097	0.000	0.000	23.633	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.619	0.000	24	0	
22.07.24 23	65.69	47.56	18.13	0.38	0.33	0.60	25.753	0.000	0.000	25.246	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.918	0.000	24	0	
23.07.24 23	65.50	47.88	17.62	0.38	0.33	0.60	25.108	0.000	0.000	24.617	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.818	0.000	24	0	
24.07.24 23	65.53	47.98	17.55	0.38	0.33	0.60	24.494	0.000	0.000	24.014	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.765	0.000	24	0	
25.07.24 23	65.43	48.10	17.33	0.38	0.33	0.60	25.030	0.000	0.000	24.542	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.782	0.000	24	0	
26.07.24 23	65.86	47.87	17.99	0.38	0.33	0.60	24.945	0.000	0.000	24.453	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.843	0.000	24	0	
27.07.24 23	64.75	49.82	14.93	0.38	0.33	0.60	21.016	0.000	0.000	20.614	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.289	0.000	24	0	
28.07.24 23	64.86	49.82	15.04	0.38	0.33	0.60	20.906	0.000	0.000	20.505	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.292	0.000	24	0	
29.07.24 23	65.55	48.20	17.35	0.38	0.33	0.60	24.721	0.000	0.000	24.237	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.762	0.000	24	0	
30.07.24 23	65.64	48.10	17.54	0.38	0.33	0.60	25.166	0.000	0.001	24.672	0.000	0.001	0.001	5.00	0.20	1.813	0.000	24	0	
31.07.24 23	65.61	48.30	17.30	0.38	0.33	0.60	25.573	0.000	0.000	25.072	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.818	0.000	24	0	
01.08.24 23	65.74	48.20	17.54	0.39	0.33	0.60	25.419	0.000	0.000	24.919	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.831	0.000	24	0	
02.08.24 23	65.91	48.22	17.69	0.39	0.33	0.60	25.835	0.000	0.000	25.324	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.877	0.000	24	0	
03.08.24 23	65.35	49.30	16.06	0.39	0.33	0.60	23.907	0.000	0.000	23.442	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.577	0.000	24	0	
04.08.24 23	65.46	49.24	16.22	0.39	0.33	0.60	23.481	0.000	0.000	23.023	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.565	0.000	24	0	
05.08.24 23	65.96	48.11	17.84	0.38	0.33	0.60	26.305	0.000	0.000	25.785	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.928	0.000	24	0	
06.08.24 23	65.85	48.42	17.43	0.38	0.32	0.60	25.145	0.000	0.000	24.648	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.801	0.000	24	0	
07.08.24 23	65.86	48.19	17.66	0.38	0.33	0.60	25.935	0.000	0.000	25.423	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.881	0.000	24	0	
08.08.24 23	65.75	48.13	17.62	0.38	0.34	0.60	26.646	0.000	0.000	26.122	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.928	0.000	24	0	
09.08.24 23	65.83	48.27	17.56	0.38	0.34	0.60	25.561	0.000	0.000	25.058	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.843	0.000	24	0	
10.08.24 23	64.83	49.92	14.91	0.38	0.34	0.60	21.286	0.000	0.000	20.879	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.304	0.000	24	0	
11.08.24 23	64.38	49.94	14.44	0.37	0.34	0.60	21.801	0.000	0.000	21.388	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.294	0.000	24	0	
12.08.24 23	65.58	48.54	17.04	0.38	0.33	0.60	25.005	0.000	0.000	24.515	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.750	0.000	24	0	
13.08.24 23	65.81	48.17	17.64	0.38	0.33	0.60	25.810	0.000	0.000	25.302	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.870	0.000	24	0	
14.08.24 23	65.76	47.91	17.86	0.38	0.33	0.60	24.296	0.000	0.000	23.819	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.782	0.000	24	0	
15.08.24 23	65.65	47.36	18.29	0.38	0.34	0.60	23.631	0.000	0.000	23.167	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.775	0.000	24	0	
16.08.24 23	65.44	47.64	17.81	0.38	0.34	0.60	23.903	0.000	0.000	23.436	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.748	0.000	24	0	
17.08.24 23	64.61	49.44	15.17	0.38	0.34	0.60	20.831	0.000	0.000	20.435	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.299	0.000	24	0	
18.08.24 23	65.02	49.52	15.49	0.38	0.34	0.60	20.243	0.000	0.000	19.852	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.289	0.000	24	0	
19.08.24 23	65.29	47.70	17.59	0.38	0.34	0.60	24.212	0.000	0.000	23.743	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.749	0.000	24	0	
20.08.24 23	65.46	47.74	17.72	0.38	0.34	0.60	23.831	0.000	0.000	23.365	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.734	0.000	24	0	
Итого/Средн	65.48	48.42	17.06	0.38	0.33	0.60	749.894	0.000	0.001	735.252	0.000	0.001	0.001	5.00	0.20	52.544	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.07.24 23	90014.864	0.000	5.061	87920.968	0.000	5.007	5.007	7780.456	0.896	30284	41
20.08.24 23	90764.757	0.000	5.062	88656.220	0.000	5.008	5.008	7833.001	0.896	31028	41
Итого	749.894	0.000	0.001	735.252	0.000	0.001	0.001	52.544	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

