

#5306#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
 Номер абонента 3356  
 Порядковый номер 9113  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20111728  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	1,685	0	27,022	0	0	26,505	0	0	24	0	64,8	49,6	0,37	0,31	-
22.08.2021	1,637	0	26,523	0	0	26,017	0	0	24	0	64,6	49,6	0,37	0,31	-
23.08.2021	2,061	0	29,976	0	0	29,401	0	0	24	0	64,9	48,2	0,37	0,31	-
24.08.2021	2,128	0	30,214	0	0	29,633	0	0	24	0	64,9	47,8	0,37	0,31	-
25.08.2021	1,977	0	28,325	0	0	27,779	0	0	24	0	64,9	47,9	0,37	0,31	-
26.08.2021	2,109	0	30,144	0	0	29,564	0	0	24	0	64,9	47,9	0,37	0,31	-
27.08.2021	2,084	0	30,304	0	0	29,715	0	0	24	0	65,3	48,6	0,37	0,31	-
28.08.2021	1,855	0	32,388	0	0	31,759	0	0	22	2	65,2	51,3	0,37	0,31	-
29.08.2021	1,725	0	30,177	0	0	29,603	0	0	24	0	64,6	50,7	0,37	0,31	-
30.08.2021	2,357	0	35,24	0	0	34,548	0	0	24	0	65,6	49,3	0,37	0,31	-
31.08.2021	2,269	0	35,097	0	0	34,412	0	0	24	0	65,5	49,7	0,37	0,31	-
01.09.2021	2,354	0	36,176	0	0	35,467	0	0	24	0	65,6	49,8	0,37	0,31	-
02.09.2021	2,386	0	35,49	0	0	34,795	0	0	24	0	65,6	49,2	0,37	0,31	-
03.09.2021	2,484	0	37,482	0	0	36,743	0	0	24	0	65,8	49,6	0,37	0,31	-
04.09.2021	1,812	0	31,398	0	0	30,786	0	0	24	0	65,5	51,4	0,37	0,31	-
05.09.2021	1,888	0	33,055	0	0	32,415	0	0	24	0	65,2	51,3	0,37	0,31	-
06.09.2021	2,595	0	40,626	0	0	39,822	0	0	24	0	65,9	50,3	0,37	0,31	-
07.09.2021	2,556	0	38,04	0	0	37,284	0	0	24	0	66,1	49,8	0,37	0,31	-
08.09.2021	2,518	0	38,505	0	0	37,75	0	0	24	0	65,6	49,7	0,37	0,31	-
09.09.2021	2,491	0	37,248	0	0	36,518	0	0	24	0	65,6	49,3	0,37	0,31	-
10.09.2021	2,399	0	38,986	0	0	38,228	0	0	24	0	65,2	50,2	0,37	0,31	-
11.09.2021	1,776	0	30,714	0	0	30,115	0	0	24	0	65,3	51,2	0,37	0,31	-
12.09.2021	1,703	0	30,145	0	0	29,562	0	0	24	0	65,1	51,3	0,37	0,31	-
13.09.2021	2,448	0	37,189	0	0	36,46	0	0	24	0	65,6	49,5	0,37	0,31	-
14.09.2021	2,375	0	34,79	0	0	34,108	0	0	24	0	65,6	49	0,37	0,31	-
15.09.2021	2,359	0	36,028	0	0	35,324	0	0	24	0	65,5	49,6	0,37	0,31	-
16.09.2021	2,868	0	40,252	0	1,298	39,464	0	1,285	24	0	65,6	49,7	0,37	0,31	-
17.09.2021	2,488	0,223	40,056	0	0	39,28	0	0	24	0	65,2	50,1	0,37	0,32	-
18.09.2021	2,15	0	37,859	0	0	37,111	0	0	24	0	66	52,2	0,37	0,32	-
19.09.2021	2,268	0	45,064	0	0	44,213	0	0	24	0	64,3	52	0,37	0,32	-
20.09.2021	4,244	0	63,24	0	0	61,973	0	0	24	0	66,4	50,1	0,37	0,28	-
Итого:	70,049	0	1097,753	0	1,298	1076,354	0	1,285	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,731														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	1138,923	13450,256	0	1,82	13133,432	0	1,802	4753	12
20.09.2021	1208,971	14548,009	0	3,118	14209,786	0	3,087	5495	14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.09.2021 8:09:41