

#97243#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: Нарвская 117, г. Калининград
Адрес: Детский Сад № 55
Договор N: 3210
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 20111728, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х332А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pж МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.09.24 23	67.42	50.24	17.18	0.38	0.31	0.60	11.063	0.000	0.000	10.836	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.780	0.000	9	0	
26.09.24 23	69.12	51.58	17.54	0.38	0.31	0.60	37.855	0.000	0.000	37.039	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.723	0.000	24	0	
27.09.24 23	68.78	50.73	18.05	0.38	0.31	0.60	37.108	0.000	0.000	36.314	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.748	0.000	24	0	
28.09.24 23	67.83	52.46	15.38	0.38	0.30	0.60	32.765	0.000	0.000	32.084	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.068	0.000	24	0	
29.09.24 23	68.22	52.65	15.57	0.38	0.30	0.60	33.112	0.000	0.000	32.413	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.116	0.000	24	0	
30.09.24 23	68.25	51.09	17.15	0.38	0.30	0.60	40.330	0.000	0.000	39.482	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.839	0.000	24	0	
01.10.24 23	68.75	51.37	17.38	0.38	0.30	0.60	41.149	0.000	0.000	40.271	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.934	0.000	24	0	
02.10.24 23	68.52	50.90	17.62	0.38	0.30	0.60	40.612	0.000	0.000	39.751	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.935	0.000	24	0	
03.10.24 23	68.37	50.99	17.37	0.38	0.30	0.60	41.030	0.000	0.000	40.162	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.925	0.000	24	0	
04.10.24 23	68.58	52.26	16.33	0.37	0.31	0.60	55.994	0.000	0.002	54.801	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	3.751	0.000	24	0	
05.10.24 23	68.24	53.77	14.47	0.37	0.31	0.60	54.162	0.000	0.000	53.021	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.217	0.000	24	0	
06.10.24 23	68.03	53.74	14.29	0.37	0.30	0.60	53.770	0.000	0.000	52.644	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.153	0.000	24	0	
07.10.24 23	68.11	53.08	15.02	0.39	0.31	0.60	54.529	0.000	0.000	53.382	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.362	0.000	24	0	
08.10.24 23	67.96	53.47	14.49	0.42	0.30	0.60	58.769	0.000	0.010	57.541	0.000	0.010	0.010	5.00	0.20	3.501	0.002	24	0	
09.10.24 23	68.55	50.92	17.63	0.44	0.32	0.60	64.037	0.000	0.000	62.679	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.633	0.000	24	0	
10.10.24 23	68.67	51.72	16.95	0.44	0.32	0.60	64.010	0.000	0.002	62.644	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	4.454	0.000	24	0	
11.10.24 23	68.79	49.25	19.54	0.43	0.32	0.60	73.209	0.000	0.002	71.646	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	5.869	0.000	24	0	
12.10.24 23	68.74	48.77	19.98	0.42	0.32	0.60	74.740	0.000	0.000	73.146	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.125	0.000	24	0	
13.10.24 23	68.48	48.89	19.59	0.42	0.32	0.60	81.823	0.000	0.000	80.092	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.578	0.000	24	0	
14.10.24 23	68.68	48.54	20.14	0.42	0.32	0.60	73.490	0.000	0.000	71.926	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.071	0.000	24	0	
15.10.24 23	68.85	48.46	20.39	0.42	0.32	0.60	78.344	0.000	0.000	76.671	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.553	0.000	24	0	
16.10.24 23	69.34	49.33	20.00	0.42	0.32	0.60	95.613	0.000	0.050	93.548	0.000	0.049	0.049	5.00	0.20	7.853	0.009	24	0	
17.10.24 23	69.16	49.36	19.80	0.42	0.33	0.60	94.890	0.000	0.000	92.848	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	7.707	0.000	24	0	
18.10.24 23	68.93	49.41	19.52	0.42	0.32	0.60	93.841	0.000	0.000	91.834	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	7.513	0.000	24	0	
19.10.24 23	68.93	49.28	19.65	0.42	0.32	0.60	83.506	0.000	0.000	81.717	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.732	0.000	24	0	
20.10.24 23	69.04	49.45	19.58	0.42	0.32	0.60	81.938	0.000	0.000	80.177	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	6.581	0.000	24	0	
Итого/Средн	68.66	50.49	18.17	0.40	0.31	0.60	1551.687	0.000	0.066	1518.670	0.000	0.065	0.065	5.00	0.20	115.722	0.012	609	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
25.09.24 14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
20.10.24 23	1551.688	0.000	0.066	1518.670	0.000	0.065	0.065	115.722	0.012	609	0
Итого	1551.688	0.000	0.066	1518.670	0.000	0.065	0.065	115.722	0.012	609	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Для Представитель снабжающей организации _____



Handwritten signature

Handwritten signature