

#5296#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
Номер абонента 3356
Порядковый номер 9113
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	6,107	0	82	0	0	80,294	0	0	24	0	67,9	49,7	0,36	0,22	-
22.09.2021	7,115	0	95,289	0	0,049	93,302	0	0,048	24	0	67,9	49,7	0,37	0,24	-
23.09.2021	6,645	0,009	86,787	0	0	85,002	0	0	24	0	67,3	48,7	0,37	0,31	-
24.09.2021	6,317	0	83,033	0	0	81,332	0	0	24	0	67,3	48,7	0,37	0,31	-
25.09.2021	5,615	0	77,67	0	0	76,077	0	0	24	0	67,2	49,6	0,37	0,31	-
26.09.2021	5,466	0	74,821	0	0	73,276	0	0	24	0	67,6	49,8	0,37	0,31	-
27.09.2021	6,489	0	87,136	0	0	85,349	0	0	24	0	67,2	49,1	0,39	0,31	-
28.09.2021	6,703	0	86,759	0	0	84,951	0	0	24	0	67,9	49	0,4	0,31	-
29.09.2021	6,684	0	86,933	0	0	85,124	0	0	24	0	67,9	49,1	0,42	0,32	-
30.09.2021	6,474	0	84,259	0	0	82,51	0	0	24	0	67,7	49	0,43	0,31	-
01.10.2021	7	0	121,775	0	0	119,509	0	0	24	0	63,6	49,6	0,42	0,3	-
02.10.2021	6,377	0	95,376	0	0	93,455	0	0	24	0	66,6	50,3	0,43	0,33	-
03.10.2021	5,635	0	79,389	0	0	77,758	0	0	24	0	67,4	50,1	0,43	0,33	-
04.10.2021	5,882	0	78,22	0	0	76,613	0	0	24	0	67,4	49,1	0,44	0,32	-
05.10.2021	6,101	0	82,893	0	0	81,19	0	0	24	0	67,3	49,4	0,43	0,33	-
06.10.2021	6,226	0	82,647	0	0	80,946	0	0	24	0	67,5	49,2	0,43	0,33	-
07.10.2021	6,608	0	85,409	0	0	83,636	0	0	24	0	67,7	48,8	0,43	0,33	-
08.10.2021	7,99	0	107,783	0	0	105,539	0	0	24	0	67,8	49,8	0,43	0,33	-
09.10.2021	7,445	0	101,744	0	0	99,56	0	0	24	0	69	51,2	0,43	0,33	-
10.10.2021	7,637	0	110,291	0	0	107,912	0	0	24	0	69,2	52,3	0,43	0,33	-
11.10.2021	7,824	0	106,109	0	0	103,876	0	0	24	0	68,2	50,3	0,43	0,33	-
12.10.2021	7,348	0	91,901	0	0,056	89,986	0	0,055	24	0	67,9	48,4	0,43	0,33	-
13.10.2021	8,139	0,01	113,615	0	0,103	111,324	0	0,102	24	0	66,7	49,3	0,42	0,33	-
14.10.2021	8,723	0,018	114,326	0	0	111,903	0	0	24	0	68,5	49,9	0,43	0,33	-
15.10.2021	6,999	0	89,838	0	0	87,979	0	0	24	0	67,6	48,7	0,43	0,33	-
16.10.2021	7,033	0	90,851	0	0	88,957	0	0	24	0	67,9	49,1	0,43	0,33	-
17.10.2021	7,01	0	88,406	0	0	86,559	0	0	24	0	67,9	48,6	0,43	0,33	-
18.10.2021	8,309	0	104,067	0	0	101,908	0	0	24	0	67,7	48,3	0,43	0,33	-
19.10.2021	8,765	0	115,925	0	0	113,493	0	0	24	0	68,1	49,7	0,43	0,33	-
20.10.2021	6,554	0	82,916	0	0	81,182	0	0	24	0	68	48,7	0,43	0,33	-
Итого:	207,22	0	2788,168	0	0,208	2730,502	0	0,205	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,494														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	1208,971	14548,009	0	3,118	14209,786	0	3,087	5495	14
20.10.2021	1416,19	17336,176	0	3,326	16940,287	0	3,293	6215	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 8:04:19