

#98466#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2024 по 24.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20111728	24.10.2024	20.10.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	138,466	115,722	22,744	5,432

Подпись исполнителя _____



*от 25.10.24 расчет
не по вх*



#99959#

Отчёт за период с 20.10.2024 по 24.10.2024.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 14.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2024	-	5,828	0	72,794	0	0,006	71,253	0	0,006	24	0	68,5	49	0,42	0,32
22.10.2024	-	4,731	0,001	63,292	0	0	61,94	0	0	24	0	68,8	50,6	0,42	0,32
23.10.2024	-	5,759	0	69,944	0	0	68,452	0	0	24	0	68,8	48,7	0,42	0,32
24.10.2024	-	6,426	0	75,489	0	0	73,876	0	0	24	0	68,9	48,1	0,42	0,32
Итого:	-	22,744	0,001	281,519	0	0,006	275,521	0	0,006	96	0	68,75	49,1	0,42	0,32

Общее время работы системы 96 час.
Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2024	115,722	1551,688	0	0,066	1518,67	0	0,065	609	0
24.10.2024	138,466	1833,206	0	0,072	1794,191	0	0,071	705	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
