

#5295#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
 Номер абонента 3356  
 Порядковый номер 9113  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20111728  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	7,106	0	93,249	0	0	91,33	0	0	24	0	67,5	48,9	0,43	0,33	9
22.11.2021	10,689	0	131,352	0	0	128,355	0	0	24	0	71,3	51,5	0,43	0,33	6
23.11.2021	10,382	0	121,298	0	0	118,627	0	0	24	0	70	49,1	0,43	0,33	-
24.11.2021	9,656	0	118,158	0	0	115,644	0	0	24	0	68,6	48,7	0,43	0,33	-
25.11.2021	10,061	0	133,599	0	0	130,801	0	0	24	0	68	49,7	0,43	0,33	-
26.11.2021	10,857	0	125,067	0	0	122,205	0	0	24	0	71,5	50,3	0,43	0,33	-
27.11.2021	10,915	0	126,6	0	0	123,54	0	0	24	0	73,7	52,7	0,43	0,33	-
28.11.2021	10,47	0	120,238	0	0	117,342	0	0	24	0	73,5	52,3	0,43	0,33	-
29.11.2021	12,138	0	158,821	0	0	155,016	0	0	24	0	73,2	54,5	0,43	0,34	-
30.11.2021	12,393	0	154,434	0	0	150,683	0	0	24	0	73,9	54,3	0,43	0,34	-
01.12.2021	12,234	0	136,214	0	0	132,729	0	0	24	0	76	54	0,43	0,34	-
02.12.2021	11,078	0	125,872	0	0	122,873	0	0	24	0	73,1	51,6	0,43	0,33	-
03.12.2021	12,217	0	137,074	0	0	133,59	0	0	24	0	75,8	54	0,43	0,34	-
04.12.2021	11,54	0	125,228	0	0	122,006	0	0	24	0	76,3	53,8	0,43	0,33	-
05.12.2021	11,583	0	129,441	0	0	126,122	0	0	24	0	76,2	54,3	0,43	0,34	-
06.12.2021	15,052	0	187,535	0	0	182,038	0	0	24	0	82,1	62,4	0,43	0,34	-
07.12.2021	17,022	0	231,441	0	0	224,048	0	0	24	0	86,3	68,2	0,42	0,34	-
08.12.2021	17,242	0	218,717	0	0	211,614	0	0	24	0	87,1	67,7	0,42	0,34	-
09.12.2021	15,584	0	175,518	0	0	170,107	0	0	24	0	84,5	62,6	0,43	0,33	-
10.12.2021	6,422	0	66,717	0	0,002	64,95	0	0,002	24	0	77,6	54	0,41	0,31	-
11.12.2021	11,659	0	118,575	0	0	115,467	0	0	13	11	77,1	53	0,43	0,33	-
12.12.2021	11,972	0	118,043	0	0	114,878	0	0	24	0	78,2	53,3	0,43	0,33	-
13.12.2021	10,84	0	116,226	0	0	113,166	0	0	24	0	77,3	54,5	0,43	0,33	-
14.12.2021	8,914	0	88,495	0	0	86,337	0	0	23	1	74,1	49,4	0,42	0,32	-
15.12.2021	10,126	0	107,077	0	0,017	104,643	0	0,017	20	4	71,2	48,1	0,43	0,33	-
16.12.2021	10,011	0,003	116,45	0	0	113,928	0	0	24	0	69,4	48,4	0,43	0,33	-
17.12.2021	10,75	0	127,984	0	0	125,178	0	0	24	0	69,8	49,3	0,43	0,33	-
18.12.2021	9,587	0	114,061	0	0	111,572	0	0	24	0	69,7	49,2	0,43	0,33	-
19.12.2021	9,924	0	121,11	0	0	118,435	0	0	24	0	70,1	50,1	0,43	0,33	-
20.12.2021	12,865	0	135,37	0	0	131,85	0	0	24	0	76,7	53,5	0,43	0,33	-
Итого:	341,289	0	3979,964	0	0,019	3879,074	0	0,019	704	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,515														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 704

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	1654,531	20457,512	0	3,326	19996,362	0	3,293	6959	14
20.12.2021	1995,821	24437,476	0	3,345	23875,435	0	3,312	7663	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 13:37:52