

#98450#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: Азовская 5 Договор N: 000000000  
 Адрес: Домоуправление №1 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 20116112, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x4BE7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВО ч
23.09.24 23	71.29	68.80	2.49 <	0.41	0.28	234.634	241.098	229.298	235.932	-6.634	2.420	24	
24.09.24 23	70.74	68.43	2.31 <	0.41	0.29	237.464	244.860	232.136	239.673	-7.538	2.267	24	
25.09.24 23	70.94	68.58	2.37 <	0.41	0.29	238.225	245.081	232.844	239.864	-7.019	2.334	24	
26.09.24 23	70.96	68.36	2.61 <	0.41	0.29	237.816	244.855	232.437	239.671	-7.235	2.562	24	
27.09.24 23	71.07	68.51	2.56 <	0.41	0.29	237.754	244.590	232.351	239.410	-7.059	2.514	24	
28.09.24 23	70.69	68.25	2.44 <	0.41	0.29	235.900	241.400	230.615	236.290	-5.675	2.381	24	
29.09.24 23	70.86	68.15	2.71 <	0.41	0.29	234.616	239.400	229.338	234.349	-5.012	2.623	24	
30.09.24 23	70.73	67.92	2.82 <	0.41	0.29	234.539	239.810	229.275	234.782	-5.507	2.729	24	
01.10.24 23	70.67	67.95	2.71 <	0.40	0.28	222.398	226.785	217.401	222.037	-4.636	2.495	24	
02.10.24 23	70.54	67.82	2.72 <	0.43	0.29	250.432	255.951	244.837	250.604	-5.767	2.816	24	
03.10.24 23	71.04	68.16	2.88 <	0.42	0.28	238.781	243.931	233.380	238.793	-5.413	2.843	24	
04.10.24 23	70.90	68.27	2.63 <	0.41	0.28	236.030	240.965	230.710	235.881	-5.172	2.568	24	
05.10.24 23	71.26	68.57	2.69 <	0.41	0.28	237.613	242.878	232.195	237.694	-5.499	2.644	24	
06.10.24 23	70.43	67.77	2.66 <	0.41	0.28	235.870	240.484	230.613	235.466	-4.853	2.597	24	
07.10.24 23	71.07	68.49	2.58 <	0.43	0.29	249.851	255.739	244.190	250.304	-6.114	2.665	24	
08.10.24 23	70.84	64.63	6.21 <	0.49	0.29	236.095	239.039	230.780	234.442	-3.662	6.042	24	
09.10.24 23	71.33	58.62	12.71	0.53	0.29	203.795	206.815	199.157	203.522	-4.365	10.645	24	
10.10.24 23	71.15	62.47	8.68	0.51	0.30	376.429	385.895	367.917	378.984	-11.067	13.452	24	
11.10.24 23	71.28	64.40	6.89	0.51	0.31	479.711	488.913	468.808	479.650	-10.842	13.609	24	
12.10.24 23	71.79	64.76	7.03	0.51	0.31	476.172	484.962	465.204	475.670	-10.465	13.774	24	
13.10.24 23	71.30	63.96	7.34	0.50	0.31	472.967	481.431	462.230	472.434	-10.204	14.297	24	
14.10.24 23	71.69	64.21	7.48	0.50	0.31	471.415	479.647	460.602	470.601	-10.000	14.506	24	
15.10.24 23	72.00	64.26	7.74	0.50	0.32	468.105	475.899	457.280	466.887	-9.607	14.905	24	
16.10.24 23	71.93	64.19	7.74	0.50	0.32	471.140	479.181	460.274	470.145	-9.870	15.000	24	
17.10.24 23	71.88	64.16	7.72	0.51	0.32	476.624	487.159	465.618	477.986	-12.368	15.133	24	
18.10.24 23	71.77	64.14	7.63	0.51	0.32	480.342	491.679	469.315	482.426	-13.111	15.079	24	
19.10.24 23	71.74	64.04	7.70	0.51	0.32	480.494	492.360	469.450	483.108	-13.659	15.223	24	
20.10.24 23	71.79	63.93	7.86	0.51	0.32	479.025	489.544	468.009	480.400	-12.391	15.482	24	
21.10.24 23	71.62	64.01	7.61	0.51	0.32	479.905	489.874	468.919	480.686	-11.767	15.025	24	
22.10.24 23	71.59	64.36	7.24	0.51	0.32	483.925	494.541	472.840	485.191	-12.351	14.413	24	
23.10.24 23	71.33	63.93	7.39	0.51	0.32	479.539	487.619	468.598	478.480	-9.882	14.594	24	
<b>Итого/Средн</b>	<b>71.36</b>	<b>65.40</b>	<b>5.96</b>	<b>0.46</b>	<b>0.30</b>	<b>10577.606</b>	<b>10802.384</b>	<b>10336.620</b>	<b>10591.364</b>	<b>-254.744</b>	<b>259.637</b>	<b>744</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.24 23	93178.490	93556.984	88009.957	88759.482	-749.524	2721.823	6995	191
23.10.24 23	103756.096	104358.368	98346.578	99350.846	-1004.268	2981.460	7739	191
<b>Итого</b>	<b>10577.606</b>	<b>10802.384</b>	<b>10336.620</b>	<b>10591.364</b>	<b>-254.744</b>	<b>259.637</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

