

#102104#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Азовская 5, Калининград
7086
9847
ТВ7 (АСЦП)
20116112
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 14,659 | 0 | 479,342 | 488,341 | 0 | 468,302 | 479,1 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 64,3 | 0,51 | 0,31 | 11,4 |
| 25.10.2024 | 14,797 | 0 | 472,25 | 480,93 | 0 | 461,455 | 471,94 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 63,9 | 0,51 | 0,32 | 8,5 |
| 26.10.2024 | 14,86 | 0 | 477,698 | 488,109 | 0 | 466,768 | 478,949 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 64 | 0,51 | 0,32 | 4 |
| 27.10.2024 | 14,909 | 0 | 474,89 | 484,72 | 0 | 464,043 | 475,687 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 63,8 | 0,51 | 0,32 | 8,2 |
| 28.10.2024 | 14,624 | 0 | 477,586 | 486,73 | 0 | 466,655 | 477,556 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 64,2 | 0,51 | 0,32 | 9,6 |
| 29.10.2024 | 14,529 | 0 | 482,668 | 493,265 | 0 | 471,626 | 483,934 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 64,3 | 0,51 | 0,32 | 10,2 |
| 30.10.2024 | 14,618 | 0 | 480,974 | 490,261 | 0 | 470,012 | 481,083 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 64 | 0,51 | 0,32 | 10,9 |
| 31.10.2024 | 14,653 | 0 | 477,79 | 487,371 | 0 | 466,968 | 478,306 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 63,7 | 0,51 | 0,32 | 12,2 |
| 01.11.2024 | 14,577 | 0 | 479,872 | 489,756 | 0 | 468,893 | 480,513 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 64,2 | 0,51 | 0,32 | 9,6 |
| 02.11.2024 | 14,539 | 0 | 465,144 | 467,896 | 0 | 454,519 | 459,141 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 63,9 | 0,51 | 0,32 | - |
| 03.11.2024 | 14,972 | 0 | 468,309 | 474,785 | 0 | 457,583 | 465,94 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 63,8 | 0,51 | 0,32 | - |
| 04.11.2024 | 14,774 | 0 | 466,914 | 472,05 | 0 | 456,517 | 463,531 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 62,7 | 0,51 | 0,32 | - |
| 05.11.2024 | 15,182 | 0 | 462,07 | 468,094 | 0 | 451,609 | 459,53 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 63,1 | 0,5 | 0,32 | - |
| 06.11.2024 | 15,064 | 0 | 458,735 | 464,936 | 0 | 448,242 | 456,331 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 63,5 | 0,5 | 0,32 | - |
| 07.11.2024 | 15,248 | 0 | 459,047 | 465,035 | 0 | 448,579 | 456,5 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 63,3 | 0,5 | 0,32 | - |
| 08.11.2024 | 15,417 | 0 | 467,9 | 476,02 | 0 | 457,097 | 467,141 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 63,9 | 0,5 | 0,32 | - |
| 09.11.2024 | 15,689 | 0 | 455,359 | 462,711 | 0 | 444,92 | 454,227 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 63,3 | 0,5 | 0,32 | - |
| 10.11.2024 | 16,314 | 0 | 445,446 | 451,886 | 0 | 434,979 | 443,491 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 63,7 | 0,5 | 0,32 | - |
| 11.11.2024 | 17,331 | 0 | 449,499 | 455,881 | 0 | 437,947 | 446,644 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 66,8 | 0,5 | 0,32 | - |
| 12.11.2024 | 17,655 | 0 | 448,494 | 454,771 | 0 | 436,92 | 445,491 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 66,9 | 0,5 | 0,32 | - |
| 13.11.2024 | 17,84 | 0 | 448,109 | 454,545 | 0 | 436,454 | 445,247 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 67,1 | 0,5 | 0,32 | - |
| 14.11.2024 | 16,382 | 0 | 447,35 | 452,97 | 0 | 436,667 | 444,391 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 64,4 | 0,5 | 0,32 | - |
| 15.11.2024 | 15,995 | 0 | 455,628 | 462,886 | 0 | 445,127 | 454,382 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 63,3 | 0,5 | 0,32 | - |
| 16.11.2024 | 15,913 | 0 | 465,52 | 473,027 | 0 | 454,834 | 464,307 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 63,4 | 0,5 | 0,32 | - |
| 17.11.2024 | 15,942 | 0 | 451,816 | 457,905 | 0 | 441,423 | 449,509 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 63,2 | 0,5 | 0,32 | - |
| 18.11.2024 | 15,95 | 0 | 443,451 | 449,538 | 0 | 433,258 | 441,367 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 62,9 | 0,5 | 0,32 | - |
| 19.11.2024 | 17,124 | 0 | 448,311 | 454,288 | 0 | 437,65 | 445,876 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 63,8 | 0,5 | 0,32 | - |
| 20.11.2024 | 16,867 | 0 | 461,446 | 468,664 | 0 | 450,609 | 459,964 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 63,7 | 0,51 | 0,32 | - |
| 21.11.2024 | 17,594 | 0 | 451,625 | 458,216 | 0 | 440,51 | 449,371 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 64,9 | 0,5 | 0,33 | - |
| 22.11.2024 | 17,973 | 0 | 457,321 | 464,861 | 0 | 445,391 | 455,287 | 0 | 24 | 0 | 77 | 67,4 | 0,5 | 0,32 | - |
| 23.11.2024 | 17,628 | 0 | 456,078 | 462,794 | 0 | 444,46 | 453,463 | 0 | 24 | 0 | 76 | 66,6 | 0,5 | 0,33 | - |
| Итого: | 489,619 | 0 | 14336,642 | 14563,242 | 0 | 14000,017 | 14288,199 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 116,943 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 2981,46 | 103756,096 | 104358,368 | 0 | 98346,578 | 99350,846 | 0 | 7739 | 191 |
| 23.11.2024 | 3471,079 | 118092,738 | 118921,611 | 0 | 112346,594 | 113639,044 | 0 | 8483 | 191 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:41:07