

Счетный б-р, 27/1 ПУ 9372

#118476#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9372
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 20111808
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	40,958	0	576,285	0	0	560,056	0	0	24	0	80,3	62,9	0,5	0,39
22.02.2025	-	36,462	0	500,975	0	0	488,036	0	0	24	0	76,6	58,8	0,5	0,38
23.02.2025	-	36,225	0	547,325	0	0	533,645	0	0	24	0	75,2	59	0,49	0,39
24.02.2025	-	34,575	0	469,42	0	0,008	457,689	0	0,008	24	0	75,1	57,1	0,51	0,38
25.02.2025	-	34,823	0,002	501,43	0	0	488,934	0	0	24	0	75,1	58,1	0,51	0,38
26.02.2025	-	31,38	0	374,04	0	0	364,664	0	0	24	0	75,3	54,8	0,53	0,37
27.02.2025	-	30,354	0	347,56	0	0	338,994	0	0	24	0	74,7	53,3	0,53	0,37
28.02.2025	-	32,03	0	403,185	0	0	393,202	0	0	24	0	74,9	55,5	0,53	0,38
01.03.2025	-	33,615	0	444,67	0	0,032	433,631	0	0,032	24	0	74,9	56,5	0,52	0,38
02.03.2025	-	32,473	0,007	445,305	0	0	434,237	0	0	24	0	74,9	57,1	0,53	0,37
03.03.2025	-	30,845	0	418,65	0	0	408,288	0	0	24	0	74,8	56,8	0,53	0,37
04.03.2025	-	27,73	0	308,92	0	0	301,304	0	0	24	0	74,7	52,7	0,54	0,37
05.03.2025	-	25,866	0	301,75	0	0	294,371	0	0	24	0	74,3	53,3	0,55	0,37
06.03.2025	-	21,331	0	233,925	0	0,038	228,296	0	0,038	24	0	73,6	51,3	0,55	0,37
07.03.2025	-	22,507	0,007	257,79	0	0	251,628	0	0	24	0	73,3	52	0,54	0,36
08.03.2025	-	23,244	0	286,705	0	0,007	280,002	0	0,007	24	0	72,4	52,6	0,53	0,37
09.03.2025	-	22,842	0,001	284,285	0	0,016	277,702	0	0,016	24	0	72	52,4	0,52	0,36
10.03.2025	-	19,797	0,003	250,545	0	0,003	244,839	0	0,003	24	0	71,4	52,1	0,54	0,36
11.03.2025	-	30,717	0,001	498,295	0	0	486,645	0	0	24	0	72,4	57,4	0,52	0,37
12.03.2025	-	26,873	0	319,31	0	0	311,86	0	0	24	0	72,3	51,8	0,53	0,36
13.03.2025	-	29,439	0	382,91	0	0	373,99	0	0	24	0	72,3	53,6	0,52	0,37
14.03.2025	-	31,513	0	443,195	0	0	432,724	0	0	24	0	72,9	55,5	0,51	0,37
15.03.2025	-	33,766	0	506,375	0	0	494,075	0	0	24	0	73,9	57,6	0,5	0,37
16.03.2025	-	32,512	0	452,39	0	0	441,458	0	0	24	0	73,8	56,2	0,5	0,37
17.03.2025	-	34,669	0	492,765	0	0	480,709	0	0	24	0	74,3	57,1	0,49	0,38
18.03.2025	-	30,972	0	393,45	0	0	383,986	0	0	24	0	73,6	54,4	0,51	0,37
19.03.2025	-	29,441	0	377,115	0	0	368,141	0	0	24	0	73,1	54,1	0,52	0,37
20.03.2025	-	26,94	0	376,765	0	0,017	367,471	0	0,017	24	0	74,7	57,2	0,52	0,37
Итого:	-	843,899	0,021	11195,335	0	0,121	10920,577	0	0,121	672	0	74,17	55,4	0,52	0,37

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	4667,744	53452,13	0	2,949	52136,86	0	2,914	4524	355
20.03.2025	5511,641	64647,465	0	3,07	63057,437	0	3,034	5196	355

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

