

#124099#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
бассейном)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к1, Калининград (Общеобразовательная школа с

Заводской номер счётчика 20111808	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6126,229	5511,641	614.588	146.792

Подпись исполнителя



#124098#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9372

TB7 (ASCII)

20111808

1

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	24,801	0,003	293,45	0	0	286,37	0	0	24	0	73,7	53	0,54	0,37
22.03.2025	5,6	24,231	0	301,495	0	0,029	294,18	0	0,029	24	0	73,9	54,3	0,53	0,36
23.03.2025	5,7	24,291	0,005	282,17	0	0	275,417	0	0	24	0	73,4	52,4	0,53	0,36
24.03.2025	6,8	27,284	0	338,67	0	0	330,441	0	0	24	0	74	54,3	0,53	0,36
25.03.2025	5,5	22,782	0	327,3	0	0	319,304	0	0	24	0	74,2	57,2	0,52	0,37
26.03.2025	4,4	25,557	0	327,95	0	0	320,13	0	0	24	0	73,3	54,2	0,53	0,37
27.03.2025	6,9	25,82	0	328,465	0	0	320,609	0	0	24	0	73,4	54,2	0,53	0,37
28.03.2025	5,7	19,991	0	264,685	0	0	258,421	0	0	24	0	72,9	54,5	0,54	0,36
29.03.2025	8,9	20,165	0	336,225	0	0	328,218	0	0	24	0	73,2	58,6	0,54	0,36
30.03.2025	9,9	26,561	0	395,62	0	0	386,096	0	0	24	0	73,7	57,3	0,53	0,36
31.03.2025	6,8	23,338	0	290,945	0	0	283,962	0	0	24	0	73,5	53,9	0,53	0,36
01.04.2025	5,9	25,003	0	288,8	0	0	281,843	0	0	24	0	73,6	52,5	0,52	0,36
02.04.2025	-	19,379	0	216,47	0	0	211,355	0	0	24	0	72,8	51	0,54	0,36
03.04.2025	-	14,131	0	157,815	0	0,026	154,188	0	0,026	24	0	71,8	49,9	0,55	0,35
04.04.2025	-	18,683	0,005	201,605	0	0	197,087	0	0	24	0	70,7	48,1	0,54	0,36
05.04.2025	-	28,218	0	340,19	0	0	332,255	0	0	24	0	72,2	52	0,49	0,36
06.04.2025	-	30,615	0	419,525	0	0	409,673	0	0	24	0	72,6	54,7	0,47	0,37
07.04.2025	-	27,191	0	331,645	0	0	323,846	0	0	24	0	72,6	52,6	0,49	0,37
08.04.2025	-	26,708	0	324,36	0	0	316,854	0	0	24	0	72	51,9	0,49	0,37
09.04.2025	-	25,714	0	296,91	0	0	290,023	0	0	24	0	72,1	51	0,5	0,37
10.04.2025	-	29,191	0	376,7	0	0	367,917	0	0	24	0	72,3	53,4	0,49	0,37
11.04.2025	-	22,805	0	256,03	0	0	250,115	0	0	24	0	71,9	50,1	0,51	0,36
12.04.2025	-	20,491	0	269,47	0	0	263,245	0	0	24	0	71,9	53,4	0,52	0,37
13.04.2025	-	13,886	0	166,175	0	0	162,433	0	0	24	0	70,9	50,5	0,54	0,36
14.04.2025	-	11,47	0	135,995	0	0	133,144	0	0	24	0	68,2	47,7	0,5	0,35
15.04.2025	-	11,234	0	135,82	0	0	132,911	0	0	24	0	68,9	48,8	0,43	0,33
16.04.2025	-	11,127	0	114,735	0	0	112,341	0	0	24	0	67,9	44,3	0,43	0,33
17.04.2025	-	10,327	0	132,165	0	0	129,34	0	0	24	0	68,9	49,8	0,4	0,32
18.04.2025	-	2,135	0	50,905	0	0,049	49,979	0	0,048	24	0	63,1	52,9	0,45	0,32
19.04.2025	-	0,755	0,009	37,425	0	0,025	36,781	0	0,025	24	0	61,2	56,3	0,44	0,32
20.04.2025	-	0,705	0,005	32,31	0	0	31,747	0	0	24	0	61,6	56,3	0,44	0,33
Итого:	6,4	614,589	0,027	7772,025	0	0,129	7590,225	0	0,128	744	0	71,17	52,62	0,5	0,36

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	5511,641	64647,465	0	3,07	63057,437	0	3,034	5196	355
20.04.2025	6126,229	72419,49	0	3,199	70647,661	0	3,161	5940	355

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения