

#91543#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 12.08.2024

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
бассейном)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к1, Калининград (Общеобразовательная школа с

Заводской номер счётчика 20111808	Показания прибора, ГДж 12.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	20466,988	-20466.988	-4888.456

Подпись исполнителя



см. 30.07.24 по вх



[Handwritten signature]

#91542#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 12.08.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 9372
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111808
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	1,052	0	34,29	0	0	33,74	0	0	24	0	59,1	51,7	0,57	0,31
22.07.2024	-	1,121	0	35,185	0	0	34,623	0	0	24	0	59	51,3	0,57	0,31
23.07.2024	-	1,077	0	34,72	0	0	34,164	0	0	24	0	59,1	51,6	0,53	0,31
24.07.2024	-	1,079	0	34,36	0	0	33,812	0	0	24	0	58,9	51,3	0,55	0,3
25.07.2024	-	1,129	0	35,215	0	0	34,647	0	0	24	0	59,3	51,6	0,56	0,3
26.07.2024	-	1,063	0	32,55	0	0	32,03	0	0	24	0	59	51,1	0,56	0,31
27.07.2024	-	1,074	0	34,38	0	0	33,83	0	0	24	0	58,9	51,4	0,56	0,31
28.07.2024	-	1,041	0	33,945	0	0	33,404	0	0	24	0	58,9	51,5	0,55	0,31
29.07.2024	-	1,136	0	34,065	0	0	33,516	0	0	24	0	59,2	51,1	0,54	0,31
02.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
03.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
04.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
05.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
06.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
07.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
08.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
09.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
10.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
11.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
12.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,59	0,39
Итого:	-	9,772	0	308,71	0	0	303,766	0	0	240	240	26,57	23,13	0,57	0,35

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	20466,988	284062,775	0	9,735	277403,278	0	9,619	26264	5716
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	271

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
