

#73982#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/02/24г.-21/03/24г.

Абонент: Солнечный бул. 27 к4 (муз. школа)

Адрес:

Договор N: 000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сег. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: дог.ов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112412, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x780F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.24 23	74,61	57,24	17,37	4,84	3,54	6,12	344,865	0	0	336,361	0	0	0	5	2	5,855	0	0	<	24	0
21.02.24 23	74,02	50,69	23,33	5,1	3,54	6,12	227,189	0	0,012	221,642	0	0,012	0,012	5	2	5,181	0,001	0	<	24	0
22.02.24 23	73,97	50,17	23,8	5,11	3,5	6,12	214,72	0	0	209,503	0	0	0	5	2	4,995	0	0	<	24	0
23.02.24 23	73,69	47,9	25,79	5,32	3,5	6,12	173,626	0	0	169,434	0	0	0	5	2	4,377	0	0	<	24	0
24.02.24 23	73,71	50,24	23,47	5,2	3,52	6,12	214,726	0	0	209,54	0	0	0	5	2	4,928	0	0	<	24	0
25.02.24 23	74,12	50	24,12	5,16	3,55	6,12	206,66	0	0	201,624	0	0	0	5	2	4,872	0	0	<	24	0
26.02.24 23	73,86	49,91	23,95	5,21	3,5	6,12	194,35	0	0	189,639	0	0	0	5	2	4,55	0	0	<	24	0
27.02.24 23	72,94	49,43	23,51	5,29	3,5	6,12	206,551	0	0	201,641	0	0	0	5	2	4,75	0	0	<	24	0
28.02.24 23	73,71	48,49	25,22	5,27	3,49	6,12	193,116	0	0	188,45	0	0	0	5	2	4,761	0	0	<	24	0
29.02.24 23	74,03	50,28	23,75	5,17	3,52	6,12	224,223	0	0	218,766	0	0	0	5	2	5,205	0	0	<	24	0
01.03.24 23	73,55	47,55	26	5,33	3,47	6,12	160,961	0	0	157,091	0	0	0	5	2	4,092	0	0	<	24	0
02.03.24 23	73,62	47,83	25,79	5,34	3,51	6,12	171,505	0	0	167,385	0	0	0	5	2	4,324	0	0	<	24	0
03.03.24 23	73,46	47,95	25,51	5,32	3,5	6,12	168,882	0	0	164,83	0	0	0	5	2	4,211	0	0	<	24	0
04.03.24 23	74,12	51,34	22,77	5,18	3,55	6,12	234,991	0	0	229,267	0	0	0	5	2	5,231	0	0	<	24	0
05.03.24 23	74,1	51,52	22,58	5,1	3,52	6,12	242,139	0	0	236,241	0	0	0	5	2	5,345	0	0	<	24	0
06.03.24 23	74,1	51,35	22,75	5,08	3,55	6,12	234,555	0	0	228,84	0	0	0	5	2	5,216	0	0	<	24	0
07.03.24 23	74,85	53,25	21,6	4,95	3,56	6,12	264,381	0	0	257,818	0	0	0	5	2	5,58	0	0	<	24	0
08.03.24 23	74,58	53,22	21,36	4,94	3,59	6,12	273,961	0	0	267,186	0	0	0	5	2	5,717	0	0	<	24	0
09.03.24 23	75,74	54,83	20,91	4,93	3,58	6,12	305,461	0	0	297,702	0	0	0	5	2	6,238	0	0	<	24	0
10.03.24 23	75,67	54,75	20,92	4,89	3,57	6,12	285,116	0	0	277,913	0	0	0	5	2	5,825	0	0	<	24	0
11.03.24 23	74,03	53,12	20,91	4,88	3,56	6,12	263,389	0	0,013	256,988	0	0,013	0,013	5	2	5,384	0,001	0	<	24	0
12.03.24 23	73,01	51,92	21,09	4,99	3,55	6,12	258,957	0	0	252,791	0	0	0	5	2	5,341	0	0	<	24	0
13.03.24 23	73,98	50,3	23,68	5,23	3,49	6,12	213,559	0	0	208,364	0	0	0	5	2	4,943	0	0	<	24	0
14.03.24 23	73,66	47,89	25,77	5,41	3,48	6,12	151,936	0	0	148,269	0	0	0	5	2	3,827	0	0	<	24	0
15.03.24 23	73,14	46,32	26,81	5,44	3,48	6,12	130,742	0	0	127,629	0	0	0	5	2	3,428	0	0	<	24	0
16.03.24 23	73,29	47,27	26,03	5,48	3,5	6,12	141,994	0	0	138,605	0	0	0	5	2	3,614	0	0	<	24	0
17.03.24 23	74,04	52,36	21,68	5,13	3,56	6,12	244,557	0	0	238,617	0	0	0	5	2	5,182	0	0	<	24	0
18.03.24 23	74,3	53,03	21,27	5,03	3,56	6,12	266,269	0	0	259,747	0	0	0	5	2	5,536	0	0	<	24	0
19.03.24 23	73,84	52,65	21,19	5	3,51	6,12	266,307	0	0	259,865	0	0	0	5	2	5,517	0	0	<	24	0
20.03.24 23	72,42	52,43	19,99	4,94	3,55	6,12	267,195	0	0	260,922	0	0	0	5	2	5,226	0	0	<	24	0
21.03.24 23	73,83	49,5	24,34	5,25	3,48	6,12	197,161	0	0,025	192,389	0	0,025	0,025	5	2	4,692	0,001	0	<	24	0
Итого/Средн	74,02	51,34	22,68	5,14	3,53	6,12	6944,047	0	0,05	6775,061	0	0,049	0,049	5	2	153,943	0,002	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.02.24 23	111463,741	0	4,684	108789,271	0	4,627	4,627	2371,333	0,211	0	21576	7163
21.03.24 23	118407,789	0	4,734	115564,333	0	4,676	4,676	2525,276	0,213	0	22320	7163
Итого	6944,047	0	0,05	6775,061	0	0,049	0,049	153,943	0,002	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

