

#129281#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/25г.-20/05/25г.
Абонент:Солнечный Бул. 27 к4 (муз. школа)
Адрес: _____
Договор N:000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001 Пределы измерений:
Договорные расходи: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч
Серийный номер 20112412, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х780F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.25 23	63,42	52,49	10,92	4,63	2,95	6,12	8,871	0	0	8,708	0	0	0	5	2	0,095	0	0	<	24	0
21.04.25 23	63,42	52,28	11,14	4,63	2,9	6,12	9,672	0	0	9,495	0	0	0	5	2	0,106	0	0	<	24	0
22.04.25 23	65,25	42,45	22,8	4,79	2,93	6,12	21,546	0	0	21,129	0	0	0	5	2	0,482	0	0	<	24	0
23.04.25 23	66,44	41,5	24,94	4,74	2,92	6,12	33,734	0	0	33,058	0	0	0	5	2	0,826	0	0	<	24	0
24.04.25 23	66,29	39,77	26,52	4,7	2,95	6,12	37,807	0	0	37,053	0	0	0	5	2	0,984	0	0	<	24	0
25.04.25 23	67,6	41,57	26,03	4,71	2,97	6,12	47,151	0	0	46,178	0	0	0	5	2	1,204	0	0	<	24	0
26.04.25 23	68,13	41,1	27,03	4,71	3,01	6,12	54,184	0	0	53,047	0	0	0	5	2	1,435	0	0	<	24	0
27.04.25 23	67,96	40,72	27,24	4,73	2,99	6,12	51,574	0	0	50,497	0	0	0	5	2	1,377	0	0	<	24	0
28.04.25 23	68,02	43,18	24,84	4,59	2,95	6,12	42,502	0	0	41,614	0	0	0	5	2	1,035	0	0	<	24	0
29.04.25 23	66,79	40,48	26,31	4,55	2,94	6,12	32,301	0	0	31,648	0	0	0	5	2	0,834	0	0	<	24	0
30.04.25 23	67,5	41,6	25,9	4,61	3,01	6,12	48,923	0	0	47,914	0	0	0	5	2	1,242	0	0	<	24	0
01.05.25 23	67,62	42,89	24,73	4,66	2,94	6,12	51,088	0	0	50,034	0	0	0	5	2	1,239	0	0	<	24	0
02.05.25 23	66,88	43,3	23,58	4,61	2,93	6,12	31,966	0	0	31,319	0	0	0	5	2	0,74	0	0	<	24	0
03.05.25 23	67,04	40,44	26,61	4,65	2,99	6,12	41,249	0	0	40,411	0	0	0	5	2	1,076	0	0	<	24	0
04.05.25 23	67,81	42,99	24,82	4,6	3	6,12	61,077	0	0	59,807	0	0	0	5	2	1,486	0	0	<	24	0
05.05.25 23	68,87	44,55	24,32	4,53	2,97	6,12	103,196	0	0,114	100,991	0	0,113	0,113	5	2	2,464	0,004	0	<	24	0
06.05.25 23	70,02	48,71	21,31	4,47	2,98	6,12	170,141	0	0,002	166,39	0	0,002	0,002	5	2	3,552	0	0	<	24	0
07.05.25 23	70,34	48,86	21,48	4,46	2,94	6,12	184,758	0	0	180,653	0	0	0	5	2	3,888	0	0	<	24	0
08.05.25 23	70,4	49	21,41	4,5	2,93	6,12	189,184	0	0	184,965	0	0	0	5	2	3,966	0	0	<	24	0
09.05.25 23	70,49	49,24	21,26	4,5	2,88	6,12	206,649	0	0	202,039	0	0	0	5	2	4,303	0	0	<	24	0
10.05.25 23	69,94	47,55	22,39	4,55	2,95	6,12	171,8	0	0	168,03	0	0	0	5	2	3,769	0	0	<	24	0
11.05.25 23	70,2	46,9	23,3	4,54	2,96	6,12	155,006	0	0,008	151,58	0	0,008	0,008	5	2	3,537	0	0	<	24	0
12.05.25 23	69,82	46,95	22,87	4,61	2,96	6,12	138,503	0	0	135,471	0	0	0	5	2	3,103	0	0	<	24	0
13.05.25 23	69,59	46,98	22,61	4,56	2,97	6,12	124,016	0	0	121,309	0	0	0	5	2	2,747	0	0	<	24	0
14.05.25 23	69,39	47,06	22,34	4,56	2,97	6,12	132,381	0	0	129,516	0	0	0	5	2	2,897	0	0	<	24	0
15.05.25 23	70,28	49,24	21,05	4,53	2,93	6,12	167,973	0	0	164,25	0	0	0	5	2	3,463	0	0	<	24	0
16.05.25 23	69,85	48,7	21,15	4,53	2,97	6,12	157,659	0	0	154,208	0	0	0	5	2	3,267	0	0	<	24	0
17.05.25 23	69,93	48,57	21,36	4,41	2,87	6,12	160,44	0	0	156,912	0	0	0	5	2	3,357	0	0	<	24	0
18.05.25 23	69,93	47,98	21,95	4,43	2,9	6,12	133,986	0	0	131,035	0	0	0	5	2	2,881	0	0	<	24	0
19.05.25 23	69,31	46,65	22,66	4,51	2,97	6,12	116,686	0	0	114,166	0	0	0	5	2	2,591	0	0	<	24	0
20.05.25 23	68,23	48,35	19,87	4,48	2,92	6,12	71,499	0	0	69,997	0	0	0	5	2	1,394	0	0	<	24	0
Итого/Средн	69,39	46,84	22,55	4,58	2,95	6,12	2957,523	0	0,124	2893,423	0	0,123	0,123	5	2	65,341	0,004	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.04.25 23	56445,242	0	1,897	55037,36	0	2,871	1,871	930,047	0,09	0	5917	336
20.05.25 23	59402,765	0	2,021	57930,783	0	1,994	1,994	985,283	0,095	0	6661	336
Итого	2957,522	0	0,124	2893,423	0	0,123	0,123	65,341	0,004	0	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

