

#85300#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2024 по 18.06.2024

Потребитель
исполнительского искусства) «Балтийский»
Адрес потребителя
корпус)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к4, Калининград (Музыкальная школа, Учебный

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112412	18.06.2024	20.05.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	11134,536	11119,919	14.617	3.491

Подпись исполнителя _____



#85299#

Отчёт за период с 20.05.2024 по 18.06.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 9375
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112412
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2024	-	0,544	0	14,658	0	0	14,381	0	0	24	0	64,3	55,3	0,47	0,29
22.05.2024	-	0,528	0	13,725	0	0	13,463	0	0	24	0	64,7	55,4	0,46	0,29
23.05.2024	-	0,531	0	14,028	0	0	13,763	0	0	24	0	64,4	55,3	0,46	0,3
24.05.2024	-	0,516	0	14,211	0	0	13,945	0	0	24	0	64,2	55,4	0,46	0,3
25.05.2024	-	0,497	0	13,979	0	0	13,717	0	0	24	0	64,1	55,5	0,48	0,29
26.05.2024	-	0,482	0	12,663	0	0	12,422	0	0	24	0	64,6	55,4	0,48	0,29
27.05.2024	-	0,506	0	12,849	0	0	12,602	0	0	24	0	64,9	55,3	0,46	0,29
28.05.2024	-	0,524	0	15,189	0	0	14,906	0	0	24	0	63,9	55,5	0,47	0,3
29.05.2024	-	0,513	0	14,896	0	0	14,619	0	0	24	0	63,9	55,6	0,47	0,3
30.05.2024	-	0,519	0	14,432	0	0	14,162	0	0	24	0	64,1	55,4	0,46	0,3
31.05.2024	-	0,517	0	14,885	0	0	14,608	0	0	24	0	63,9	55,5	0,48	0,3
01.06.2024	-	0,488	0	13,355	0	0	13,104	0	0	24	0	64,3	55,4	0,47	0,29
02.06.2024	-	0,488	0	13,727	0	0	13,47	0	0	24	0	64,1	55,5	0,46	0,3
03.06.2024	-	0,514	0	14,167	0	0	13,902	0	0	24	0	64,2	55,4	0,48	0,29
04.06.2024	-	0,52	0	15,625	0	0	15,337	0	0	24	0	63,6	55,6	0,49	0,29
05.06.2024	-	0,491	0	17,596	0	0	17,278	0	0	24	0	62,9	56,2	0,45	0,29
06.06.2024	-	0,496	0	19,539	0	0	19,19	0	0	24	0	62,4	56,3	0,44	0,29
07.06.2024	-	0,496	0	22,194	0	0	21,804	0	0	24	0	62	56,6	0,45	0,29
08.06.2024	-	0,483	0	20,245	0	0	19,887	0	0	24	0	62,3	56,6	0,54	0,3
09.06.2024	-	0,489	0	16,109	0	0	15,814	0	0	24	0	63,3	55,9	0,51	0,29
10.06.2024	-	0,502	0	20,441	0	0	20,078	0	0	24	0	62,4	56,4	0,5	0,29
11.06.2024	-	0,516	0	18,532	0	0	18,198	0	0	24	0	62,9	56,2	0,53	0,29
12.06.2024	-	0,478	0	18,317	0	0	17,99	0	0	24	0	62,6	56,3	0,51	0,29
13.06.2024	-	0,503	0	17,138	0	0	16,824	0	0	24	0	63,3	56,2	0,51	0,29
14.06.2024	-	0,504	0	11,56	0	0	11,33	0	0	24	0	66,1	55,5	0,52	0,29
15.06.2024	-	0,486	0	12,681	0	0	12,439	0	0	24	0	64,9	55,6	0,52	0,28
16.06.2024	-	0,484	0	12,359	0	0	12,121	0	0	24	0	65,1	55,6	0,51	0,28
17.06.2024	-	0,493	0	13,289	0	0	13,035	0	0	24	0	64,8	55,8	0,53	0,28
18.06.2024	-	0,51	0	13,259	0	0	13,005	0	0	24	0	64,8	55,5	0,52	0,29
Итого:	-	14,618	0	445,648	0	0	437,394	0	0	696	0	63,9	55,73	0,49	0,29

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	11119,919	123955,355	0	4,866	120982,163	0	4,807	23760	7163
18.06.2024	11134,536	124401,003	0	4,866	121419,558	0	4,807	24456	7163

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
