

#89318#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель  
исполнительского искусства» «Балтийский»  
Адрес потребителя  
корпус)  
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия  
Солнечный бульвар 27, к4, Калининград (Музыкальная школа, Учебный

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112412	20.07.2024	20.06.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	11147,626	11135,55	12.076	2.884

3.126

Подпись исполнителя



#89317#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента  
 Порядковый номер 9375  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112412  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.07.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	0,274	0	5,936	0	0	5,828	0	0	24	0	62,8	51,6	0,32	0,29
22.06.2024	-	0,393	0	16,785	0	0	16,535	0	0	24	0	56,4	50,7	0,34	0,28
23.06.2024	-	0,48	0	16,558	0	0	16,254	0	0	24	0	63,2	56,1	0,42	0,3
24.06.2024	-	0,495	0	15,208	0	0	14,925	0	0	24	0	63,8	55,9	0,44	0,29
25.06.2024	-	0,497	0	15,767	0	0	15,477	0	0	24	0	63,6	55,9	0,42	0,29
26.06.2024	-	0,489	0	15,74	0	0	15,45	0	0	24	0	63,6	56	0,43	0,29
27.06.2024	-	0,485	0	16,071	0	0	15,778	0	0	24	0	63,3	56	0,45	0,29
28.06.2024	-	0,477	0	17,683	0	0	17,364	0	0	24	0	62,7	56,2	0,42	0,29
29.06.2024	-	0,466	0	19,47	0	0	19,125	0	0	24	0	62,2	56,4	0,46	0,29
30.06.2024	-	0,461	0	16,715	0	0	16,414	0	0	24	0	62,8	56,1	0,49	0,29
01.07.2024	-	0,468	0	18,89	0	0	18,553	0	0	24	0	62,4	56,4	0,46	0,3
02.07.2024	-	0,48	0	17,05	0	0	16,74	0	0	24	0	63,1	56,3	0,47	0,3
03.07.2024	-	0,49	0	14,257	0	0	13,989	0	0	24	0	64,4	56	0,48	0,29
04.07.2024	-	0,481	0	14,63	0	0	14,356	0	0	24	0	64	56	0,48	0,29
05.07.2024	-	0,47	0	16,33	0	0	16,032	0	0	24	0	63,1	56,2	0,46	0,29
06.07.2024	-	0,468	0	19,64	0	0	19,292	0	0	24	0	62,3	56,5	0,53	0,29
07.07.2024	-	0,465	0	19,099	0	0	18,758	0	0	24	0	62,5	56,6	0,53	0,29
08.07.2024	-	0,476	0	20,601	0	0	20,237	0	0	24	0	62,2	56,6	0,52	0,29
09.07.2024	-	0,488	0	20,789	0	0	20,42	0	0	24	0	62,3	56,7	0,53	0,29
10.07.2024	-	0,254	0	9,449	0	0	9,286	0	0	24	0	61,2	54,7	0,38	0,3
11.07.2024	-	0,047	0	0,786	0	0	0,779	0	0	24	0	43,9	29,5	0,29	0,29
12.07.2024	-	0,151	0	3,986	0	0	3,944	0	0	24	0	47	37,8	0,33	0,33
13.07.2024	-	0,363	0	9,841	0	0	9,696	0	0	24	0	56,4	47,4	0,39	0,39
14.07.2024	-	0,386	0	10,312	0	0	10,14	0	0	24	0	60,1	51	0,38	0,37
15.07.2024	-	0,402	0	11,142	0	0	10,96	0	0	24	0	59,5	50,8	0,38	0,37
16.07.2024	-	0,391	0	10,975	0	0	10,792	0	0	24	0	60,3	51,6	0,37	0,37
17.07.2024	-	0,425	0	17,144	0	0	16,852	0	0	24	0	60,8	54,8	0,39	0,32
18.07.2024	-	0,392	0	28,528	0	0	28,058	0	0	24	0	59,9	56,6	0,53	0,29
19.07.2024	-	0,227	0	6,525	0	0	6,417	0	0	24	0	60	51,6	0,54	0,29
20.07.2024	-	0,234	0	7,245	0	0	7,129	0	0	24	0	59,1	51,3	0,55	0,29
Итого:	-	12,075	0	433,152	0	0	425,58	0	0	720	0	60,63	53,18	0,44	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	11135,55	124424,991	0	4,866	121443,075	0	4,807	24504	7163
20.07.2024	11147,626	124858,144	0	4,866	121868,656	0	4,807	25224	7163

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения