

#93818#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
исполнительского искусства) «Балтийский»
Адрес потребителя
корпус)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к4, Калининград (Музыкальная школа, Учебный

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112412	20.09.2024	20.08.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	16,052	2,03	14,022	3,349

Подпись исполнителя



#93817#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 9375
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20112412
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0,461	0	19,897	0	0	19,546	0	0	24	0	62,1	56,5	0,51	0,27
22.08.2024	-	0,622	0	22,788	0	0,691	22,39	0	0,68	24	0	61,6	56,6	0,46	0,26
23.08.2024	-	0,484	0,153	20,609	0	0,003	20,247	0	0,003	24	0	62,1	56,4	0,52	0,28
24.08.2024	-	0,451	0,001	20,099	0	0	19,747	0	0	24	0	61,9	56,5	0,52	0,28
25.08.2024	-	0,446	0	18,923	0	0	18,591	0	0	24	0	62	56,3	0,51	0,27
26.08.2024	-	0,482	0	19,696	0	0	19,349	0	0	24	0	62,1	56,2	0,52	0,27
27.08.2024	-	0,482	0	19,836	0	0	19,486	0	0	24	0	62,2	56,3	0,51	0,27
28.08.2024	-	0,467	0	19,586	0	0	19,241	0	0	24	0	62,1	56,3	0,52	0,27
29.08.2024	-	0,485	0	18,724	0	0	18,391	0	0	24	0	62,3	56,1	0,51	0,27
30.08.2024	-	0,437	0	14,097	0	0	13,852	0	0	24	0	61,7	54,3	0,52	0,27
31.08.2024	-	0,408	0	11,601	0	0	11,403	0	0	24	0	61	52,5	0,51	0,28
01.09.2024	-	0,418	0	11,868	0	0	11,664	0	0	24	0	61,3	52,8	0,5	0,28
02.09.2024	-	0,437	0	11,547	0	0	11,347	0	0	24	0	61,6	52,5	0,51	0,28
03.09.2024	-	0,449	0	11,877	0	0	11,671	0	0	24	0	61,6	52,4	0,5	0,27
04.09.2024	-	0,438	0	11,4	0	0	11,2	0	0	24	0	61,9	52,6	0,51	0,27
05.09.2024	-	0,447	0	11,746	0	0	11,542	0	0	24	0	61,7	52,5	0,52	0,27
06.09.2024	-	0,44	0	11,696	0	0	11,493	0	0	24	0	61,6	52,6	0,52	0,28
07.09.2024	-	0,418	0	11,495	0	0	11,296	0	0	24	0	61,5	52,7	0,51	0,27
08.09.2024	-	0,409	0	10,706	0	0	10,519	0	0	24	0	61,8	52,6	0,51	0,27
09.09.2024	-	0,439	0	11,515	0	0	11,314	0	0	24	0	61,7	52,5	0,51	0,28
10.09.2024	-	0,446	0	11,708	0	0	11,503	0	0	24	0	61,7	52,5	0,51	0,28
11.09.2024	-	0,443	0	11,661	0	0	11,457	0	0	24	0	61,8	52,6	0,5	0,27
12.09.2024	-	0,417	0	14,209	0	0	13,956	0	0	24	0	62,4	55,3	0,5	0,28
13.09.2024	-	0,454	0	12,041	0	0	11,831	0	0	24	0	61,7	52,5	0,5	0,28
14.09.2024	-	0,44	0	11,743	0	0	11,537	0	0	24	0	61,7	52,7	0,49	0,28
15.09.2024	-	0,43	0	11,467	0	0	11,268	0	0	24	0	61,6	52,6	0,49	0,27
16.09.2024	-	0,458	0	11,779	0	0	11,572	0	0	24	0	61,9	52,5	0,5	0,27
17.09.2024	-	0,465	0	11,967	0	0	11,759	0	0	24	0	61,8	52,4	0,5	0,27
18.09.2024	-	0,453	0	11,974	0	0	11,765	0	0	24	0	61,6	52,5	0,48	0,28
19.09.2024	-	0,456	0	11,485	0	0	11,287	0	0	24	0	61,4	51,8	0,49	0,28
20.09.2024	-	0,438	0	10,621	0	0	10,439	0	0	24	0	61,3	51,3	0,5	0,28
Итого:	-	14,02	0,154	440,361	0	0,694	432,663	0	0,683	744	0	61,76	53,74	0,51	0,27

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	2,03	90,055	0	0	88,475	0	0	109	336
20.09.2024	16,052	530,418	0	0,694	521,14	0	0,683	853	336

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения