

Согласно о-р, 24/5

114 9374

#118474#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9374
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 20112304
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	7,073	0	199,345	0	0	193,724	0	0	24	0	80,5	71,8	0,49	0,39
22.02.2025	-	6,473	0	198,251	0	0	193,089	0	0	24	0	76,9	68,9	0,5	0,39
23.02.2025	-	6,103	0	194,278	0	0	189,384	0	0	24	0	75,5	67,8	0,49	0,39
24.02.2025	-	6,477	0	192,04	0	0	187,21	0	0	24	0	75,5	67,3	0,51	0,39
25.02.2025	-	6,669	0	192,809	0	0,005	187,958	0	0,005	24	0	75,4	66,9	0,51	0,39
26.02.2025	-	7,19	0,001	157,204	0	0	153,223	0	0	24	0	75,7	64,5	0,53	0,38
27.02.2025	-	6,89	0	153,398	0	0	149,574	0	0	24	0	75,1	64,2	0,53	0,38
28.02.2025	-	7,035	0	158,82	0	0	154,842	0	0	24	0	75,3	64,5	0,53	0,38
01.03.2025	-	6,633	0	195,234	0	0	190,335	0	0	24	0	75,3	67	0,52	0,39
02.03.2025	-	6,965	0	166,275	0	0	162,116	0	0	24	0	75,3	65	0,53	0,38
03.03.2025	-	6,89	0	144,596	0	0	140,982	0	0	24	0	75,1	63,5	0,54	0,38
04.03.2025	-	6,751	0	137,923	0	0	134,477	0	0	24	0	75,2	63,2	0,54	0,38
05.03.2025	-	5,405	0	89,521	0	0	87,301	0	0	24	0	74,9	60,1	0,55	0,39
06.03.2025	-	5,091	0	82,271	0	0	80,252	0	0	24	0	74,4	59,3	0,56	0,38
07.03.2025	-	5,212	0	120,091	0	0	117,159	0	0	24	0	74,2	63,6	0,54	0,38
08.03.2025	-	4,841	0	142,546	0	0	139,15	0	0	24	0	73,2	64,9	0,53	0,38
09.03.2025	-	4,596	0	137,294	0	0,007	134,056	0	0,007	24	0	72,8	64,6	0,52	0,38
10.03.2025	-	4,479	0,002	95,503	0	0	93,271	0	0	24	0	72,4	61	0,54	0,37
11.03.2025	-	6,29	0	160,514	0	0	156,728	0	0	24	0	72,8	63,3	0,52	0,37
12.03.2025	-	6,22	0	152,282	0	0	148,669	0	0	24	0	73	63,1	0,53	0,37
13.03.2025	-	6,056	0	172,206	0	0	168,127	0	0	24	0	72,9	64,3	0,52	0,37
14.03.2025	-	5,554	0	206,568	0	0	201,636	0	0	24	0	73,4	66,8	0,51	0,38
15.03.2025	-	5,574	0	193,88	0	0	189,129	0	0	24	0	74,3	67,3	0,5	0,38
16.03.2025	-	5,806	0	202,359	0	0	197,407	0	0	24	0	74,2	67,2	0,5	0,38
17.03.2025	-	5,666	0	201,695	0	0	196,702	0	0	24	0	74,7	67,9	0,49	0,38
18.03.2025	-	6,211	0	179,853	0	0	175,478	0	0	24	0	74,1	65,7	0,51	0,38
19.03.2025	-	5,613	0	176,697	0	0	172,448	0	0	24	0	73,6	65,9	0,52	0,38
20.03.2025	-	4,915	0	137,023	0	0	133,589	0	0	24	0	75,3	66,5	0,52	0,38
Итого:	-	168,678	0,003	4540,476	0	0,012	4428,016	0	0,012	672	0	74,68	65,22	0,52	0,38

Общее время работы системы 672 час.
Период нормальной работы системы 672 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	874,072	17965,829	0	0,597	17514,704	0	0,59	4525	338
20.03.2025	1042,749	22506,305	0	0,609	21942,721	0	0,602	5197	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

