

#124103#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
Интернат)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к5, Калининград (Музыкальная школа,

Заводской номер счётчика 20112304	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1172,511	1042,749	129.762	30.993

Подпись исполнителя



#124102#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9374

TB7 (ASCII)

20112304

1

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	5,219	0	107,128	0	0	104,498	0	0	24	0	74,4	62,5	0,54	0,37
22.03.2025	5,6	4,366	0	120,503	0	0	117,518	0	0	24	0	74,7	65,9	0,53	0,37
23.03.2025	5,7	4,854	0	102,508	0	0	100,014	0	0	24	0	74,1	62,6	0,54	0,37
24.03.2025	6,8	5,272	0	112,294	0	0	109,527	0	0	24	0	74,6	63,1	0,53	0,37
25.03.2025	5,5	4,137	0	116,585	0	0,005	113,692	0	0,005	24	0	74,9	66,3	0,53	0,37
26.03.2025	4,4	5,552	0,001	119,692	0	0	116,792	0	0	24	0	73,9	62,6	0,53	0,37
27.03.2025	6,9	5,865	0	125,63	0	0	122,579	0	0	24	0	74	62,6	0,53	0,37
28.03.2025	5,7	4,397	0	77,062	0	0	75,199	0	0	24	0	73,8	59,9	0,54	0,37
29.03.2025	8,9	4,18	0	74,997	0	0	73,184	0	0	24	0	73,8	60,2	0,54	0,37
30.03.2025	9,9	5,514	0	118,413	0	0	115,52	0	0	24	0	74,2	62,9	0,53	0,36
31.03.2025	6,8	5,102	0	101,096	0	0	98,635	0	0	24	0	74,1	61,8	0,53	0,37
01.04.2025	5,9	5,393	0	105,681	0	0	103,104	0	0	24	0	74,2	61,8	0,53	0,37
02.04.2025	-	3,934	0	43,725	0	0	42,682	0	0	24	0	73,3	51,3	0,55	0,36
03.04.2025	-	3,354	0	33,393	0	0	32,618	0	0	24	0	72,2	47,7	0,56	0,36
04.04.2025	-	3,89	0	50,499	0	0	49,35	0	0	24	0	71,4	52,6	0,54	0,37
05.04.2025	-	5,181	0	118,85	0	0	116,049	0	0	24	0	72,8	62,1	0,5	0,37
06.04.2025	-	5,422	0	141,413	0	0	138,054	0	0	24	0	73	63,6	0,47	0,37
07.04.2025	-	5,12	0	104,834	0	0	102,337	0	0	24	0	73,2	61,3	0,49	0,37
08.04.2025	-	5,183	0	106,053	0	0	103,564	0	0	24	0	72,5	60,6	0,5	0,37
09.04.2025	-	5,309	0	113,662	0	0	110,983	0	0	24	0	72,7	61,3	0,51	0,37
10.04.2025	-	5,514	0	121,729	0	0	118,861	0	0	24	0	72,8	61,7	0,49	0,37
11.04.2025	-	4,824	0	86,858	0	0	84,823	0	0	24	0	72,5	59	0,51	0,37
12.04.2025	-	4,252	0	82,668	0	0	80,731	0	0	24	0	72,5	59,9	0,52	0,38
13.04.2025	-	3,363	0	37,933	0	0	37,065	0	0	24	0	71,5	49,9	0,54	0,37
14.04.2025	-	2,825	0	26,007	0	0,006	25,447	0	0,006	24	0	69,1	42,6	0,51	0,36
15.04.2025	-	2,996	0,001	30,064	0	0	29,405	0	0	24	0	69,8	45,5	0,44	0,34
16.04.2025	-	2,639	0	23,99	0	0	23,475	0	0	24	0	69	42,2	0,44	0,34
17.04.2025	-	2,415	0	22,874	0	0	22,378	0	0	24	0	69,4	43,6	0,41	0,33
18.04.2025	-	0,75	0	9,345	0	0	9,169	0	0	24	0	64,2	44,7	0,46	0,33
19.04.2025	-	1,042	0	11,983	0	0,004	11,76	0	0,004	24	0	63,9	42,8	0,45	0,33
20.04.2025	-	1,899	0,001	20,879	0	0	20,469	0	0	24	0	65,7	43,5	0,44	0,33
Итого:	6,4	129,763	0,003	2468,348	0	0,015	2409,482	0	0,015	744	0	72,01	56,39	0,51	0,36

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1042,749	22506,305	0	0,609	21942,721	0	0,602	5197	338
20.04.2025	1172,511	24974,653	0	0,624	24352,201	0	0,617	5941	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения