

#129268#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
Интернат)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к5, Калининград (Музыкальная школа,

Заводской номер счётчика 20112304	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1268,798	1172,511	96.287	22.998

Подпись исполнителя



#129267#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9374

TB7 (ASCII)

20112304

1

23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	1,853	0	20,201	0	0	19,81	0	0	24	0	65,2	42,9	0,45	0,33
22.04.2025	-	2,594	0	27,79	0	0	27,244	0	0	24	0	65,8	43,1	0,46	0,33
23.04.2025	-	2,188	0	24,471	0	0	23,981	0	0	24	0	66,5	44,7	0,45	0,32
24.04.2025	-	2,632	0	27,747	0	0	27,192	0	0	24	0	66,4	43,3	0,45	0,33
25.04.2025	-	3,676	0	42,595	0	0	41,712	0	0	24	0	67,8	46,8	0,45	0,33
26.04.2025	-	3,815	0	48,215	0	0	47,199	0	0	24	0	68,3	49	0,45	0,33
27.04.2025	-	3,655	0	45,693	0	0	44,736	0	0	24	0	68,2	48,7	0,45	0,33
28.04.2025	-	2,905	0	41,891	0	0,003	41,005	0	0,003	24	0	68,4	51,5	0,44	0,33
29.04.2025	-	2,499	0	24,782	0	0	24,279	0	0	24	0	66,9	42,4	0,44	0,33
30.04.2025	-	2,769	0	29,286	0	0	28,683	0	0	24	0	67,4	44,4	0,44	0,33
01.05.2025	-	2,734	0	29,805	0	0	29,191	0	0	24	0	67,5	45,2	0,45	0,33
02.05.2025	-	1,898	0	20,278	0	0	19,868	0	0	24	0	66,8	44	0,44	0,33
03.05.2025	-	2,715	0	27,657	0	0	27,095	0	0	24	0	67	43,1	0,45	0,33
04.05.2025	-	3,52	0	38,875	0	0	38,065	0	0	24	0	67,8	45,8	0,44	0,33
05.05.2025	-	3,607	0	40,125	0	0	39,277	0	0	24	0	68,4	46,5	0,43	0,33
06.05.2025	-	3,598	0	39,603	0	0	38,737	0	0	24	0	69,7	47,6	0,43	0,33
07.05.2025	-	3,949	0	43,311	0	0	42,358	0	0	24	0	70,1	47,8	0,42	0,33
08.05.2025	-	4,071	0	44,814	0	0	43,822	0	0	24	0	70,2	48	0,43	0,33
09.05.2025	-	4,261	0	46,315	0	0	45,289	0	0	24	0	70,3	47,8	0,43	0,32
10.05.2025	-	3,769	0	38,808	0	0	37,962	0	0	24	0	69,6	45,9	0,43	0,33
11.05.2025	-	3,508	0	35,935	0	0	35,147	0	0	24	0	69,9	46	0,43	0,33
12.05.2025	-	3,291	0	34,89	0	0	34,133	0	0	24	0	69,5	46,5	0,44	0,33
13.05.2025	-	3	0	30,905	0	0	30,238	0	0	24	0	69,2	45,5	0,44	0,33
14.05.2025	-	3,345	0	33,937	0	0	33,208	0	0	24	0	69	45	0,44	0,33
15.05.2025	-	4,051	0	43,706	0	0	42,741	0	0	24	0	70	47,4	0,43	0,33
16.05.2025	-	3,759	0	39,485	0	0	38,626	0	0	24	0	69,6	46,3	0,43	0,33
17.05.2025	-	4,059	0	41,924	0	0	41,006	0	0	24	0	69,7	46	0,42	0,32
18.05.2025	-	3,289	0	34,179	0	0	33,433	0	0	24	0	69,6	46,1	0,42	0,32
19.05.2025	-	3,038	0	29,868	0	0	29,229	0	0	24	0	68,9	44,1	0,43	0,33
20.05.2025	-	2,24	0	23,713	0	0	23,222	0	0	24	0	67,6	44,5	0,43	0,33
Итого:	-	96,288	0	1050,804	0	0,003	1028,488	0	0,003	720	0	68,38	45,86	0,44	0,33

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1172,511	24974,653	0	0,624	24352,201	0	0,617	5941	338
20.05.2025	1268,798	26025,458	0	0,627	25380,69	0	0,62	6661	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения