

#132341#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
Интернат)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к5, Калининград (Музыкальная школа,

Заводской номер счётчика 20112304	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1311,035	1268,798	42.237	10.088

Подпись исполнителя



#132340#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9374

TB7 (ASCII)

20112304

1

24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,92	0	20,336	0	0,006	19,935	0	0,006	24	0	65,9	43	0,44	0,33
22.05.2025	-	2,329	0,001	23,263	0	0	22,796	0	0	24	0	66,4	42,1	0,45	0,33
23.05.2025	-	2,673	0	26,982	0	0	26,436	0	0	24	0	66,9	42,7	0,45	0,33
24.05.2025	-	2,368	0	26,494	0	0	25,956	0	0	24	0	67	45,2	0,46	0,33
25.05.2025	-	1,847	0	21,264	0	0,004	20,842	0	0,004	24	0	66,1	44,9	0,46	0,32
26.05.2025	-	2,109	0,001	22,253	0	0	21,805	0	0	24	0	66,6	43,6	0,46	0,33
27.05.2025	-	1,676	0	18	0	0	17,624	0	0	24	0	68,2	45,5	0,47	0,32
28.05.2025	-	1,152	0	12,215	0	0	11,964	0	0	24	0	67,3	44,4	0,48	0,32
29.05.2025	-	1,705	0	17,737	0	0	17,397	0	0	24	0	65	41,6	0,49	0,33
30.05.2025	-	1,48	0	16,254	0	0	15,939	0	0	24	0	65,3	43,1	0,49	0,33
31.05.2025	-	1,15	0	12,42	0	0	12,182	0	0	24	0	64,9	42,4	0,49	0,32
01.06.2025	-	1,335	0	15,165	0	0	14,868	0	0	24	0	65,7	44,3	0,49	0,32
02.06.2025	-	1,03	0	11,241	0	0,008	11,027	0	0,008	24	0	64,8	42,6	0,49	0,32
03.06.2025	-	1,339	0,001	14,349	0	0	14,069	0	0	24	0	65,6	42,9	0,49	0,33
04.06.2025	-	1,125	0	12,473	0	0	12,23	0	0	24	0	65,4	43,5	0,48	0,32
05.06.2025	-	0,72	0	9,306	0	0	9,134	0	0	24	0	63,5	44,7	0,49	0,32
06.06.2025	-	0,83	0	10,312	0	0,004	10,124	0	0,004	24	0	63,4	43,9	0,51	0,32
07.06.2025	-	1,001	0,001	11,625	0	0	11,41	0	0	24	0	63,9	43	0,51	0,33
08.06.2025	-	1	0	11,488	0	0	11,275	0	0	24	0	63,9	42,7	0,51	0,32
09.06.2025	-	1,97	0	19,374	0	0	19	0	0	24	0	65,2	40,5	0,49	0,33
10.06.2025	-	1,816	0	18,959	0	0	18,597	0	0	24	0	64,7	41,5	0,49	0,32
11.06.2025	-	1,646	0	16,828	0	0	16,51	0	0	24	0	64,5	40,7	0,5	0,33
12.06.2025	-	1,783	0	18,409	0	0	18,058	0	0	24	0	64,8	41,2	0,5	0,32
13.06.2025	-	1,355	0	14,691	0	0	14,414	0	0	24	0	64,5	42	0,5	0,32
14.06.2025	-	1,255	0	14,248	0	0,002	13,98	0	0,002	24	0	64,4	43	0,51	0,32
15.06.2025	-	1,08	0	12,953	0	0	12,711	0	0	24	0	64,1	43,9	0,52	0,32
16.06.2025	-	0,743	0	9,569	0	0	9,392	0	0	24	0	63,8	45	0,52	0,32
17.06.2025	-	0,445	0	7,431	0	0	7,298	0	0	24	0	62,7	48,2	0,5	0,32
18.06.2025	-	0,444	0	7,564	0	0,003	7,43	0	0,003	24	0	62,4	48,2	0,48	0,32
19.06.2025	-	0,45	0,001	7,222	0	0	7,092	0	0	24	0	62,8	47,7	0,47	0,33
20.06.2025	-	0,461	0	7,398	0	0	7,265	0	0	24	0	62,7	47,6	0,47	0,33
Итого:	-	42,237	0,005	467,823	0	0,027	458,76	0	0,027	744	0	64,92	43,73	0,49	0,32

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1268,798	26025,458	0	0,627	25380,69	0	0,62	6661	338
20.06.2025	1311,035	26493,283	0	0,654	25839,449	0	0,647	7405	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения