

#89320#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
Интернат)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к5, Калининград (Музыкальная школа,

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112304	20.07.2024	20.06.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	4033,135	4019,88	13.255	3.166

Подпись исполнителя



#89319#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 9374
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112304
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	0,177	0	5,597	0	0	5,517	0	0	24	0	54,5	50	0,34	0,32
22.06.2024	-	0,407	0	31,448	0	0	31,029	0	0	24	0	53,4	50,6	0,36	0,3
23.06.2024	-	0,507	0	11,858	0	0	11,641	0	0	24	0	63,3	52,9	0,44	0,32
24.06.2024	-	0,498	0	11,083	0	0	10,876	0	0	24	0	63,9	53	0,46	0,32
25.06.2024	-	0,509	0	11,551	0	0	11,337	0	0	24	0	63,7	53	0,45	0,32
26.06.2024	-	0,517	0	11,642	0	0	11,426	0	0	24	0	63,8	53	0,46	0,32
27.06.2024	-	0,506	0	11,768	0	0	11,553	0	0	24	0	63,4	53	0,47	0,32
28.06.2024	-	0,51	0	12,525	0	0	12,299	0	0	24	0	62,8	52,9	0,45	0,31
29.06.2024	-	0,494	0	13,562	0	0	13,322	0	0	24	0	62,2	53,4	0,49	0,32
30.06.2024	-	0,485	0	11,965	0	0	11,749	0	0	24	0	62,9	53,1	0,51	0,32
01.07.2024	-	0,487	0	13,09	0	0	12,857	0	0	24	0	62,4	53,4	0,48	0,32
02.07.2024	-	0,503	0	11,809	0	0	11,593	0	0	24	0	63,4	53,1	0,5	0,32
03.07.2024	-	0,5	0	10,682	0	0	10,479	0	0	24	0	64,5	53,2	0,5	0,32
04.07.2024	-	0,492	0	10,608	0	0	10,409	0	0	24	0	64,2	52,9	0,5	0,31
05.07.2024	-	0,494	0	11,731	0	0	11,517	0	0	24	0	63,2	53	0,48	0,32
06.07.2024	-	0,494	0	13,243	0	0	13,008	0	0	24	0	62,3	53,3	0,56	0,31
07.07.2024	-	0,481	0	12,295	0	0	12,076	0	0	24	0	62,5	53	0,55	0,32
08.07.2024	-	0,497	0	13,708	0	0	13,466	0	0	24	0	62,2	53,4	0,54	0,31
09.07.2024	-	0,487	0	12,956	0	0	12,726	0	0	24	0	62,2	53,2	0,56	0,31
10.07.2024	-	0,199	0	7,317	0	0	7,209	0	0	24	0	55,9	51,5	0,4	0,32
11.07.2024	-	0	0	2,903	0	0	2,89	0	0	24	0	32,7	38,6	0,32	0,32
12.07.2024	-	0,235	0	11,075	0	0	10,951	0	0	24	0	48,2	43,4	0,35	0,35
13.07.2024	-	0,469	0	18,85	0	0	18,563	0	0	24	0	57,1	51,1	0,41	0,41
14.07.2024	-	0,479	0	15,043	0	0	14,784	0	0	24	0	61,2	53,4	0,4	0,4
15.07.2024	-	0,484	0	17,139	0	0	16,848	0	0	24	0	60,8	53,9	0,4	0,4
16.07.2024	-	0,468	0	14,485	0	0	14,234	0	0	24	0	61,4	53,6	0,39	0,39
17.07.2024	-	0,462	0	15,11	0	0	14,852	0	0	24	0	60,9	53,5	0,42	0,34
18.07.2024	-	0,472	0	17,687	0	0	17,391	0	0	24	0	60,5	54	0,56	0,32
19.07.2024	-	0,471	0	12,854	0	0	12,625	0	0	24	0	62,5	53,7	0,56	0,32
20.07.2024	-	0,47	0	14,781	0	0	14,526	0	0	24	0	61,5	53,8	0,58	0,31
Итого:	-	13,254	0	390,365	0	0	383,753	0	0	720	0	60,12	52,13	0,46	0,33

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	4019,88	59868,831	0	5,057	58514,132	0	5,01	26667	5000
20.07.2024	4033,135	60259,197	0	5,057	58897,387	0	5,01	27387	5000

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения