

#91545#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
Интернат)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к5, Калининград (Музыкальная школа,

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112304	20.08.2024	20.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	2,201	4033,135	-4030.934	-962.772

Подпись исполнителя



01.08.2024 по 20.08.24 по 6х кв
п.б.



#91544#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента
Порядковый номер 9374
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20112304
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0,463	0	13,629	0	0	13,39	0	0	24	0	61,9	53,7	0,58	0,32
22.07.2024	-	0,468	0	14,125	0	0	13,879	0	0	24	0	61,8	53,8	0,57	0,31
23.07.2024	-	0,461	0	13,34	0	0	13,105	0	0	24	0	62	53,6	0,53	0,31
24.07.2024	-	0,465	0	14,299	0	0	14,05	0	0	24	0	61,7	53,8	0,55	0,31
25.07.2024	-	0,463	0	13,019	0	0	12,789	0	0	24	0	62,2	53,6	0,57	0,31
26.07.2024	-	0,463	0	13,429	0	0	13,194	0	0	24	0	61,8	53,5	0,56	0,32
27.07.2024	-	0,469	0	14,26	0	0	14,01	0	0	24	0	62	54,1	0,56	0,31
28.07.2024	-	0,463	0	13,982	0	0	13,738	0	0	24	0	61,9	53,9	0,56	0,32
29.07.2024	-	0,462	0	13,284	0	0	13,051	0	0	24	0	61,9	53,5	0,55	0,31
03.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
04.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
05.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
06.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
07.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
08.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
09.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
10.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
11.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
12.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
13.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
14.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
15.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,59	0,39
16.08.2024	-	0,266	0	7,548	0	0	7,414	0	0	0	24	62,2	53,7	0,56	0,34
17.08.2024	-	0,479	0	13,74	0	0	13,5	0	0	13	11	61,9	53,5	0,54	0,31
18.08.2024	-	0,49	0	14,006	0	0	13,76	0	0	24	0	62	53,6	0,53	0,31
19.08.2024	-	0,48	0	13,535	0	0	13,297	0	0	24	0	62	53,4	0,54	0,31
20.08.2024	-	0,485	0	13,738	0	0,006	13,496	0	0,006	24	0	62,1	53,6	0,54	0,31
Итого:	-	6,377	0	185,934	0	0,006	182,673	0	0,006	325	323	32,13	27,83	0,57	0,35

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 325 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	4033,135	60259,197	0	5,057	58897,887	0	5,01	27387	5000
20.08.2024	2,201	62,567	0	0,006	61,467	0	0,006	109	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
