

#125689#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Ульяны Громовой 129, Калининград
7086

Заводской номер счётчика 476866	Показания прибора, МВт×ч 23.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1334,581	1290,433	44.148	37.967

Подпись исполнителя _____



#125688#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 7086
 Порядковый номер 8779
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 476866
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	1,705	60,301	59,488	58,82	58,812	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
25.03.2025	4,4	1,745	65,363	64,516	63,75	63,734	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
26.03.2025	6,9	1,695	59,285	58,477	57,828	57,82	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
27.03.2025	5,7	1,748	61,914	61,078	60,387	60,375	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
28.03.2025	8,9	1,556	55,16	54,414	53,801	53,789	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
29.03.2025	9,9	1,576	55,383	54,629	54,023	54,02	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
30.03.2025	6,8	1,679	58,027	57,234	56,605	56,602	24	24	0	0	0	0	0	75	49	0,9	0,9
31.03.2025	5,9	1,709	58,977	58,164	57,527	57,516	24	24	0	0	0	0	0	75	49	0,9	0,9
01.04.2025	-	1,682	60,004	59,199	58,531	58,523	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
02.04.2025	-	1,534	55,629	54,891	54,262	54,25	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
03.04.2025	-	1,426	51,414	50,742	50,152	50,156	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
04.04.2025	-	1,637	57,242	56,465	55,836	55,832	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,9
05.04.2025	-	1,884	67,801	66,898	66,125	66,113	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
06.04.2025	-	2,107	76,871	75,852	74,957	74,941	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
07.04.2025	-	1,902	69,602	68,676	67,875	67,859	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
08.04.2025	-	1,814	65,793	64,922	64,16	64,152	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
09.04.2025	-	1,846	67,32	66,43	65,652	65,637	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
10.04.2025	-	2,021	75,445	74,473	73,594	73,582	24	24	0	0	0	0	0	75	51	0,9	0,9
11.04.2025	-	1,771	69,68	68,828	68,027	68,016	24	24	0	0	0	0	0	73	51	0,9	0,9
12.04.2025	-	1,691	68,164	67,348	66,551	66,531	24	24	0	0	0	0	0	73	51	0,9	0,9
13.04.2025	-	1,468	56,762	56,074	55,422	55,426	24	24	0	0	0	0	0	73	50	0,9	0,9
14.04.2025	-	1,338	53,324	52,691	52,066	52,066	24	24	0	0	0	0	0	73	51	0,9	0,9
15.04.2025	-	1,11	48,031	47,508	46,906	46,902	24	24	0	0	0	0	0	73	52	0,9	0,9
16.04.2025	-	0,99	44,188	43,711	43,156	43,148	24	24	0	0	0	0	0	73	53	0,9	0,9
17.04.2025	-	0,661	34,957	34,645	34,156	34,156	24	24	0	0	0	0	0	72	55	0,9	0,9
18.04.2025	-	0,612	36,035	35,738	35,215	35,219	24	24	0	0	0	0	0	72	57	0,9	0,9
19.04.2025	-	0,647	36,758	36,453	35,922	35,926	24	24	0	0	0	0	0	72	56	0,9	0,9
20.04.2025	-	0,62	35,918	35,621	35,102	35,098	24	24	0	0	0	0	0	72	56	0,9	0,9
21.04.2025	-	0,657	37,371	37,059	36,52	36,52	24	24	0	0	0	0	0	72	56	0,9	0,9
22.04.2025	-	0,652	38,289	37,973	37,414	37,414	24	24	0	0	0	0	0	72	57	0,9	0,9
23.04.2025	-	0,665	38,461	38,141	37,578	37,574	24	24	0	0	0	0	0	72	57	0,9	0,9
Итого:	6,9	44,148	1719,469	1698,338	1677,92	1677,709	744	744	0	0	0	0	-	73,94	51,84	0,9	0,9

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1290,433	42570,699	42004,234	41510,059	41551,543	21577,35	0
23.04.2025	1334,581	44290,168	43702,57	43187,98	43229,254	22321,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения