

#130627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Розовый фламинго, ООО

Пугачева 13, Калининград (гост. Чайка)

8714

SKM-01

34883

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	0,269	11,18	11,25	24	0	66	43,8	-
22.04.2025	0,296	9,95	9,99	24	0	68,4	44	-
23.04.2025	0,343	13,68	13,73	24	0	68,8	47,7	-
24.04.2025	0,329	11,06	11,13	24	0	68,4	44,7	-
25.04.2025	0,335	10,87	10,94	24	0	68,3	43,2	-
26.04.2025	0,417	14,84	14,93	24	0	68,8	44,3	-
27.04.2025	0,357	11,26	11,36	24	0	68,3	42,4	-
28.04.2025	0,332	10,81	10,89	24	0	68,3	43,4	-
29.04.2025	0,304	10,89	10,94	24	0	68,4	45,9	-
30.04.2025	0,329	14,39	14,44	24	0	69	49,8	-
01.05.2025	0,374	12,99	13,06	24	0	68,8	46,7	-
02.05.2025	0,367	12,36	12,4	24	0	68,5	45,4	-
03.05.2025	0,381	14,97	15,03	24	0	66,4	45,8	-
04.05.2025	0,396	12,3	12,36	24	0	68,7	43,2	-
05.05.2025	0,403	12,04	12,11	24	0	68,6	41,9	-
06.05.2025	0,367	14,56	14,65	24	0	65,4	43,7	-
07.05.2025	0,353	14,44	14,47	24	0	67,9	45,2	-
08.05.2025	0,428	12,27	12,33	24	0	68,6	40,7	-
09.05.2025	0,376	11,31	11,38	24	0	68,5	41,7	-
10.05.2025	0,347	12,66	12,71	24	0	68,8	46,2	-
11.05.2025	0,284	9,64	9,7	24	0	67,9	44	-
12.05.2025	0,267	9,03	9,08	24	0	68,2	43,9	-
13.05.2025	0,282	9,48	9,52	24	0	68	44	-
14.05.2025	0,306	12,61	12,61	24	0	67,8	47,4	-
15.05.2025	0,276	10,51	10,55	24	0	67,7	47,3	-
16.05.2025	0,289	9,83	9,87	24	0	67,6	43,8	-
17.05.2025	0,274	11,86	11,9	24	0	68,2	45,6	-
18.05.2025	0,269	8,9	8,97	24	0	68,1	43,1	-
19.05.2025	0,239	8,37	8,43	24	0	67,6	43,6	-
20.05.2025	0,242	8,22	8,29	24	0	68,4	43,8	-
Итого:	9,831	347,28	349,02	720	0	0	0	0
Гкал	8,455							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2025	5011,617	172070,01	172439,93	143104,46
20.05.2025	5021,448	172417,29	172788,95	143824,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 7:33:01