

#108497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Розовый фламинго, ООО
Адрес потребителя: Пугачева 13, Калининград (гост. Чайка)
Номер абонента: 8714
Порядковый номер: SKM-01
Тип теплосчётчика: 34883
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2024	1,33	42,17	42,21	24	0	76,3	49,4	0,5
22.11.2024	1,43	45,21	45,22	24	0	76,6	49,4	0,5
23.11.2024	1,443	49,85	49,88	24	0	75,6	50,6	0,5
24.11.2024	1,287	44,26	44,31	24	0	74,9	49,8	1,2
25.11.2024	1,106	57,33	57,25	24	0	70	48,4	5,9
26.11.2024	0,999	35,67	35,77	24	0	69,5	44,6	7,3
27.11.2024	1,126	133,84	134,14	24	0	69,4	61	4,7
28.11.2024	1,111	114,07	114,61	24	0	69,9	60,3	4,4
29.11.2024	1,099	153,26	154,16	24	0	69,9	63,8	4,2
30.11.2024	1,131	146,37	147,24	24	0	70,1	63,2	4,1
01.12.2024	1,15	49,6	49,64	24	0	72,1	51,2	2,2
02.12.2024	1,146	38,12	38,16	23,35	128	72,5	46,5	2,9
03.12.2024	1,183	37,85	37,93	24	0	70,3	43,4	-
04.12.2024	1,25	41,93	41,99	24	0	73,5	47,8	-
05.12.2024	1,228	38,94	38,98	24	0	73	46,2	-
06.12.2024	1,266	40,7	40,74	24	0	74,1	47,5	-
07.12.2024	1,213	38,1	38,15	24	0	76	48,5	-
08.12.2024	1,221	39,09	39,12	24	0	74,6	47,8	-
09.12.2024	1,231	39,89	39,93	24	0	74,1	47,6	-
10.12.2024	1,443	44,37	44,35	24	0	76,8	49,4	-
11.12.2024	1,341	42,77	42,86	24	0	74,3	47,4	-
12.12.2024	1,188	38	38,03	24	0	74,4	47,4	-
13.12.2024	1,392	41,03	41,08	24	0	78,1	49,4	-
14.12.2024	1,332	41,31	41,29	24	0	77,8	50	-
15.12.2024	1,243	41,78	41,81	24	0	73,2	47,5	-
16.12.2024	1,081	35,69	35,73	24	0	70,4	44	-
17.12.2024	1,015	36,15	36,21	24	0	69	44,4	-
18.12.2024	1,03	37,77	37,84	24	0	69,6	45,3	-
19.12.2024	0,936	30,91	30,97	24	0	69,2	43,1	-
Итого:	34,951	1576,03	1579,6	695,35	0	0	0	0
Гкал	30,058							

Общее время работы системы, ч: 696
Период нормальной работы системы, ч: 695,35

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2024	4819,821	165422,75	165780,02	139481,11
19.12.2024	4854,772	166998,78	167359,62	140176,46

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:28:18