

#97891#

Отчет о суточных параметрах ГВС
(23.09.2024 0:00:00 - 23.10.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БАЛТДОМСЕРВИС
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	txв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	ч	
23.09.2024	63,74	60,09	3,65	94,34	83,79	92,57	82,43	10,14	4,20	3,80	0,951	0,616	0,00	24,0	0,0	
24.09.2024	65,53	61,78	3,75	94,42	83,85	92,53	82,41	10,12	4,20	3,80	0,971	0,625	0,00	24,0	0,0	
25.09.2024	66,07	62,26	3,81	94,87	83,77	92,98	82,33	10,65	4,20	3,80	1,019	0,662	0,00	24,0	0,0	
26.09.2024	66,10	62,32	3,78	94,62	83,72	92,69	82,28	10,41	4,20	3,80	1,003	0,648	0,00	24,0	0,0	
27.09.2024	66,10	62,33	3,77	94,29	83,86	92,39	82,41	9,98	4,20	3,80	0,970	0,620	0,00	24,0	0,0	
28.09.2024	65,19	61,44	3,75	95,04	83,67	93,17	82,23	10,94	4,20	3,80	1,024	0,671	0,00	24,0	0,0	
29.09.2024	65,56	61,66	3,90	95,87	83,73	93,95	82,29	11,66	4,20	3,80	1,088	0,716	0,00	24,0	0,0	
30.09.2024	65,60	61,35	4,25	97,60	85,77	95,67	84,33	11,34	4,20	3,80	1,104	0,696	0,00	24,0	0,0	
01.10.2024	65,28	60,74	4,54	82,39	71,85	80,79	70,63	10,16	4,20	3,80	0,986	0,613	0,00	24,0	0,0	*
02.10.2024	65,37	60,95	4,42	103,85	90,68	101,83	89,12	12,71	4,20	3,80	1,226	0,773	0,00	24,0	0,0	
03.10.2024	66,28	61,65	4,63	102,66	90,87	100,61	89,25	11,36	4,20	3,80	1,168	0,700	0,00	24,0	0,0	
04.10.2024	66,17	61,61	4,56	102,89	90,89	100,81	89,25	11,56	4,20	3,80	1,172	0,711	0,00	24,0	0,0	
05.10.2024	66,67	62,04	4,63	101,62	91,08	99,58	89,40	10,18	4,20	3,80	1,093	0,629	0,00	24,0	0,0	
06.10.2024	66,22	61,69	4,53	101,55	91,05	99,54	89,45	10,09	4,20	3,80	1,075	0,621	0,00	24,0	0,0	
07.10.2024	66,46	61,82	4,64	101,60	91,08	99,56	89,42	10,14	4,20	3,80	1,090	0,628	0,00	24,0	0,0	
08.10.2024	67,72	62,92	4,80	101,20	91,21	99,11	89,54	9,57	4,20	3,80	1,079	0,600	0,00	24,0	0,0	
09.10.2024	62,91	59,11	3,80	102,08	90,74	100,23	89,28	10,95	4,20	3,80	1,030	0,637	0,00	24,0	0,0	
10.10.2024	59,88	56,45	3,43	102,32	90,97	100,64	89,62	11,02	4,20	3,80	0,968	0,617	0,00	24,0	0,0	
11.10.2024	60,30	56,83	3,47	104,09	93,23	102,37	91,84	10,53	4,20	3,80	0,955	0,593	0,00	24,0	0,0	
12.10.2024	60,25	56,78	3,47	102,21	91,62	100,53	90,24	10,29	4,20	3,80	0,936	0,583	0,00	24,0	0,0	
13.10.2024	59,32	55,97	3,35	102,62	91,17	100,98	89,86	11,12	4,20	3,80	0,960	0,611	0,00	24,0	0,0	
14.10.2024	60,22	56,73	3,49	102,56	90,59	100,86	89,26	11,60	4,20	3,80	1,009	0,653	0,00	24,0	0,0	
15.10.2024	60,25	56,78	3,47	100,99	90,68	99,31	89,31	10,00	4,20	3,80	0,915	0,564	0,00	24,0	0,0	
16.10.2024	59,70	56,31	3,39	101,00	90,71	99,36	89,37	9,99	4,20	3,80	0,900	0,559	0,00	24,0	0,0	
17.10.2024	59,18	55,84	3,34	102,26	90,55	100,61	89,25	11,36	4,20	3,80	0,972	0,625	0,00	24,0	0,0	
18.10.2024	58,85	55,46	3,39	101,50	90,55	99,86	89,25	10,61	4,20	3,80	0,932	0,588	0,00	24,0	0,0	
19.10.2024	58,52	55,24	3,28	103,42	90,26	101,76	88,97	12,79	4,20	3,80	1,039	0,692	0,00	24,0	0,0	
20.10.2024	59,17	55,75	3,42	101,64	90,35	99,98	89,07	10,91	4,20	3,80	0,952	0,602	0,00	24,0	0,0	
21.10.2024	59,47	56,09	3,38	101,71	90,40	100,03	89,09	10,94	4,20	3,80	0,953	0,607	0,00	24,0	0,0	
22.10.2024	59,63	56,28	3,35	102,08	90,42	100,40	89,12	11,28	4,20	3,80	0,973	0,631	0,00	24,0	0,0	
23.10.2024	59,41	56,00	3,41	101,52	90,49	99,85	89,20	10,65	4,20	3,80	0,938	0,595	0,00	24,0	0,0	
Средние:	62,94	59,11	3,83	---	---	---	---	---	4,20	3,80	---	---	0,00	---	---	
Итого:	---	---	---	3090,81	2743,60	3034,55	2699,50	335,05	---	---	31,451	19,686	---	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.09.2024	2529,65	2239,36	2489,25	2206,34	282,91	23,229	15,766	637,0	20,0
23.10.2024	5620,46	4982,96	5523,80	4905,84	617,96	54,680	35,452	1381,0	20,0
Итого:	3090,81	2743,60	3034,55	2699,50	335,05	31,451	19,686	744,0	0,0



Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

