

#111676#

Отчет о суточных параметрах
(23.12.2024 0:00:00 - 23.01.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 БАЛТДОМСЕРВИС
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.12.2024	71,72	49,10	22,62	121,31	119,74	1,30	118,51	118,32	0,16	0,19	6,00	4,00	2,682	24,0	0,0	
24.12.2024	74,47	50,67	23,80	124,70	122,93	1,43	121,60	121,45	0,12	0,15	6,00	4,00	2,895	24,0	0,0	
25.12.2024	74,21	50,46	23,75	123,31	121,57	1,42	120,31	120,12	0,16	0,19	6,00	4,00	2,859	24,0	0,0	
26.12.2024	71,40	48,29	23,11	117,42	115,81	1,38	114,75	114,55	0,17	0,20	6,00	4,00	2,655	24,0	0,0	
27.12.2024	71,37	48,85	22,52	121,45	119,79	1,38	118,67	118,39	0,24	0,28	6,00	4,00	2,676	24,0	0,0	
28.12.2024	71,11	48,61	22,50	120,11	118,45	1,39	117,45	117,17	0,24	0,28	6,00	4,00	2,643	24,0	0,0	
29.12.2024	71,21	48,40	22,81	118,18	116,49	1,44	115,50	115,20	0,26	0,30	6,00	4,00	2,638	24,0	0,0	
30.12.2024	71,17	47,97	23,20	116,80	115,08	1,48	114,16	113,88	0,25	0,28	6,00	4,00	2,649	24,0	0,0	
31.12.2024	71,22	48,20	23,02	118,36	116,57	1,52	115,72	115,37	0,30	0,35	6,00	4,00	2,667	24,0	0,0	
01.01.2025	71,17	48,04	23,13	117,82	116,04	1,52	115,15	114,81	0,30	0,34	6,00	4,00	2,663	24,0	0,0	
02.01.2025	72,79	48,86	23,93	118,92	117,03	1,60	116,11	115,68	0,37	0,43	6,00	4,00	2,782	24,0	0,0	
03.01.2025	77,44	51,30	26,14	121,59	119,47	1,76	118,42	118,03	0,33	0,39	6,00	4,00	3,100	24,0	0,0	
04.01.2025	78,77	51,78	26,99	122,35	120,23	1,75	119,01	118,73	0,24	0,28	6,00	4,00	3,215	24,0	0,0	
05.01.2025	79,48	52,30	27,18	123,75	121,58	1,77	120,36	120,01	0,29	0,35	6,00	4,00	3,278	24,0	0,0	
06.01.2025	78,45	51,87	26,58	123,41	121,30	1,72	120,07	119,78	0,24	0,29	6,00	4,00	3,196	24,0	0,0	
07.01.2025	71,30	48,59	22,71	120,62	118,86	1,47	117,92	117,57	0,30	0,35	6,00	4,00	2,679	24,0	0,0	
08.01.2025	72,95	49,00	23,95	119,69	117,71	1,67	116,89	116,39	0,43	0,50	6,00	4,00	2,799	24,0	0,0	
09.01.2025	75,10	50,09	25,01	120,63	118,46	1,82	117,65	117,02	0,54	0,63	6,00	4,00	2,946	24,0	0,0	
10.01.2025	74,42	48,59	25,83	109,31	107,01	2,13	106,63	105,83	0,75	0,80	6,00	4,00	2,756	24,0	0,0	
11.01.2025	76,51	50,56	25,95	119,34	116,66	2,27	116,22	115,22	0,86	1,00	6,00	4,00	3,021	24,0	0,0	
12.01.2025	76,90	50,76	26,14	119,90	117,28	2,21	116,78	115,84	0,81	0,94	6,00	4,00	3,052	24,0	0,0	
13.01.2025	77,64	50,26	27,38	113,87	111,35	2,24	110,83	110,01	0,74	0,82	6,00	4,00	3,038	24,0	0,0	
14.01.2025	76,51	49,87	26,64	117,38	114,78	2,24	114,35	113,41	0,83	0,94	6,00	4,00	3,048	24,0	0,0	
15.01.2025	71,98	48,08	23,90	115,91	113,32	2,26	113,24	112,05	1,06	1,19	6,00	4,00	2,706	24,0	0,0	
16.01.2025	71,89	48,30	23,59	118,82	116,02	2,38	116,08	114,77	1,13	1,31	6,00	4,00	2,741	24,0	0,0	
17.01.2025	71,14	46,12	25,02	105,29	102,49	2,70	102,90	101,44	1,43	1,46	6,00	4,00	2,578	24,0	0,0	
18.01.2025	71,73	46,48	25,25	105,80	102,87	2,81	103,39	101,82	1,53	1,57	6,00	4,00	2,611	24,0	0,0	
19.01.2025	71,64	46,30	25,34	104,15	101,33	2,74	101,77	100,29	1,46	1,48	6,00	4,00	2,579	24,0	0,0	
20.01.2025	75,15	48,81	26,34	112,81	109,91	2,60	110,00	108,70	1,19	1,30	6,00	4,00	2,900	24,0	0,0	
21.01.2025	76,70	50,69	26,01	120,54	117,79	2,31	117,41	116,35	0,91	1,06	6,00	4,00	3,057	24,0	0,0	
22.01.2025	77,21	51,17	26,04	121,73	119,05	2,23	118,56	117,61	0,80	0,95	6,00	4,00	3,092	24,0	0,0	
23.01.2025	76,89	50,80	26,09	120,11	117,53	2,17	116,97	116,10	0,75	0,87	6,00	4,00	3,057	24,0	0,0	
Средние:	74,11	49,35	24,76	---	---	1,91	---	---	0,60	---	6,00	4,00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3775,38	3704,50	---	3683,38	3661,91	---	21,47	---	---	91,258	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.12.2024	9296,19	9181,19	9081,80	9070,84	10,96	194,685	2738,0	103,0
23.01.2025	13071,57	12885,69	12765,18	12732,75	32,43	285,943	3506,0	103,0
Итого:	3775,38	3704,50	3683,38	3661,91	21,47	91,258	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

