

#148427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Севастьянова проф. 15-25, Калининград

4402

9893

ТВ7 (АСЦП)

22185639

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	3,377	0	97,999	97,005	0	95,787	95,273	0	24	0	70,8	62,4	0,41	0,35	-
25.08.2025	3,325	0	93,959	93,027	0	91,881	91,405	0	24	0	70,2	61,5	0,41	0,35	-
26.08.2025	3,336	0	99,766	98,719	0	97,496	96,921	0	24	0	71,2	63	0,41	0,35	-
27.08.2025	3,34	0	96,236	95,276	0	94,086	93,587	0	24	0	70,6	62,1	0,41	0,35	-
28.08.2025	3,31	0	98,403	97,345	0	96,219	95,625	0	24	0	70,3	62,1	0,41	0,35	-
29.08.2025	3,13	0	90,984	90,573	0	88,947	88,961	0	24	0	70,7	62,3	0,41	0,36	-
30.08.2025	3,207	0	104,099	103,151	0	101,759	101,259	0	24	0	70,8	63,3	0,41	0,35	-
31.08.2025	3,255	0	101,231	100,067	0	98,955	98,242	0	24	0	70,9	63	0,41	0,35	-
01.09.2025	3,24	0	103,815	102,774	0	101,476	100,896	0	24	0	70,8	63,2	0,42	0,36	-
02.09.2025	3,311	0	97,048	96,181	0	94,879	94,475	0	24	0	70,5	62,2	0,41	0,35	-
03.09.2025	3,171	0	103,202	102,21	0	100,879	100,324	0	24	0	70,9	63,4	0,41	0,36	-
04.09.2025	2,845	0	80,776	79,706	0	79,012	78,341	0	24	0	69,6	61	0,46	0,41	-
05.09.2025	3,004	0	77,284	76,111	0	75,62	74,867	0	24	0	69,1	59,7	0,49	0,44	-
06.09.2025	2,956	0	78,145	77,045	0	76,467	75,769	0	24	0	69,1	59,9	0,49	0,44	-
07.09.2025	2,92	0	76,066	75,05	0	74,44	73,823	0	24	0	68,9	59,5	0,49	0,44	-
08.09.2025	3,065	0	131,679	130,708	0	128,911	128,35	0	24	0	68,4	62,7	0,5	0,43	-
09.09.2025	2,824	0	73,143	72,429	0	71,573	71,241	0	24	0	69,1	59,7	0,49	0,44	-
10.09.2025	2,793	0	72,132	71,418	0	70,578	70,246	0	24	0	69,2	59,7	0,49	0,44	-
11.09.2025	2,731	0	71,298	70,688	0	69,782	69,537	0	24	0	68,7	59,3	0,49	0,44	-
12.09.2025	2,695	0	70,683	70,316	0	69,165	69,165	0	24	0	69	59,7	0,49	0,44	-
13.09.2025	2,927	0	75,125	74,804	0	73,51	73,578	0	24	0	69,1	59,6	0,49	0,44	-
14.09.2025	2,829	0	73,424	73,18	0	71,853	71,986	0	24	0	68,9	59,5	0,49	0,44	-
15.09.2025	2,696	0	63,919	63,74	0	62,553	62,728	0	24	0	68,9	58,6	0,49	0,45	-
16.09.2025	2,562	0	48,865	48,141	0	47,815	47,437	0	24	0	69	56,3	0,5	0,45	-
17.09.2025	2,732	0	48,044	47,276	0	47,012	46,61	0	24	0	69	55,2	0,49	0,45	-
18.09.2025	2,976	0	69,605	68,855	0	68,083	67,738	0	24	0	69,8	59,4	0,5	0,45	-
19.09.2025	3,112	0	100,433	99,696	0	98,247	97,939	0	24	0	69,5	61,9	0,5	0,44	-
20.09.2025	3,276	0	160,665	160,224	0	157,27	157,272	0	24	0	68,5	63,5	0,52	0,43	-
21.09.2025	3,296	0	162,414	161,917	0	158,96	158,908	0	24	0	68,7	63,8	0,52	0,43	-
22.09.2025	3,174	0	161,432	161,006	0	157,996	157,992	0	24	0	68,8	64	0,52	0,43	-
23.09.2025	3,081	0	158,553	156,855	0	155,21	153,942	0	24	0	68,5	63,7	0,52	0,44	-
Итого:	94,496	0	2940,427	2915,493	0	2876,421	2864,437	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,57														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	5938,44	151768,901	150027,844	0	148224,323	147308,565	0	11438	16
23.09.2025	6032,94	154709,325	152943,337	0	151100,744	150173,004	0	12182	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:39:14