

#142111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6484
ВКТ-7
00207558
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,067	0,537	51,83	39,9	50,92	39,42	11,5	24	0	0	61,9	51,5	10,46	0,5	0,2	-
25.06.2025	1,015	0,519	48,02	36,47	47,18	36,04	11,14	24	0	0	61,9	51,3	10,57	0,5	0,2	-
26.06.2025	1,076	0,496	55,24	44,03	54,26	43,55	10,71	24	0	0	62	51,3	10,67	0,5	0,2	-
27.06.2025	1,062	0,484	55,5	44,55	54,51	44,07	10,44	24	0	0	62	51,4	10,6	0,5	0,2	-
28.06.2025	1,108	0,522	56,13	44,35	55,15	43,87	11,28	24	0	0	62	51,4	10,58	0,5	0,2	-
29.06.2025	1,126	0,539	56,18	44,09	55,21	43,61	11,6	24	0	0	62	51,4	10,64	0,5	0,2	-
30.06.2025	1,047	0,49	52,32	41,33	51,44	40,88	10,56	24	0	0	62	51,2	10,85	0,5	0,2	-
01.07.2025	1,11	0,512	55,89	44,35	54,9	43,87	11,03	24	0	0	62	51,1	10,9	0,5	0,2	-
02.07.2025	1,062	0,485	55,09	44,22	54,13	43,74	10,39	24	0	0	62,1	51,5	10,64	0,5	0,2	-
03.07.2025	1,022	0,457	54,49	44,24	53,53	43,76	9,77	24	0	0	62,1	51,5	10,55	0,5	0,2	-
04.07.2025	1,041	0,458	54,55	44,16	53,59	43,68	9,91	24	0	0	62,1	51,2	10,87	0,5	0,2	-
05.07.2025	1,071	0,487	55,02	44,03	54,05	43,55	10,5	24	0	0	62	51,3	10,77	0,5	0,2	-
06.07.2025	1,091	0,515	55,43	43,93	54,49	43,45	11,04	24	0	0	62	51,4	10,59	0,5	0,2	-
07.07.2025	1,009	0,449	54,01	43,92	53,07	43,44	9,63	24	0	0	62,1	51,5	10,58	0,5	0,2	-
08.07.2025	1,021	0,454	54,07	43,88	53,13	43,4	9,73	24	0	0	62,1	51,4	10,69	0,5	0,2	-
09.07.2025	0,986	0,417	53,33	43,87	52,4	43,39	9,01	24	0	0	62	51,1	10,87	0,5	0,2	-
10.07.2025	0,305	0,115	18,08	15,29	17,78	15,13	2,65	24	0	0	60,9	50,5	10,35	0,5	0,2	-
11.07.2025	0,186	0,124	7,64	5,11	7,51	5,05	2,46	24	0	0	61	52,2	8,82	0,5	0,2	-
12.07.2025	0,909	0,58	45,96	33,92	45,12	33,44	11,68	24	0	0	61,8	54,4	7,33	0,5	0,2	-
13.07.2025	0,922	0,488	54,16	43,79	53,18	43,17	10,01	24	0	0	62	53,8	8,11	0,5	0,2	-
14.07.2025	1,02	0,528	59,36	48,09	58,3	47,44	10,86	24	0	0	62,1	53,7	8,37	0,5	0,2	-
15.07.2025	1,019	0,436	63,74	54,31	62,63	53,63	9	24	0	0	62,2	52,8	9,34	0,5	0,2	-
16.07.2025	1,026	0,422	66,72	57,65	65,57	56,93	8,64	24	0	0	62,2	53	9,23	0,5	0,2	-
17.07.2025	0,618	0,286	36,84	30,07	36,21	29,71	6,5	24	0	0	61,5	53,1	8,34	0,5	0,2	-
18.07.2025	0,882	0,575	48,51	36,76	47,64	36,29	11,35	24	0	0	61,9	55,5	6,44	0,5	0,2	-
19.07.2025	0,843	0,53	30,83	18,93	30,29	18,69	11,6	24	0	0	61,2	51	10,15	0,5	0,2	-
20.07.2025	0,921	0,534	32,37	19,86	31,81	19,62	12,19	24	0	0	61,2	49	12,12	0,5	0,2	-
21.07.2025	0,872	0,486	28,48	16,76	28,01	16,52	11,49	24	0	0	60,9	47	13,9	0,5	0,2	-
22.07.2025	0,826	0,451	27,65	16,74	27,2	16,5	10,7	24	0	0	60,8	46,9	13,89	0,5	0,2	-
23.07.2025	0,81	0,407	41,75	32,67	41,03	32,18	8,85	24	0	0	61,6	52,1	9,57	0,5	0,2	-
Итого:	28,073	0	1429,19	1121,27	1404,24	1108,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,073															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	325,051	17148,77	13969,15	16847,68	13799,74
23.07.2025	353,124	18577,96	15090,42	18251,92	14907,76

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 7:11:03