

#144980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Куйбышева 65а, Калининград

5346

6484

ВКТ-7

00207558

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,866	0,331	63,34	56,13	62,2	55,45	6,75	24	0	0	62,1	53,6	8,54	0,5	0,2	-
25.07.2025	0,952	0,359	86,69	79,32	85,14	78,12	7,02	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,5	0,2	-
26.07.2025	0,911	0,325	88,47	81,71	86,86	80,51	6,35	24	0	0	62,6	55,8	6,77	0,5	0,2	-
27.07.2025	0,953	0,368	89,7	82,16	88,09	80,96	7,13	24	0	0	62,6	55,9	6,66	0,5	0,2	-
28.07.2025	1,011	0,423	85,57	76,81	84,06	75,76	8,3	24	0	0	62,5	55,4	7,03	0,5	0,2	-
29.07.2025	0,954	0,352	81,78	74,26	80,33	73,3	7,03	24	0	0	62,4	54,9	7,46	0,5	0,2	-
30.07.2025	0,946	0,373	75,95	67,72	74,59	66,84	7,75	24	0	0	62,4	54,9	7,44	0,5	0,2	-
31.07.2025	0,542	0,351	11,44	1,95	11,25	1,95	9,3	24	0	0	59,5	41,7	17,85	0,5	0,2	-
01.08.2025	0,498	0,308	11,45	3,13	11,28	3,13	8,15	24	0	0	60	43,4	16,67	0,5	0,2	-
02.08.2025	0,429	0,253	11,51	4,83	11,32	4,83	6,49	24	0	0	59,2	43,2	16	0,5	0,2	-
03.08.2025	0,48	0,292	12,33	4,72	12,14	4,72	7,42	24	0	0	59,5	43,6	15,84	0,5	0,2	-
04.08.2025	0,804	0,43	25,29	14,15	24,86	14,05	10,81	24	0	0	60,8	46,8	14,07	0,5	0,2	-
05.08.2025	0,966	0,422	39,63	29,22	38,93	28,98	9,95	24	0	0	61,4	47,5	13,93	0,5	0,2	-
06.08.2025	1,033	0,487	38,84	26,89	38,17	26,65	11,52	24	0	0	61,4	47	14,42	0,5	0,2	-
07.08.2025	0,896	0,447	30,94	19,73	30,42	19,55	10,87	24	0	0	61,3	46,8	14,46	0,5	0,2	-
08.08.2025	0,644	0,425	12,22	0,69	12,04	0,69	11,35	24	0	0	60,7	43,8	16,87	0,5	0,2	-
09.08.2025	0,696	0,434	13,38	1,01	13,14	1,01	12,13	24	0	0	60,8	41,6	19,23	0,5	0,2	-
10.08.2025	0,836	0,532	24,37	11,92	23,96	11,74	12,22	24	0	0	61,2	48,4	12,77	0,5	0,2	-
11.08.2025	0,83	0,517	25,99	13,78	25,57	13,59	11,98	24	0	0	61	49,3	11,71	0,5	0,2	-
12.08.2025	0,941	0,615	30,9	17,24	30,38	17	13,38	24	0	0	61,3	50,3	10,99	0,5	0,2	-
13.08.2025	0,329	0,21	16,33	10,46	16,12	10,34	5,78	24	0	0	50,1	43,5	6,59	0,5	0,2	-
14.08.2025	0,013	0,013	0,76	0,03	0,76	0,03	0,73	24	0	0	22,8	22,5	0,28	0,5	0,2	-
15.08.2025	0,013	0,013	0,77	0,04	0,77	0,04	0,73	24	0	0	22,1	22	0,16	0,5	0,2	-
16.08.2025	0,011	0,01	0,69	0,04	0,69	0,04	0,65	24	0	0	21,8	21,8	-0,05	0,5	0,2	-
17.08.2025	0,007	0,007	0,74	0,04	0,74	0,04	0,7	24	0	0	21	20,5	0,44	0,5	0,2	-
18.08.2025	0,014	0,014	0,91	0,03	0,91	0,03	0,88	24	0	0	20,1	19,9	0,22	0,5	0,2	-
19.08.2025	0,008	0,008	0,75	0,05	0,75	0,05	0,7	24	0	0	20	20	-0,02	0,5	0,2	-
20.08.2025	0,006	0,006	0,61	0,21	0,61	0,21	0,4	24	0	0	19,7	20	-0,33	0,5	0,2	-
21.08.2025	0,008	0,008	0,74	0,03	0,74	0,03	0,71	24	0	0	19,4	18,8	0,66	0,5	0,2	-
22.08.2025	0,013	0,013	0,95	0,07	0,95	0,07	0,88	24	0	0	19,1	19	0,13	0,5	0,2	-
23.08.2025	0,008	0,008	0,66	0,03	0,66	0,03	0,63	24	0	0	18,5	18,1	0,45	0,5	0,2	-
Итого:	16,618	0	883,7	678,4	868,43	669,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,618															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	353,124	18577,96	15090,42	18251,92	14907,76
23.08.2025	369,742	19461,66	15768,82	19120,35	15577,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:51:59