

#148426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6484
ВКТ-7
00207558
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,01	0,008	0,81	0,04	0,81	0,04	0,77	24	0	0	18	17,5	0,49	0,5	0,2	-
25.08.2025	0,008	0,007	0,91	0,1	0,91	0,1	0,81	24	0	0	17,4	17,2	0,17	0,5	0,2	-
26.08.2025	0,054	0,061	7,3	2,18	7,3	2,18	5,12	24	0	0	16,3	17,6	-1,33	0,5	0,2	-
27.08.2025	1,049	0,604	37,92	22,98	37,37	22,77	14,6	24	0	0	56,4	43,2	13,17	0,5	0,2	-
28.08.2025	0,982	0,454	38,04	27,02	37,36	26,78	10,58	24	0	0	61,8	47,5	14,23	0,5	0,2	-
29.08.2025	0,976	0,421	38,66	28,32	38	28,08	9,92	24	0	0	61,8	47,3	14,58	0,5	0,2	-
30.08.2025	1,037	0,478	39,82	28,24	39,13	28	11,13	24	0	0	61,9	47,6	14,36	0,5	0,2	-
31.08.2025	1,048	0,493	39,7	27,79	39,01	27,55	11,46	24	0	0	62	47,7	14,32	0,5	0,2	-
01.09.2025	0,96	0,419	37,05	26,76	36,38	26,52	9,86	24	0	0	62	47	15	0,5	0,2	-
02.09.2025	0,751	0,262	28,36	21,35	27,85	21,14	6,71	24	0	0	61,9	44,3	17,58	0,5	0,2	-
03.09.2025	0,879	0,487	24,99	12,65	24,57	12,53	12,04	24	0	0	61,9	46,4	15,47	0,5	0,2	-
04.09.2025	0,931	0,45	33,16	22,19	32,59	21,95	10,64	24	0	0	62,1	47,3	14,74	0,5	0,2	-
05.09.2025	0,906	0,409	34,48	24,6	33,9	24,36	9,54	24	0	0	62,1	47,4	14,78	0,5	0,2	-
06.09.2025	0,931	0,439	33,34	22,65	32,74	22,41	10,33	24	0	0	62,2	47	15,12	0,5	0,2	-
07.09.2025	1,047	0,536	33,17	20,02	32,56	19,78	12,78	24	0	0	62,3	46,4	15,89	0,5	0,2	-
08.09.2025	0,952	0,435	36,59	26,03	35,94	25,76	10,18	24	0	0	62	47,6	14,42	0,5	0,2	-
09.09.2025	0,3	0,11	14,68	11,77	14,44	11,68	2,76	24	0	0	60,2	47,4	12,84	0,5	0,2	-
10.09.2025	0,535	0,292	16,43	7,87	16,15	7,8	8,35	24	0	0	59,7	49,5	10,19	0,5	0,2	-
11.09.2025	0,947	0,485	37,65	26,17	37,01	25,93	11,08	24	0	0	61,2	48,6	12,58	0,5	0,2	-
12.09.2025	0,927	0,442	34,73	23,9	34,15	23,66	10,49	24	0	0	61,3	47,1	14,23	0,5	0,2	-
13.09.2025	0,967	0,462	32,19	20,29	31,63	20,11	11,52	24	0	0	61,5	45,7	15,77	0,5	0,2	-
14.09.2025	0,987	0,503	26,38	12,86	25,91	12,82	13,09	24	0	0	61,8	43	18,82	0,5	0,2	-
15.09.2025	0,887	0,428	24,24	12,47	23,82	12,46	11,36	24	0	0	61,7	42,1	19,58	0,5	0,2	-
16.09.2025	0,886	0,431	23,81	11,79	23,38	11,79	11,59	24	0	0	61,6	42	19,63	0,5	0,2	-
17.09.2025	0,966	0,484	24,97	11,47	24,55	11,47	13,08	24	0	0	61,4	41,6	19,81	0,5	0,2	-
18.09.2025	0,935	0,46	24,64	11,56	24,21	11,56	12,65	24	0	0	60,9	41,2	19,72	0,5	0,2	-
19.09.2025	0,757	0,417	18,74	7,23	18,42	7,23	11,19	24	0	0	60,8	42,1	18,67	0,5	0,2	-
20.09.2025	0,858	0,491	20,44	7,09	20,08	7,09	12,99	24	0	0	61,1	42,8	18,3	0,5	0,2	-
21.09.2025	0,979	0,568	22,5	7,09	22,11	7,09	15,02	24	0	0	61,5	43	18,5	0,5	0,2	-
22.09.2025	0,839	0,415	20,98	9,07	20,63	9,07	11,56	24	0	0	61,5	40,7	20,8	0,5	0,2	-
23.09.2025	0,856	0,406	21,03	9,05	20,67	9,05	11,62	24	0	0	61,5	39,4	22,09	0,5	0,2	-
Итого:	25,147	0	827,71	502,6	813,58	498,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,147															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	369,742	19461,66	15768,82	19120,35	15577,5
23.09.2025	394,889	20289,37	16271,42	19933,93	16076,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 11:11:52