

#94943#

Отчёт по теплоснабжению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6484
ВКТ-7
00207558
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,848	0,396	49,88	41,28	48,97	40,8	8,17	24	0	0	62,1	52,9	9,26	0,5	0,2	-
02.09.2024	0,848	0,349	51,77	44,08	50,87	43,52	7,35	24	0	0	62	52,2	9,81	0,5	0,2	-
03.09.2024	0,947	0,37	57,87	49,76	56,83	49,04	7,79	24	0	0	62,2	52	10,19	0,5	0,2	-
04.09.2024	0,923	0,358	57,39	49,59	56,37	48,87	7,5	24	0	0	62,2	52,1	10,06	0,5	0,2	-
05.09.2024	0,916	0,351	57,48	49,82	56,48	49,1	7,38	24	0	0	62,2	52,2	10	0,5	0,2	-
06.09.2024	0,879	0,317	56,48	49,49	55,47	48,77	6,7	24	0	0	62,2	52,1	10,12	0,5	0,2	-
07.09.2024	0,926	0,365	57,37	49,43	56,34	48,71	7,63	24	0	0	62,2	52,2	10,03	0,5	0,2	-
08.09.2024	0,989	0,421	58,69	49,57	57,62	48,85	8,77	24	0	0	62,2	52,3	9,91	0,5	0,2	-
09.09.2024	0,891	0,329	56,01	48,79	55,02	48,07	6,95	24	0	0	62,2	51,9	10,26	0,5	0,2	-
10.09.2024	0,928	0,367	56,16	48,18	55,17	47,48	7,69	24	0	0	62,2	52	10,26	0,5	0,2	-
11.09.2024	0,907	0,343	55,34	47,47	54,37	46,93	7,44	24	0	0	61,4	51,1	10,31	0,5	0,2	-
12.09.2024	1,002	0,41	57,46	48,31	56,45	47,72	8,73	24	0	0	62,1	51,6	10,52	0,5	0,2	-
13.09.2024	0,988	0,394	58,47	49,74	57,4	49,07	8,33	24	0	0	62,1	51,7	10,46	0,5	0,2	-
14.09.2024	1,044	0,443	58,73	49,02	57,68	48,3	9,38	24	0	0	62,1	51,6	10,52	0,5	0,2	-
15.09.2024	1,048	0,445	58,41	48,66	57,34	47,94	9,4	24	0	0	62,1	51,5	10,57	0,5	0,2	-
16.09.2024	1,016	0,42	58,02	48,77	57	48,05	8,95	24	0	0	62,1	51,6	10,49	0,5	0,2	-
17.09.2024	0,966	0,38	57,23	48,86	56,2	48,15	8,05	24	0	0	62,2	51,7	10,45	0,5	0,2	-
18.09.2024	0,972	0,392	58,09	49,49	57,06	48,77	8,29	24	0	0	62,2	52	10,21	0,5	0,2	-
19.09.2024	1,006	0,419	58,19	49	57,14	48,28	8,86	24	0	0	62,2	51,9	10,31	0,5	0,2	-
20.09.2024	0,961	0,377	57,5	49,26	56,48	48,54	7,94	24	0	0	62,1	51,7	10,4	0,5	0,2	-
21.09.2024	0,986	0,402	58,33	49,52	57,27	48,8	8,47	24	0	0	62,1	51,8	10,28	0,5	0,2	-
22.09.2024	1,083	0,477	59,26	48,73	58,18	48,01	10,17	24	0	0	62,2	51,7	10,45	0,5	0,2	-
23.09.2024	0,966	0,374	56,43	48,11	55,44	47,49	7,95	24	0	0	62,2	51,4	10,71	0,5	0,2	-
Итого:	22,04	0	1310,56	1114,93	1287,15	1099,26	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,04															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2024	15,482	916,99	757,38	901,14	746,75
23.09.2024	37,522	2227,55	1872,31	2188,29	1846,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2024 8:43:07