

#112120#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 65а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6484
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207558
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,973	0,395	52,61	43,56	51,69	43,08	8,61	24	0	0	61,8	50,6	11,19	0,5	0,2	1,8
25.12.2024	0,968	0,389	52,44	43,49	51,52	43,01	8,51	24	0	0	61,8	50,5	11,25	0,5	0,2	2,1
26.12.2024	0,96	0,379	52,88	44,18	51,98	43,7	8,28	24	0	0	61,8	50,6	11,21	0,5	0,2	3,8
27.12.2024	0,964	0,383	52,95	44,23	52,04	43,75	8,29	24	0	0	61,8	50,6	11,24	0,5	0,2	5,3
28.12.2024	1,052	0,464	55,13	44,62	54,19	44,14	10,05	24	0	0	61,9	51	10,91	0,5	0,2	4,3
29.12.2024	1,03	0,435	54,51	44,57	53,56	44,09	9,47	24	0	0	61,9	50,7	11,14	0,5	0,2	3,9
30.12.2024	1,085	0,483	54,21	43,2	53,3	42,73	10,57	24	0	0	61,9	50,6	11,32	0,5	0,2	4,8
31.12.2024	1,296	0,661	59,11	44,26	58,07	43,78	14,29	24	0	0	61,9	50,9	11,02	0,5	0,2	5,5
01.01.2025	0,912	0,321	52,72	45,18	51,81	44,7	7,11	24	0	0	61,8	50,5	11,36	0,5	0,2	4,2
02.01.2025	1,052	0,445	55,06	44,88	54,12	44,4	9,72	24	0	0	61,8	50,5	11,21	0,5	0,2	4
03.01.2025	1,006	0,402	54,27	44,94	53,34	44,46	8,88	24	0	0	61,7	50,4	11,3	0,5	0,2	-0,5
04.01.2025	1,073	0,459	55,19	44,69	54,26	44,21	10,05	24	0	0	61,7	50,4	11,3	0,5	0,2	-0,9
05.01.2025	1,042	0,435	54,59	44,63	53,67	44,15	9,52	24	0	0	61,7	50,4	11,35	0,5	0,2	-1,8
06.01.2025	1,08	0,461	55,22	44,63	54,25	44,15	10,1	24	0	0	61,8	50,4	11,43	0,5	0,2	-1,4
07.01.2025	1,032	0,431	54,51	44,66	53,58	44,18	9,4	24	0	0	61,9	50,6	11,23	0,5	0,2	4,9
08.01.2025	1,022	0,418	53,77	44,13	52,85	43,65	9,2	24	0	0	61,8	50,4	11,39	0,5	0,2	2,3
09.01.2025	1,053	0,443	54,77	44,56	53,81	44,08	9,73	24	0	0	61,8	50,5	11,29	0,5	0,2	0,7
10.01.2025	1,035	0,422	54,49	44,7	53,54	44,22	9,32	24	0	0	61,8	50,3	11,43	0,5	0,2	-
11.01.2025	1,073	0,447	55,07	44,68	54,12	44,2	9,92	24	0	0	61,8	50,3	11,49	0,5	0,2	-
12.01.2025	1,172	0,543	56,78	44,38	55,8	43,9	11,9	24	0	0	61,8	50,5	11,28	0,5	0,2	-
13.01.2025	1,106	0,49	55,46	44,15	54,52	43,67	10,85	24	0	0	61,4	50,1	11,3	0,5	0,2	-
14.01.2025	1,331	0,682	58,66	43,21	57,64	42,73	14,91	24	0	0	61,7	50,4	11,3	0,5	0,2	-
15.01.2025	1,247	0,622	57,78	43,77	56,78	43,29	13,49	24	0	0	61,8	50,7	11,11	0,5	0,2	-
16.01.2025	0,68	0,331	32,08	23,88	31,55	23,63	7,92	24	0	0	60,1	49,8	10,32	0,5	0,2	-
17.01.2025	1,082	0,507	54,66	43,25	53,7	42,73	10,97	24	0	0	61,6	50,8	10,78	0,5	0,2	-
18.01.2025	1,148	0,509	59,49	47,88	58,42	47,39	11,03	24	0	0	61,8	50,9	10,92	0,5	0,2	-
19.01.2025	1,212	0,573	60,43	47,39	59,33	46,9	12,43	24	0	0	61,8	51,1	10,77	0,5	0,2	-
20.01.2025	1,119	0,485	58,64	47,58	57,63	47,07	10,56	24	0	0	61,8	50,9	10,95	0,5	0,2	-
21.01.2025	1,069	0,446	57,38	47,15	56,38	46,66	9,72	24	0	0	61,8	50,8	11,03	0,5	0,2	-
22.01.2025	1,099	0,432	58,16	48,07	57,13	47,58	9,55	24	0	0	61,8	50,1	11,67	0,5	0,2	-
23.01.2025	1,079	0,395	57,07	47,76	56,06	47,28	8,78	24	0	0	61,8	49,6	12,23	0,5	0,2	-
Итого:	33,052	0	1700,09	1372,26	1670,64	1357,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,052															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	128,397	7314,87	6127,06	7185,81	6046,41
23.01.2025	161,449	9014,96	7499,32	8856,45	7403,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:07:21