

#120835#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 23, Калининград  
5346  
9867  
ВКТ-7  
00261591  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,37	0,126	15,54	11,66	15,3	11,66	3,64	24	0	0	55,5	39,5	15,96	0,62	0,59	-
25.02.2025	0,372	0,128	15,4	11,47	15,16	11,47	3,69	24	0	0	55,5	39,2	16,22	0,62	0,59	-
26.02.2025	0,419	0,163	16,26	11,33	16,01	11,33	4,68	24	0	0	55,7	39,5	16,23	0,62	0,6	-
27.02.2025	0,364	0,123	15,17	11,31	14,93	11,31	3,62	24	0	0	55,5	39,4	16,19	0,62	0,6	-
28.02.2025	0,378	0,133	15,24	11,15	15	11,15	3,85	24	0	0	55,5	39,2	16,35	0,62	0,6	-
01.03.2025	0,361	0,124	15	11,2	14,76	11,2	3,56	24	0	0	55,4	39,1	16,32	0,62	0,59	-
02.03.2025	0,421	0,166	16,08	11,07	15,83	11,07	4,76	24	0	0	55,7	39,2	16,45	0,62	0,59	-
03.03.2025	0,371	0,13	14,92	10,92	14,68	10,92	3,76	24	0	0	55,4	38,8	16,6	0,62	0,59	-
04.03.2025	0,396	0,144	15,59	11,16	15,35	11,16	4,19	24	0	0	55,6	39,2	16,33	0,62	0,59	-
05.03.2025	0,401	0,146	15,86	11,36	15,62	11,36	4,26	24	0	0	55,7	39,4	16,27	0,62	0,6	-
06.03.2025	0,387	0,141	15,51	11,2	15,27	11,2	4,07	24	0	0	55,7	39,5	16,17	0,62	0,6	-
07.03.2025	0,359	0,128	14,87	10,99	14,63	10,99	3,64	24	0	0	55,6	39,4	16,1	0,62	0,6	-
08.03.2025	0,339	0,115	14,56	11	14,32	11	3,32	24	0	0	55,3	39,5	15,78	0,62	0,6	-
09.03.2025	0,401	0,159	15,61	10,82	15,35	10,82	4,53	24	0	0	55,8	39,8	16,05	0,62	0,6	-
10.03.2025	0,377	0,14	15,31	11,04	15,07	11,04	4,03	24	0	0	55,7	39,9	15,8	0,62	0,6	-
11.03.2025	0,368	0,134	15,1	11,07	14,86	11,07	3,79	24	0	0	55,6	39,7	15,91	0,62	0,6	-
12.03.2025	0,345	0,118	14,61	11,02	14,37	11,02	3,35	24	0	0	55,6	39,6	15,97	0,62	0,6	-
13.03.2025	0,348	0,118	14,66	10,96	14,42	10,96	3,46	24	0	0	55,1	39,1	16,03	0,62	0,59	-
14.03.2025	0,389	0,144	15,02	10,57	14,78	10,57	4,21	24	0	0	55,6	39	16,65	0,62	0,59	-
15.03.2025	0,375	0,135	14,78	10,61	14,54	10,61	3,93	24	0	0	55,5	38,8	16,62	0,62	0,6	-
16.03.2025	0,426	0,169	16	10,91	15,76	10,91	4,85	24	0	0	55,8	39,4	16,46	0,62	0,6	-
17.03.2025	0,409	0,152	15,53	10,83	15,27	10,83	4,44	24	0	0	55,7	39	16,67	0,62	0,6	-
18.03.2025	0,365	0,128	14,78	10,78	14,54	10,78	3,76	24	0	0	55,3	38,8	16,49	0,62	0,6	-
19.03.2025	0,357	0,122	14,74	10,94	14,5	10,94	3,56	24	0	0	55,4	39	16,34	0,62	0,6	-
20.03.2025	0,346	0,114	14,2	10,62	13,96	10,62	3,34	24	0	0	55,3	38,7	16,55	0,62	0,6	-
21.03.2025	0,404	0,152	15,12	10,34	14,88	10,34	4,54	24	0	0	55,6	38,8	16,77	0,62	0,59	-
22.03.2025	0,35	0,12	14,28	10,47	14,04	10,47	3,57	24	0	0	55,3	38,8	16,51	0,6	0,58	-
23.03.2025	0,39	0,161	16,3	11,68	16,05	11,66	4,39	24	0	1	56	41,7	14,28	0,62	0,59	-
Итого:	10,588	0	426,04	308,48	419,25	308,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,588															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	76,272	3571,16	2805,03	3518,89	2786,06
23.03.2025	86,86	3997,2	3113,51	3938,14	3094,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:59:09