

#125914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9926
ВКТ-7
00261591
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,987	0	193,49	194,02	0	191,3	192,27	0	0	24	0	0	49	43,8	5,17	0,6	0,59	5,5
25.03.2025	0,822	0	194,08	194,68	0	192,12	193,11	0	0	24	0	0	45,5	41,2	4,28	0,6	0,59	4,4
26.03.2025	0,922	0	194,01	194,7	0	191,93	193,03	0	0	24	0	0	47,8	43	4,82	0,61	0,59	6,9
27.03.2025	0,899	0	194,19	194,96	0	192,16	193,28	0	0	24	0	0	47,3	42,6	4,69	0,61	0,59	5,7
28.03.2025	0,73	0	194,57	195,38	0	192,83	193,97	0	0	24	0	0	43,3	39,5	3,79	0,6	0,59	8,9
29.03.2025	0,709	0	194,43	195,41	0	192,73	193,97	0	0	24	0	0	43,1	39,4	3,7	0,6	0,59	9,9
30.03.2025	0,858	0	194,25	195,29	0	192,31	193,7	0	0	24	0	0	46,5	42	4,47	0,6	0,59	6,8
31.03.2025	0,812	0	194,14	194,94	0	192,27	193,4	0	0	24	0	0	45,1	40,8	4,22	0,6	0,59	5,9
01.04.2025	0,906	0	194,09	194,84	0	192,08	193,24	0	0	24	0	0	46,9	42,2	4,73	0,6	0,59	-
02.04.2025	0,774	0	193,97	194,75	0	192,17	193,27	0	0	24	0	0	44	40	4,03	0,61	0,59	-
03.04.2025	0,692	0	194,06	195,04	0	192,41	193,69	0	0	24	0	0	42,5	38,9	3,6	0,6	0,59	-
04.04.2025	0,799	0	194,26	195,17	0	192,39	193,66	0	0	24	0	0	44,7	40,5	4,15	0,58	0,57	-
05.04.2025	0,923	0	187,07	187,7	0	185,02	186,03	0	0	24	0	0	48,2	43,2	5	0,6	0,59	-
06.04.2025	0,963	0	188,03	188,57	0	186,03	186,99	0	0	24	0	0	46,6	41,5	5,18	0,6	0,59	-
07.04.2025	1,063	0	194,39	195,36	0	192,07	193,51	0	0	24	0	0	50,3	44,7	5,54	0,6	0,59	-
08.04.2025	1,044	0	194,18	194,98	0	191,91	193,18	0	0	24	0	0	49,7	44,3	5,45	0,6	0,59	-
09.04.2025	1,06	0	194,76	195,57	0	192,43	193,66	0	0	24	0	0	50,4	44,9	5,53	0,6	0,59	-
10.04.2025	1,092	0	194,81	195,59	0	192,43	193,69	0	0	24	0	0	51,2	45,5	5,68	0,6	0,59	-
11.04.2025	0,959	0	194,99	195,94	0	192,85	194,21	0	0	24	0	0	48,2	43,2	4,99	0,6	0,59	-
12.04.2025	0,798	0	195,14	196,15	0	193,24	194,6	0	0	24	0	0	44,6	40,5	4,14	0,6	0,59	-
13.04.2025	0,62	0	195,43	196,58	0	193,83	195,26	0	0	24	0	0	41,1	37,9	3,22	0,5	0,5	-
14.04.2025	0,327	0	124,95	125,69	0	124,09	124,95	0	0	24	0	0	38,7	36,1	2,63	0,4	0,4	-
15.04.2025	0	0	0,9	0,76	0	0,9	0,76	0	0	24	0	0	22,4	19,2	3,21	0,39	0,4	-
16.04.2025	0	0	0,7	0,64	0	0,7	0,64	0	0	24	0	0	18,5	18,4	0,12	0,38	0,39	-
17.04.2025	0	0	1,07	0,96	0	1,07	0,96	0	0	24	0	0	18,3	18,5	-0,25	0,38	0,38	-
18.04.2025	0	0	0,99	0,85	0	0,99	0,85	0	0	24	0	0	18,4	18,9	-0,44	0,38	0,38	-
19.04.2025	0	0	0,96	0,81	0	0,96	0,81	0	0	24	0	0	18,7	19,1	-0,46	0,38	0,38	-
Итого:	18,759	0	4197,91	4215,33	0	4155,22	4180,69	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,759																	

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	195,595	31508,34	31335,81	0	31082,75	31004,59	0
19.04.2025	214,354	35707,36	35552,13	0	35239,08	35186,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:25:23