

#133660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,384	0,138	15,74	11,59	15,5	11,59	3,91	24	0	0	55,8	39,7	16,09	0,62	0,59	-
25.05.2025	0,469	0,198	17,27	11,46	17,02	11,46	5,56	24	0	0	56,3	40,2	16,08	0,62	0,59	-
26.05.2025	0,413	0,158	16,63	11,92	16,38	11,92	4,46	24	0	0	56,1	40,4	15,71	0,62	0,59	-
27.05.2025	0,374	0,133	15,96	11,99	15,72	11,99	3,73	24	0	0	55,9	40,4	15,48	0,62	0,59	-
28.05.2025	0,402	0,155	16,39	11,8	16,15	11,8	4,35	24	0	0	56,1	40,6	15,53	0,62	0,59	-
29.05.2025	0,404	0,154	16,27	11,63	16,01	11,63	4,38	24	0	0	56	40,3	15,69	0,62	0,59	-
30.05.2025	0,401	0,156	16,14	11,51	15,9	11,51	4,39	24	0	0	55,9	40,3	15,63	0,62	0,59	-
31.05.2025	0,392	0,15	16,1	11,63	15,86	11,63	4,23	24	0	0	55,7	40,4	15,35	0,62	0,59	-
01.06.2025	0,431	0,174	16,61	11,48	16,36	11,48	4,88	24	0	0	56,3	40,6	15,71	0,62	0,59	-
02.06.2025	0,384	0,145	15,74	11,42	15,49	11,42	4,07	24	0	0	56	40,4	15,56	0,62	0,59	-
03.06.2025	0,397	0,154	15,88	11,34	15,64	11,34	4,3	24	0	0	56,1	40,4	15,68	0,62	0,59	-
04.06.2025	0,409	0,162	16,24	11,48	15,99	11,48	4,51	24	0	0	56	40,6	15,43	0,62	0,59	-
05.06.2025	0,395	0,156	15,99	11,38	15,75	11,38	4,37	24	0	0	56	40,7	15,3	0,62	0,59	-
06.06.2025	0,378	0,145	15,62	11,32	15,38	11,32	4,06	24	0	0	56	40,8	15,27	0,62	0,59	-
07.06.2025	0,402	0,165	15,98	11,15	15,74	11,15	4,59	24	0	0	56,1	40,8	15,29	0,62	0,59	-
08.06.2025	0,401	0,164	15,82	11,05	15,58	11,05	4,53	24	0	0	56,1	40,7	15,44	0,62	0,59	-
09.06.2025	0,403	0,166	15,98	11,13	15,73	11,13	4,6	24	0	0	55,4	40,1	15,32	0,62	0,59	-
10.06.2025	0,398	0,157	16,11	11,46	15,87	11,46	4,41	24	0	0	55,9	40,6	15,33	0,62	0,59	-
11.06.2025	0,387	0,147	15,85	11,48	15,61	11,48	4,13	24	0	0	56	40,5	15,49	0,62	0,59	-
12.06.2025	0,422	0,167	16,2	11,28	15,96	11,28	4,68	24	0	0	56,1	40,1	16,03	0,62	0,59	-
13.06.2025	0,436	0,176	16,93	11,77	16,68	11,77	4,91	24	0	0	56,2	40,6	15,64	0,62	0,59	-
14.06.2025	0,416	0,164	16,55	11,75	16,31	11,75	4,56	24	0	0	56,3	40,7	15,56	0,62	0,59	-
15.06.2025	0,447	0,188	17,26	11,82	17,01	11,82	5,19	24	0	0	56,5	41,2	15,25	0,62	0,59	-
16.06.2025	0,426	0,175	16,78	11,73	16,54	11,73	4,81	24	0	0	56,4	41,3	15,08	0,57	0,54	-
17.06.2025	0,368	0,149	15,74	11,59	15,52	11,5	4,02	24	0	0	56	41,9	14,06	0,62	0,59	-
18.06.2025	0,438	0,194	18,91	13,91	18,65	13,7	4,95	24	0	0	57,1	43,9	13,17	0,62	0,59	-
19.06.2025	0,427	0,188	18,57	13,39	18,3	13,31	4,99	24	0	0	55,9	42,8	13,06	0,62	0,59	-
20.06.2025	0,413	0,167	17,99	13,38	17,74	13,33	4,41	24	0	0	56,9	43,3	13,66	0,62	0,59	-
21.06.2025	0,38	0,148	17,15	13,08	16,91	13,04	3,87	24	0	0	56,8	43	13,8	0,62	0,59	-
22.06.2025	0,424	0,179	17,7	12,79	17,45	12,76	4,69	24	0	0	57	42,9	14,14	0,62	0,59	-
23.06.2025	0,445	0,196	18,11	12,67	17,86	12,62	5,24	24	0	0	56,6	42,8	13,83	0,62	0,59	-
Итого:	12,666	0	514,21	367,38	506,61	366,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,666															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	111,812	5044,13	3880,71	4969,95	3859,01
23.06.2025	124,478	5558,34	4248,09	5476,56	4225,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:56:00