

#90017#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261591	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	67,814	58,45	9.364
Количество тепловой энергии, система 2	2,8	0	2.8

Подпись исполнителя _____



#90015#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261591
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,441	0	20,18	15,31	0	19,87	15,09	0	4,78	24	0	1	57,7	43,7	14,04	0,59	0,55
25.06.2024	-	0,454	0	23,07	18,41	0	22,73	18,15	0	4,58	24	0	0	58,2	45,6	12,63	0,55	0,47
26.06.2024	-	0,425	0	23,6	19,39	0	23,19	19,17	0	4,02	24	0	1	58,8	47	11,72	0,59	0,49
27.06.2024	-	0,409	0	22,21	18,03	0	21,87	17,79	0	4,08	24	0	0	58,6	47	11,6	0,6	0,38
28.06.2024	-	0,407	0	20,56	16,44	0	20,25	16,2	0	4,05	24	0	0	58,2	45,3	12,82	0,6	0,29
29.06.2024	-	0,437	0	20,99	16,38	0	20,67	16,14	0	4,53	24	0	0	58,4	45,3	13,13	0,59	0,25
30.06.2024	-	0,447	0	21,14	16,24	0	20,81	16	0	4,81	24	0	0	58,4	45,3	13,09	0,59	0,16
01.07.2024	-	0,42	0	20,4	16,08	0	20,12	15,84	0	4,28	24	0	0	58,3	45,2	13,13	0,6	0,12
02.07.2024	-	0,394	0	19,63	15,85	0	19,38	15,61	0	3,77	24	0	0	57,8	44,3	13,48	0,6	0,14
03.07.2024	-	0,464	0	20,17	14,9	0	19,87	14,67	0	5,2	24	0	0	57,9	43,6	14,26	0,6	0,13
04.07.2024	-	0,436	0	19,08	14,39	0	18,81	14,18	0	4,63	24	0	0	57,8	43,1	14,7	0,6	0,12
05.07.2024	-	0,443	0	19,22	14,58	0	18,96	14,38	0	4,58	24	0	0	57,8	42,7	15,13	0,6	0,11
06.07.2024	-	0,418	0	18,79	14,73	0	18,53	14,56	0	3,97	24	0	0	57,8	42,4	15,38	0,6	0,12
07.07.2024	-	0,457	0	19,38	14,48	0	19,08	14,32	0	4,76	24	0	0	58,1	42,6	15,48	0,6	0,12
08.07.2024	-	0,403	0	18,21	14,3	0	17,95	14,14	0	3,81	24	0	0	57,7	42,5	15,27	0,6	0,11
09.07.2024	-	0,372	0	16,88	13,28	0	16,64	13,11	0	3,53	22	2	1	57,9	42,8	15,18	0,6	0,11
10.07.2024	-	0,388	0	18,03	14,28	0	17,76	14,11	0	3,65	24	0	0	57,7	42,8	14,94	0,6	0,11
11.07.2024	-	0,411	0	18,29	13,91	0	18,03	13,76	0	4,27	24	0	0	57,3	42,6	14,76	0,6	0,11
12.07.2024	-	0,392	0	17,67	13,66	0	17,43	13,56	0	3,87	24	0	0	57,5	42,5	14,94	0,6	0,11
13.07.2024	-	0,413	0	17,98	13,37	0	17,73	13,31	0	4,42	24	0	0	57,4	42,3	15,07	0,6	0,11
14.07.2024	-	0,41	0	18,04	13,76	0	17,78	13,62	0	4,16	24	0	0	57,7	42,5	15,2	0,6	0,11
15.07.2024	-	0,384	0	17,46	13,73	0	17,22	13,59	0	3,63	24	0	0	57,8	42,7	15,1	0,47	0,14
16.07.2024	-	0,139	0,066	6,27	4,77	0	6,17	4,77	0	1,34	20	4	1	57,5	42	15,45	0,3	0,1
17.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	24,3	-0,54	0,3	0,1
18.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,9	-0,33	0,3	0,1
19.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23,5	-0,26	0,3	0,1
20.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,3	23,7	-0,39	0,31	0,11
21.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	23,7	-0,43	0,3	0,1
22.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	24	-0,53	0,3	0,1
23.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	24,1	-0,38	0,3	0,1
Итого:	-	9,364	0,066	437,25	340,27	0	430,85	336,07	0	94,72	714	6	-	49,89	39,1	10,79	0,51	0,17

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 714 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.06.2024	58,45	2331,12	1667,26	0	2297,96	1665,03	0
23.07.2024	67,814	2768,37	2007,53	0	2728,81	2001,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения