

#142107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,385	0,154	15,77	11,3	15,53	11,28	4,25	24	0	0	56,1	41,3	14,79	0,62	0,6	-
25.06.2025	0,365	0,137	14,68	10,41	14,44	10,41	4,03	24	0	0	54,8	39	15,76	0,62	0,6	-
26.06.2025	0,381	0,147	14,64	10,1	14,4	10,1	4,3	24	0	0	55,5	39,2	16,35	0,62	0,6	-
27.06.2025	0,393	0,155	14,58	9,73	14,34	9,73	4,61	24	0	0	55,5	39	16,53	0,62	0,6	-
28.06.2025	0,357	0,134	14,26	10,13	14,02	10,13	3,89	24	0	0	55,6	39,4	16,18	0,62	0,6	-
29.06.2025	0,413	0,166	15,36	10,3	15,11	10,3	4,81	24	0	0	55,9	39,6	16,24	0,62	0,6	-
30.06.2025	0,428	0,179	15,56	10,21	15,32	10,21	5,11	24	0	0	56	39,6	16,38	0,62	0,6	-
01.07.2025	0,37	0,141	14,68	10,38	14,44	10,38	4,06	24	0	0	55,9	39,9	16	0,62	0,6	-
02.07.2025	0,348	0,129	14,71	10,86	14,47	10,86	3,61	24	0	0	55,9	40,6	15,3	0,62	0,6	-
03.07.2025	0,386	0,155	15,23	10,63	14,99	10,63	4,36	24	0	0	56,1	40,7	15,34	0,62	0,6	-
04.07.2025	0,385	0,155	15,32	10,77	15,08	10,77	4,31	24	0	0	56,2	40,7	15,49	0,62	0,59	-
05.07.2025	0,379	0,149	15,38	11,02	15,14	11,02	4,12	24	0	0	56,2	40,9	15,29	0,62	0,59	-
06.07.2025	0,395	0,166	15,61	10,88	15,37	10,88	4,49	24	0	0	56,3	41	15,29	0,62	0,59	-
07.07.2025	0,436	0,19	16,02	10,49	15,77	10,49	5,28	24	0	0	56,4	40,8	15,57	0,62	0,59	-
08.07.2025	0,349	0,128	14,96	11,15	14,72	11,15	3,57	24	0	0	56,1	41,1	15,01	0,62	0,6	-
09.07.2025	0,404	0,163	15,82	11,09	15,58	11,09	4,49	24	0	0	56,4	41	15,39	0,62	0,6	-
10.07.2025	0,383	0,148	15,57	11,25	15,33	11,25	4,08	24	0	0	56,1	40,7	15,37	0,62	0,6	-
11.07.2025	0,38	0,147	15,44	11,08	15,2	11,08	4,12	24	0	0	55,9	40,6	15,31	0,62	0,6	-
12.07.2025	0,383	0,147	15,44	11,05	15,2	11,05	4,15	24	0	0	56,1	40,6	15,49	0,62	0,59	-
13.07.2025	0,372	0,145	15,33	11,08	15,08	11,08	4	24	0	0	56,2	40,9	15,25	0,62	0,59	-
14.07.2025	0,37	0,145	14,97	10,67	14,73	10,67	4,06	24	0	0	56,1	40,8	15,3	0,62	0,59	-
15.07.2025	0,406	0,169	16,99	12,3	16,74	12,21	4,53	24	0	0	56,4	42,3	14,16	0,62	0,59	-
16.07.2025	0,364	0,141	15,88	11,83	15,64	11,81	3,83	24	0	0	56,2	41,8	14,4	0,62	0,59	-
17.07.2025	0,377	0,151	15,03	10,58	14,79	10,58	4,21	24	0	0	56	40,6	15,43	0,62	0,59	-
18.07.2025	0,356	0,14	14,72	10,64	14,48	10,64	3,84	24	0	0	55,8	40,6	15,26	0,62	0,6	-
19.07.2025	0,35	0,134	14,36	10,37	14,12	10,37	3,75	24	0	0	55,8	40,4	15,44	0,62	0,59	-
20.07.2025	0,384	0,159	14,86	10,19	14,62	10,19	4,43	24	0	0	56	40,5	15,5	0,62	0,59	-
21.07.2025	0,385	0,16	14,81	10,05	14,57	10,05	4,52	24	0	0	56	40,6	15,36	0,62	0,59	-
22.07.2025	0,348	0,14	14,31	10,19	14,07	10,19	3,88	24	0	0	55,5	40,7	14,82	0,62	0,59	-
23.07.2025	0,364	0,145	14,74	10,47	14,5	10,47	4,03	24	0	0	56	40,9	15,07	0,62	0,59	-
Итого:	11,396	0	455,03	321,2	447,79	321,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,396															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	124,478	5558,34	4248,09	5476,56	4225,84
23.07.2025	135,874	6013,37	4569,29	5924,35	4546,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:22:40