

#92449#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261591	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4,355	-2,134	6.489

93.23 м³
6.489

Подпись исполнителя



#92448#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261591
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,332	0,115	14,99	11,73	14,75	11,73	3,02	24	0	0	57,9	43	14,84	0,14	0,6
25.07.2024	-	0,358	0,133	14,72	10,9	14,48	10,9	3,58	24	0	0	57,9	42,3	15,63	0,16	0,6
26.07.2024	-	0,334	0,113	14,27	10,97	14,03	10,97	3,06	24	0	0	57,9	42,2	15,66	0,17	0,6
27.07.2024	-	0,346	0,123	14,59	11,08	14,35	11,08	3,27	24	0	0	58	42,5	15,54	0,14	0,6
28.07.2024	-	0,4	0,159	16,85	12,44	16,6	12,43	4,17	24	0	0	58	43,4	14,61	0,12	0,6
29.07.2024	-	0,364	0,13	16,13	12,51	15,89	12,5	3,39	24	0	0	58	43,1	14,93	0,57	0,6
30.07.2024	-	0,259	0,1	10,73	7,99	10,57	7,96	2,61	16	0	0	58,5	43,6	14,88	0,62	0,59
31.07.2024	-	0,39	0,148	16,48	12,45	16,23	12,42	3,81	24	0	0	58,6	43,5	15,05	0,62	0,59
01.08.2024	-	0,384	0,143	16,35	12,47	16,1	12,44	3,66	24	0	0	58,5	43,6	14,97	0,62	0,6
02.08.2024	-	0,377	0,137	16,22	12,4	15,98	12,4	3,58	24	0	0	58,4	43,4	15	0,62	0,59
03.08.2024	-	0,392	0,148	16,54	12,47	16,3	12,45	3,85	24	0	0	58,5	43,6	14,88	0,62	0,59
04.08.2024	-	0,406	0,162	16,89	12,58	16,65	12,53	4,12	24	0	0	58,6	43,9	14,73	0,6	0,57
05.08.2024	-	0,398	0,175	17,59	13,18	17,35	13,03	4,32	24	0	0	58,2	45,2	12,97	0,62	0,59
06.08.2024	-	0,393	0,161	18,94	15,03	18,67	14,79	3,88	24	0	0	58,6	46	12,59	0,33	0,3
07.08.2024	-	0,096	0,043	5,59	4,49	5,53	4,43	1,1	24	0	0	51,9	42,1	9,87	0,2	0,18
08.08.2024	-	0,002	0,003	0,27	0,01	0,27	0,01	0,26	24	0	0	22,3	23,2	-0,93	0,2	0,19
09.08.2024	-	0	0	0,16	0	0,16	0	0,16	24	0	0	22,6	22,2	0,41	0,22	0,2
10.08.2024	-	0	0	0,17	0	0,17	0	0,17	24	0	0	21,9	21,2	0,7	0,23	0,21
11.08.2024	-	0	0	0,22	0,09	0,22	0,09	0,13	24	0	0	21,4	18,8	2,64	0,22	0,2
12.08.2024	-	0,003	0,003	0,37	0,04	0,37	0,04	0,33	24	0	0	20,6	18,2	2,37	0,22	0,21
13.08.2024	-	0	0	0,16	0,01	0,16	0,01	0,15	24	0	0	20,9	18,4	2,52	0,22	0,21
14.08.2024	-	0	0	0,18	0	0,18	0	0,18	24	0	0	21,1	20,4	0,64	0,22	0,2
15.08.2024	-	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	0	21,4	20,7	0,73	0,22	0,2
16.08.2024	-	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	24	0	0	22	21,1	0,89	0,22	0,2
17.08.2024	-	0,001	0,002	0,25	0	0,25	0	0,25	24	0	0	20,3	21,5	-1,21	0,21	0,19
18.08.2024	-	0,003	0,002	0,29	0	0,29	0	0,29	24	0	0	24,4	21,5	2,95	0,21	0,19
19.08.2024	-	0	0	0,1	0	0,1	0	0,1	24	0	0	23,2	21,4	1,8	0,38	0,36
20.08.2024	-	0,103	0,038	10,82	9,51	10,7	9,45	1,25	24	0	0	44,4	38,5	5,91	0,62	0,58
21.08.2024	-	0,372	0,151	24,78	21,23	24,33	20,99	3,34	24	0	0	59,6	50,6	9,05	0,62	0,58
22.08.2024	-	0,379	0,147	22,79	19,3	22,41	19,06	3,35	24	0	0	59,1	48,7	10,39	0,62	0,59
23.08.2024	-	0,397	0,152	22,21	18,52	21,85	18,28	3,57	24	0	0	59,2	48	11,17	0,62	0,58
Итого:	-	6,489	2,488	309,95	241,4	305,24	239,99	65,25	736	0	-	43,61	35,03	8,59	0,37	0,42

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

736 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	-2,134	-91,55	-69,63	-90,1	-69,61
23.08.2024	4,355	218,4	171,77	215,14	170,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения