

#94941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 23, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261591
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,401	0,154	22,37	18,67	22,01	18,43	3,58	24	0	0	59,5	48,2	11,32	0,62	0,58	-
25.08.2024	0,41	0,163	22,41	18,55	22,04	18,31	3,73	24	0	0	59,4	48,2	11,23	0,62	0,59	-
26.08.2024	0,406	0,159	22,18	18,38	21,83	18,14	3,69	24	0	0	59,2	47,9	11,35	0,62	0,58	-
27.08.2024	0,38	0,137	21,75	18,42	21,38	18,18	3,2	24	0	0	59,4	47,9	11,44	0,62	0,59	-
28.08.2024	0,359	0,119	21,34	18,49	21,01	18,25	2,76	24	0	0	59,3	48	11,38	0,62	0,58	-
29.08.2024	0,405	0,162	22,08	18,19	21,74	17,95	3,79	24	0	0	59,3	48,1	11,21	0,62	0,58	-
30.08.2024	0,435	0,189	22,51	17,97	22,12	17,73	4,39	24	0	0	59,5	48,4	11,1	0,62	0,59	-
31.08.2024	0,38	0,142	21,63	18,26	21,28	18,02	3,26	24	0	0	59,4	48,2	11,23	0,62	0,58	-
01.09.2024	0,396	0,149	21,96	18,36	21,62	18,12	3,5	24	0	0	59,5	48,1	11,39	0,62	0,59	-
02.09.2024	0,407	0,157	21,94	18,2	21,59	17,96	3,63	24	0	0	59,4	47,9	11,56	0,62	0,58	-
03.09.2024	0,392	0,147	21,68	18,13	21,33	17,89	3,44	24	0	0	59,4	48	11,41	0,62	0,58	-
04.09.2024	0,401	0,16	21,87	18,1	21,53	17,86	3,67	24	0	0	59,4	48,2	11,27	0,62	0,59	-
05.09.2024	0,385	0,146	21,62	18,12	21,27	17,88	3,39	24	0	0	59,5	48,2	11,29	0,62	0,58	-
06.09.2024	0,382	0,145	21,38	17,93	21,07	17,69	3,38	24	0	0	59,4	48,1	11,3	0,62	0,59	-
07.09.2024	0,377	0,141	21,37	17,99	21,02	17,75	3,27	24	0	0	59,6	48,3	11,27	0,62	0,58	-
08.09.2024	0,395	0,154	21,72	18,05	21,39	17,81	3,58	24	0	0	59,4	48,2	11,21	0,62	0,59	-
09.09.2024	0,413	0,17	21,98	17,9	21,63	17,66	3,97	24	0	0	59,1	47,9	11,19	0,62	0,59	-
10.09.2024	0,376	0,146	21,28	17,78	20,98	17,54	3,44	24	0	0	58,4	47,3	11,05	0,62	0,59	-
11.09.2024	0,377	0,143	21,33	17,89	21,04	17,65	3,39	24	0	0	58,1	46,9	11,22	0,62	0,59	-
12.09.2024	0,37	0,117	21,74	18,81	21,41	18,57	2,84	24	0	0	58,5	46,8	11,68	0,62	0,59	-
13.09.2024	0,416	0,156	22,59	18,76	22,24	18,52	3,72	24	0	0	58,7	46,8	11,87	0,62	0,59	-
14.09.2024	0,422	0,16	22,67	18,73	22,3	18,49	3,81	24	0	0	58,4	46,6	11,88	0,62	0,59	-
15.09.2024	0,424	0,16	22,76	18,82	22,37	18,58	3,79	24	0	0	58,6	46,8	11,84	0,62	0,59	-
16.09.2024	0,412	0,151	22,27	18,48	21,92	18,24	3,68	24	0	0	58,4	46,7	11,74	0,62	0,59	-
17.09.2024	0,398	0,143	22,01	18,49	21,69	18,25	3,44	24	0	0	58,6	46,9	11,78	0,62	0,59	-
18.09.2024	0,383	0,13	21,81	18,59	21,5	18,35	3,15	24	0	0	58,5	46,9	11,62	0,62	0,59	-
19.09.2024	0,377	0,128	21,73	18,59	21,4	18,35	3,05	24	0	0	58,6	47	11,68	0,62	0,59	-
20.09.2024	0,387	0,137	21,88	18,52	21,56	18,28	3,28	24	0	0	58,4	46,8	11,61	0,62	0,59	-
21.09.2024	0,403	0,149	22,07	18,44	21,76	18,2	3,56	24	0	0	58,5	46,8	11,69	0,62	0,59	-
22.09.2024	0,398	0,146	22,22	18,66	21,9	18,42	3,48	24	0	0	58,5	46,9	11,6	0,62	0,59	-
23.09.2024	0,393	0,143	22,05	18,57	21,71	18,33	3,38	24	0	0	58,5	46,8	11,61	0,62	0,59	-
Итого:	12,26	0	680,2	568,84	669,64	561,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,26															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	4,355	218,4	171,77	215,14	170,38
23.09.2024	16,615	898,6	740,61	884,78	731,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:40:18