

#102090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,373	0,136	17,01	13,3	16,77	13,22	3,55	24	0	0	57	42,5	14,42	0,63	0,6	8,5
25.10.2024	0,359	0,12	16,58	13,11	16,34	13,1	3,24	24	0	0	56,7	42,1	14,58	0,63	0,6	4
26.10.2024	0,38	0,137	17,09	13,23	16,84	13,16	3,68	24	0	0	56,8	42,4	14,44	0,63	0,6	8,2
27.10.2024	0,424	0,173	18,07	13,38	17,81	13,28	4,53	24	0	0	57,1	42,8	14,26	0,63	0,6	9,6
28.10.2024	0,349	0,118	16,43	13,13	16,19	13,11	3,08	24	0	0	56,8	42,3	14,52	0,63	0,6	10,2
29.10.2024	0,363	0,126	16,35	12,77	16,1	12,75	3,35	24	0	0	56,8	42,1	14,7	0,63	0,6	10,9
30.10.2024	0,363	0,126	16,37	12,7	16,13	12,69	3,44	24	0	0	56,7	42	14,7	0,63	0,6	12,2
31.10.2024	0,378	0,136	16,49	12,56	16,25	12,54	3,71	24	0	0	56,7	41,8	14,87	0,63	0,61	9,6
01.11.2024	0,374	0,134	16,13	12,2	15,89	12,2	3,69	24	0	0	56,5	41,4	15,11	0,63	0,61	-
02.11.2024	0,343	0,112	15,56	12,23	15,32	12,23	3,09	24	0	0	56,5	41,3	15,22	0,63	0,6	-
03.11.2024	0,366	0,13	16,03	12,23	15,79	12,23	3,56	24	0	0	56,7	41,5	15,17	0,63	0,6	-
04.11.2024	0,407	0,162	16,61	12,02	16,36	12,02	4,34	24	0	0	56,8	41,7	15,16	0,63	0,6	-
05.11.2024	0,351	0,121	15,55	12	15,31	12	3,31	24	0	0	56,5	41,4	15,08	0,63	0,6	-
06.11.2024	0,349	0,117	15,95	12,53	15,71	12,52	3,19	24	0	0	56,6	41,8	14,7	0,63	0,6	-
07.11.2024	0,34	0,114	15,66	12,35	15,42	12,35	3,07	24	0	0	56,5	41,6	14,88	0,63	0,6	-
08.11.2024	0,364	0,131	15,92	12,13	15,68	12,13	3,55	24	0	0	56,6	41,5	15,01	0,63	0,6	-
09.11.2024	0,347	0,117	15,58	12,18	15,34	12,18	3,16	24	0	0	56,6	41,4	15,14	0,63	0,6	-
10.11.2024	0,361	0,125	15,94	12,28	15,69	12,28	3,41	24	0	0	56,7	41,5	15,24	0,63	0,6	-
11.11.2024	0,363	0,129	15,77	12,02	15,53	12,02	3,51	24	0	0	56,4	41,2	15,28	0,62	0,6	-
12.11.2024	0,348	0,107	17,07	14,1	16,84	13,95	2,89	24	0	0	57	42,7	14,23	0,62	0,59	-
13.11.2024	0,396	0,137	19,04	15,47	18,8	15,23	3,57	24	0	0	57,4	43,8	13,61	0,62	0,59	-
14.11.2024	0,393	0,143	19	15,28	18,75	15,04	3,71	24	0	0	57	43,4	13,55	0,62	0,59	-
15.11.2024	0,395	0,142	18,8	15,1	18,56	14,86	3,7	24	0	0	57,2	43,5	13,67	0,62	0,59	-
16.11.2024	0,417	0,156	19,17	15,08	18,92	14,84	4,08	24	0	0	57,4	43,6	13,82	0,62	0,59	-
17.11.2024	0,398	0,146	18,95	15,24	18,7	15	3,7	24	0	0	57,2	43,6	13,68	0,62	0,59	-
18.11.2024	0,366	0,123	18,21	14,99	17,96	14,77	3,19	24	0	0	56,7	43	13,7	0,62	0,59	-
19.11.2024	0,371	0,126	18,27	14,89	18,03	14,7	3,33	24	0	0	56,6	42,8	13,73	0,62	0,59	-
20.11.2024	0,386	0,136	18,64	15,02	18,4	14,82	3,58	24	0	0	56,5	43	13,56	0,62	0,59	-
21.11.2024	0,373	0,126	18,5	14,98	18,26	14,82	3,44	24	0	0	55,6	42,3	13,28	0,62	0,59	-
22.11.2024	0,392	0,137	18,49	14,84	18,24	14,65	3,59	24	0	0	56,9	42,8	14,06	0,62	0,59	-
23.11.2024	0,4	0,146	18,62	14,68	18,38	14,5	3,88	24	0	0	56,7	42,7	13,96	0,62	0,59	-
Итого:	11,589	0	531,85	418,02	524,31	415,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,589															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	28,53	1486,18	1212,75	1463,8	1198,57
23.11.2024	40,119	2018,03	1630,77	1988,11	1613,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2024 13:17:59