

#124642#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 46 отоп.

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00 °C

Заводской номер 00070196

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD12A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2025	47,32	38,94	8,38	126,07	124,72	126,04	125,1	-0,38	0	0	1,043	14	0	
25.03.2025	47,04	38,99	8,05	224,85	222,42	224,75	223,11	-0,69	0	0	1,781	24	0	
26.03.2025	47,95	39,41	8,54	225,55	223,04	225,39	223,69	-0,65	0	0	1,899	24	0	
27.03.2025	48,18	39,68	8,5	226,2	223,67	226,04	224,31	-0,64	0	0	1,896	24	0	
28.03.2025	44,12	37,19	6,93	225,42	223,31	225,58	224,08	-0,77	0	0	1,543	24	0	
29.03.2025	44,18	37,41	6,77	225,03	222,86	225,22	223,67	-0,81	0	0	1,504	24	0	
30.03.2025	46,19	38,47	7,72	224,96	222,65	224,98	223,37	-0,72	0	0	1,714	24	0	
31.03.2025	45,81	38,22	7,59	224,89	222,61	224,91	223,31	-0,7	0	0	1,685	24	0	
01.04.2025	47,22	38,91	8,31	225,57	223,13	225,47	223,83	-0,7	0	0	1,85	24	0	
02.04.2025	45,19	37,81	7,38	225,79	223,56	225,8	224,24	-0,68	0	0	1,643	24	0	
03.04.2025	43,41	36,88	6,53	225,46	223,36	225,58	224,05	-0,69	0	0	1,455	24	0	
04.04.2025	44,34	37,25	7,09	226,36	224,18	226,44	224,9	-0,72	0	0	1,585	24	0	
05.04.2025	50,3	40,93	9,37	191,73	189,38	191,43	189,84	-0,46	0	0	1,77	24	0	
06.04.2025	49,44	39,9	9,54	153,04	151,22	152,6	151,41	-0,19	0	0	1,447	24	0	
07.04.2025	51,31	41,2	10,11	223,16	220,32	222,75	220,87	-0,55	0	0	2,221	24	0	
08.04.2025	49,93	40,35	9,58	222,56	219,84	222,19	220,43	-0,59	0	0	2,099	24	0	
09.04.2025	50,72	40,92	9,8	222,68	219,88	222,18	220,36	-0,48	0	0	2,145	24	0	
10.04.2025	51,92	41,7	10,22	223,22	220,33	222,67	220,79	-0,46	0	0	2,245	24	0	
11.04.2025	48,69	39,74	8,95	223,18	220,63	222,79	221,08	-0,45	0	0	1,97	24	0	
12.04.2025	46,07	38,21	7,86	222,76	220,43	222,52	220,91	-0,48	0	0	1,726	24	0	
13.04.2025	42,61	36,35	6,26	221,79	219,84	221,81	220,41	-0,57	0	0	1,373	24	0	
14.04.2025	40,1	35	5,1	138,94	137,88	139,05	138,23	-0,35	0	0	0,705	24	0	
15.04.2025	26,52	21,58	4,94	0,08	0,08	1,21	1,21	-1,13	0	0	0	24	0	
16.04.2025	25,27	21,83	3,44	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
17.04.2025	27,2	23	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
18.04.2025	27,63	23,3	4,33	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
19.04.2025	28	23,6	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20.04.2025	27,7	23,25	4,45	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
21.04.2025	27,21	22,76	4,45	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
22.04.2025	26,57	22,25	4,32	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
Итого:				4649,2	4599,34	4647,4	4613,2	-13,86			37,299	710	0	
Средние:	41,6	34,5	7,1						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0
22/04/2524:00	4649,29	4599,34	4647,4	4613,2	-13,86	37,299	710	0
Итого:	4649,29	4599,34	4647,4	4613,2	-13,86	37,299	710	0

Период нормальной работы 710ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 719ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

