

#120840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540
9897
ТВ7 (АСЦП)
22184907
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	11,26	0	87,395	87,106	0	85,06	86,237	0	24	0	78	46,5	0,56	0,39	-
22.02.2025	9,952	0	86,704	86,705	0	84,551	85,825	0	24	0	74,9	46,9	0,56	0,39	-
23.02.2025	9,461	0	85,665	86,025	0	83,611	85,167	0	24	0	73,4	46,4	0,56	0,39	-
24.02.2025	9,607	0	89,74	90,874	0	87,699	90,013	0	24	0	71,4	45,3	0,56	0,39	-
25.02.2025	9,408	0	90,255	91,185	0	88,281	90,355	0	24	0	69,9	44,5	0,56	0,39	-
26.02.2025	9,358	0	91,141	92,504	0	89,16	91,655	0	24	0	69,6	44,6	0,56	0,39	-
27.02.2025	9,402	0	92,205	93,659	0	90,215	92,804	0	24	0	69,4	44,6	0,57	0,38	-
28.02.2025	9,217	0	90,19	91,605	0	88,247	90,777	0	24	0	69,3	44,3	0,56	0,39	-
01.03.2025	9,07	0	86,326	87,029	0	84,396	86,212	0	24	0	70,7	45,1	0,56	0,38	-
02.03.2025	8,984	0	87,618	88,266	0	85,688	87,433	0	24	0	70,1	45,1	0,56	0,38	-
03.03.2025	9,079	0	90,101	91,255	0	88,176	90,43	0	24	0	68,9	44,3	0,56	0,38	-
04.03.2025	9,236	0	91,467	92,629	0	89,502	91,784	0	24	0	69,1	44,5	0,57	0,38	-
05.03.2025	9,25	0	92,87	93,98	0	90,875	93,107	0	24	0	69,1	44,8	0,57	0,38	-
06.03.2025	9,044	0	92,488	93,551	0	90,504	92,666	0	24	0	69	45,2	0,57	0,38	-
07.03.2025	9,029	0	91,848	92,74	0	89,878	91,869	0	24	0	69,1	45,1	0,57	0,38	-
08.03.2025	8,469	0	88,955	89,728	0	87,054	88,858	0	24	0	69	45,8	0,57	0,38	-
09.03.2025	8,496	0	90,621	91,409	0	88,683	90,509	0	24	0	69	46,1	0,57	0,38	-
10.03.2025	7,458	0	76,625	77,374	0	74,996	76,647	0	24	0	68,7	45	0,58	0,38	-
11.03.2025	5,027	0	44,591	44,536	0	43,697	44,228	0	24	0	66,6	39,2	0,57	0,38	-
12.03.2025	5,132	0	45,359	45,246	0	44,456	44,942	0	24	0	66,4	38,9	0,57	0,38	-
13.03.2025	5,301	0	43,505	43,296	0	42,605	43,014	0	24	0	67,8	38,1	0,57	0,38	-
14.03.2025	5,521	0	42,544	42,085	0	41,629	41,822	0	24	0	69,2	37,5	0,57	0,38	-
15.03.2025	5,021	0	38,514	37,919	0	37,675	37,675	0	24	0	69,7	37,9	0,56	0,38	-
16.03.2025	5,025	0	38,414	37,88	0	37,579	37,641	0	24	0	69,6	37,7	0,56	0,38	-
17.03.2025	7,298	0	55,114	54,743	0	53,847	54,358	0	24	0	71,7	39,4	0,56	0,38	-
18.03.2025	7,911	0	64,315	64,298	0	62,883	63,819	0	24	0	70,5	40,5	0,56	0,38	-
19.03.2025	7,548	0	64,673	64,786	0	63,294	64,309	0	24	0	69	40,5	0,56	0,38	-
20.03.2025	5,565	0	52,975	53,193	0	51,937	52,806	0	24	0	65,7	40,1	0,46	0,32	-
Итого:	225,129	0	2092,218	2105,606	0	2046,178	2086,962	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,771														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1616,171	20107,632	19537,267	0	19650,357	19293,004	0	6776	2
20.03.2025	1841,298	22199,849	21642,871	0	21696,533	21379,967	0	7448	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 17:52:35