

#125922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540
9897
ТВ7 (АСЦП)
22184907
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	7,202	0	64,17	64,456	0	62,834	63,971	0	24	0	68	40,6	0,55	0,35	4,4
22.03.2025	7,027	0	63,574	63,498	0	62,246	63,006	0	24	0	68,2	41,2	0,56	0,35	5,6
23.03.2025	6,909	0	63,429	63,665	0	62,11	63,167	0	24	0	68	41,4	0,56	0,35	5,7
24.03.2025	6,693	0	59,533	59,83	0	58,296	59,387	0	24	0	67,9	40,5	0,55	0,37	6,8
25.03.2025	10,449	0	142,217	145,519	0	139,102	143,665	0	24	0	70	52,1	0,55	0,38	5,5
26.03.2025	10,479	0	162,835	166,242	0	159,221	163,927	0	24	0	70,4	54,8	0,56	0,38	4,4
27.03.2025	7,092	0	64,111	64,145	0	62,769	63,649	0	24	0	68,2	41,2	0,57	0,38	6,9
28.03.2025	6,126	0	55,484	55,607	0	54,345	55,187	0	24	0	67,5	40,7	0,57	0,37	5,7
29.03.2025	4,581	0	45,51	45,612	0	44,597	45,239	0	24	0	66,6	42,1	0,58	0,37	8,9
30.03.2025	6,283	0	57,234	57,158	0	56,05	56,72	0	24	0	67,7	40,9	0,57	0,37	9,9
31.03.2025	5,241	0	46,246	46,188	0	45,309	45,862	0	24	0	67,1	39,5	0,57	0,38	6,8
01.04.2025	6,763	0	57,92	57,816	0	56,718	57,411	0	24	0	67,9	39,4	0,57	0,37	5,9
02.04.2025	5,368	0	48,98	48,864	0	47,979	48,5	0	24	0	67,2	40,5	0,57	0,37	-
03.04.2025	3,533	0	34,84	34,7	0	34,161	34,437	0	24	0	65,4	40,8	0,57	0,37	-
04.04.2025	3,784	0	35,101	34,974	0	34,416	34,729	0	24	0	65,7	39,5	0,57	0,37	-
05.04.2025	6,101	0	50,931	50,439	0	49,852	50,086	0	24	0	68,6	39,4	0,57	0,37	-
06.04.2025	6,759	0	53,465	52,733	0	52,265	52,353	0	24	0	70,8	39,9	0,56	0,37	-
07.04.2025	5,59	0	45,881	45,485	0	44,887	45,16	0	24	0	69,5	39,8	0,57	0,37	-
08.04.2025	4,263	0	40,799	40,81	0	39,973	40,488	0	24	0	66,9	41,5	0,57	0,37	-
09.04.2025	12,214	0	172,223	176,291	0	168,359	173,917	0	24	0	70,7	53,4	0,56	0,38	-
10.04.2025	12,186	0	196,986	202,474	0	192,476	199,449	0	24	0	71,7	56,6	0,56	0,38	-
11.04.2025	6,918	0	62,019	61,84	0	60,72	61,365	0	24	0	68,2	41,1	0,57	0,37	-
12.04.2025	6,108	0	57,111	56,881	0	55,927	56,432	0	24	0	67,9	41,8	0,57	0,37	-
13.04.2025	4,237	0	41,722	41,626	0	40,898	41,301	0	24	0	66	41,3	0,57	0,37	-
14.04.2025	4,456	0	41,217	41,153	0	40,409	40,862	0	24	0	65,9	39,6	0,56	0,36	-
15.04.2025	4,172	0	39,909	39,875	0	39,125	39,579	0	24	0	65,8	40,4	0,52	0,34	-
16.04.2025	4,962	0	45,096	44,966	0	44,202	44,653	0	24	0	66,2	39,4	0,49	0,32	-
17.04.2025	2,814	0	32,548	32,594	0	31,936	32,312	0	24	0	64,2	43,2	0,43	0,29	-
18.04.2025	1,185	0	21,139	21,4	0	20,776	21,174	0	24	0	61,1	47,5	0,41	0,27	-
19.04.2025	0,734	0	18,354	18,556	0	18,049	18,337	0	24	0	60,1	50,4	0,42	0,27	-
20.04.2025	0,746	0	18,629	18,825	0	18,32	18,601	0	24	0	60,1	50,4	0,42	0,27	-
Итого:	180,975	0	1939,213	1954,222	0	1898,327	1934,926	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,225														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1841,298	22199,849	21642,871	0	21696,533	21379,967	0	7448	2
20.04.2025	2022,271	24139,061	23597,092	0	23594,858	23314,892	0	8192	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:10:27