

#296440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 19.04.2026

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 9897
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22184907
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	6,585	0	57,853	54,603	0	56,646	54,2	0	24	0	68,1	40,4	0,56	0,38	-
22.03.2026	6,391	0	56,991	53,894	0	55,816	53,496	0	24	0	67,7	40,3	0,57	0,38	-
23.03.2026	5,965	0	51,906	51,949	0	50,849	51,586	0	24	0	67,2	39,2	0,57	0,38	-
24.03.2026	6,35	0	54,772	55,04	0	53,651	54,66	0	24	0	67,3	39	0,57	0,38	-
25.03.2026	6,137	0	52,314	52,338	0	51,252	51,991	0	24	0	67	38,4	0,57	0,38	-
26.03.2026	6,91	0	59,173	59,299	0	57,951	58,887	0	24	0	67,7	39,3	0,56	0,38	-
27.03.2026	7,333	0	62,949	63,016	0	61,632	62,563	0	24	0	68,1	39,8	0,56	0,38	-
28.03.2026	6,363	0	56,404	56,229	0	55,223	55,808	0	24	0	68,2	40,7	0,56	0,38	-
29.03.2026	5,943	0	53,013	52,99	0	51,927	52,607	0	24	0	67,3	40	0,57	0,38	-
30.03.2026	6,64	0	56,964	57,132	0	55,787	56,736	0	24	0	67,7	39,3	0,57	0,38	-
31.03.2026	7,11	0	60,441	60,86	0	59,187	60,442	0	24	0	67,8	39,2	0,56	0,38	-
01.04.2026	7,175	0	60,956	61,34	0	59,686	60,91	0	24	0	68	39,3	0,56	0,38	-
02.04.2026	7,263	0	59,722	59,711	0	58,438	59,29	0	24	0	69,2	39,5	0,57	0,38	-
03.04.2026	7,327	0	61,066	61,214	0	59,77	60,782	0	24	0	68,8	39,6	0,57	0,38	-
04.04.2026	6,466	0	57,011	57,167	0	55,839	56,756	0	24	0	67,6	39,9	0,58	0,38	-
05.04.2026	5,983	0	52,865	53,005	0	51,788	52,631	0	24	0	67,2	39,6	0,57	0,38	-
06.04.2026	6,718	0	57,071	57,312	0	55,89	56,921	0	24	0	67,7	39	0,57	0,38	-
07.04.2026	6,931	0	58,696	59,116	0	57,474	58,706	0	24	0	68	39,2	0,57	0,38	-
08.04.2026	7,518	0	64,211	64,789	0	62,865	64,327	0	24	0	68,2	39,7	0,56	0,38	-
09.04.2026	7,355	0	62,463	62,679	0	61,154	62,239	0	24	0	68,2	39,5	0,55	0,37	-
10.04.2026	7,121	0	60,52	60,728	0	59,26	60,303	0	24	0	68,1	39,4	0,57	0,38	-
11.04.2026	6,151	0	54,71	54,901	0	53,589	54,504	0	24	0	67,5	40,1	0,58	0,38	-
12.04.2026	5,834	0	52,721	52,88	0	51,645	52,491	0	24	0	67,3	40,3	0,57	0,38	-
13.04.2026	6,249	0	53,812	54,132	0	52,711	53,76	0	24	0	67,3	39	0,57	0,38	-
14.04.2026	6,249	0	53,322	53,724	0	52,238	53,365	0	24	0	67,2	38,7	0,58	0,38	-
15.04.2026	6,395	0	55,881	56,709	0	54,76	56,327	0	24	0	66,5	38,7	0,55	0,37	-
16.04.2026	6,983	0	59,6	60,029	0	58,36	59,61	0	24	0	67,9	39,4	0,55	0,37	-
17.04.2026	6,971	0	59,263	59,627	0	58,034	59,215	0	24	0	67,9	39,2	0,56	0,38	-
18.04.2026	5,546	0	49,869	50,041	0	48,858	49,683	0	24	0	67	39,9	0,57	0,38	-
19.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	-
Итого:	191,962	0	1656,539	1656,454	0	1622,28	1644,796	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,849														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4172,683	46010,924	45637,52	0	44939,664	45104,441	0	16181	29
19.04.2026	4370,147	47716,687	47343,351	0	46610,173	46798,263	0	16901	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:58:15