

#130623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540
9897
ТВ7 (АСЦП)
22184907
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,178	0	20,702	20,861	0	20,345	20,641	0	24	0	61,3	47,4	0,41	0,28	-
22.04.2025	1,214	0	20,586	20,695	0	20,228	20,478	0	24	0	61,6	47,3	0,41	0,29	-
23.04.2025	1,278	0	20,985	21,06	0	20,621	20,845	0	24	0	61,5	46,7	0,41	0,29	-
24.04.2025	1,248	0	21,151	21,244	0	20,785	21,025	0	24	0	61,4	47,1	0,4	0,29	-
25.04.2025	1,345	0	21,169	21,214	0	20,798	21,001	0	24	0	61,8	46,4	0,4	0,29	-
26.04.2025	0,802	0	17,948	17,938	0	17,644	17,73	0	24	0	60,6	49,8	0,4	0,29	-
27.04.2025	0,805	0	18,061	18,026	0	17,757	17,817	0	24	0	60,6	49,8	0,4	0,29	-
28.04.2025	1,223	0	20,074	20,074	0	19,723	19,869	0	24	0	61,6	46,8	0,4	0,29	-
29.04.2025	1,283	0	20,551	20,589	0	20,192	20,381	0	24	0	61,7	46,5	0,41	0,29	-
30.04.2025	1,174	0	19,669	19,669	0	19,325	19,464	0	24	0	61,6	47,2	0,4	0,29	-
01.05.2025	0,81	0	17,696	17,642	0	17,395	17,439	0	24	0	60,9	49,8	0,41	0,29	-
02.05.2025	0,815	0	17,952	17,946	0	17,648	17,739	0	24	0	60,8	49,8	0,41	0,29	-
03.05.2025	0,781	0	18,855	18,926	0	18,54	18,705	0	24	0	60,1	50,1	0,39	0,28	-
04.05.2025	0,796	0	17,714	17,651	0	17,414	17,447	0	24	0	60,7	49,8	0,4	0,29	-
05.05.2025	1,269	0	19,804	19,767	0	19,453	19,568	0	24	0	62,1	46,5	0,41	0,29	-
06.05.2025	1,233	0	19,576	19,505	0	19,231	19,306	0	24	0	62	46,7	0,4	0,28	-
07.05.2025	1,235	0	19,791	19,747	0	19,443	19,546	0	24	0	61,9	46,8	0,4	0,29	-
08.05.2025	0,828	0	17,661	17,581	0	17,359	17,379	0	24	0	60,9	49,6	0,4	0,29	-
09.05.2025	0,833	0	17,728	17,597	0	17,425	17,396	0	24	0	61	49,6	0,41	0,29	-
10.05.2025	0,831	0	17,548	17,39	0	17,247	17,19	0	24	0	61,1	49,6	0,4	0,29	-
11.05.2025	0,824	0	17,514	17,364	0	17,215	17,164	0	24	0	60,9	49,5	0,41	0,29	-
12.05.2025	1,455	0	22,679	22,566	0	22,267	22,329	0	24	0	63	47,4	0,4	0,29	-
13.05.2025	5,437	0	48,221	47,365	0	47,228	47,013	0	24	0	67,5	40	0,41	0,29	-
14.05.2025	7,689	0	63,666	62,667	0	62,324	62,238	0	24	0	68,4	38,9	0,41	0,29	-
15.05.2025	7,793	0	67,805	66,871	0	66,369	66,368	0	24	0	68,5	40,5	0,41	0,29	-
16.05.2025	7,428	0	68,342	67,702	0	66,943	67,193	0	24	0	67,1	40,7	0,4	0,29	-
17.05.2025	7,139	0	64,632	63,846	0	63,267	63,345	0	24	0	68,3	41,4	0,41	0,29	-
18.05.2025	6,224	0	56,7	56,105	0	55,521	55,673	0	24	0	67,8	41	0,4	0,29	-
19.05.2025	6,554	0	57,519	57,014	0	56,321	56,596	0	24	0	67,9	40,1	0,41	0,29	-
20.05.2025	5,5	0	49,271	48,9	0	48,256	48,538	0	24	0	67,4	40,3	0,42	0,29	-
Итого:	77,024	0	901,57	895,522	0	884,284	887,423	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,397														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2022,271	24139,061	23597,092	0	23594,858	23314,892	0	8192	2
20.05.2025	2099,296	25040,632	24492,617	0	24479,14	24202,316	0	8912	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:36:10