

#85692#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 14/05/24г.-24/06/24г.

Абонент: борзова 95 дет сад 122

Договор N:000000000

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

txв: не исп.

Серийный номер 22184907, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xA6BE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
14.05.24 23	64.91	50.62	14.29	0.39	0.28	8.713 !	8.712 !	8.546 !	8.608 !	-0.063	0.512	9	1	*
15.05.24 23	65.02	50.38	14.64	0.39	0.28	23.741	23.731	23.284	23.449	-0.165	1.430	24	0	
16.05.24 23	65.00	50.86	14.15	0.39	0.28	23.059	23.046	22.614	22.766	-0.152	1.342	24	0	
17.05.24 23	65.21	50.72	14.49	0.38	0.28	22.956	22.934	22.512	22.658	-0.146	1.368	24	0	
18.05.24 23	64.21	52.70	11.51	0.39	0.28	20.444	20.425	20.059	20.160	-0.101	0.969	24	0	
19.05.24 23	63.86	52.89	10.97	0.39	0.28	21.087	21.057	20.693	20.783	-0.089	0.953	24	0	
20.05.24 23	64.90	51.50	13.40	0.39	0.28	22.320	22.264	21.891	21.988	-0.097	1.231	24	0	
21.05.24 23	64.72	51.32	13.40	0.39	0.28	23.225	23.170	22.781	22.885	-0.104	1.280	24	0	
22.05.24 23	64.89	51.11	13.78	0.39	0.28	23.438	23.375	22.987	23.090	-0.103	1.328	24	0	
23.05.24 23	64.87	51.37	13.51	0.38	0.28	23.030	22.958	22.588	22.675	-0.087	1.280	24	0	
24.05.24 23	64.71	51.58	13.12	0.38	0.28	22.699	22.645	22.265	22.363	-0.099	1.226	24	0	
25.05.24 23	63.99	52.93	11.06	0.38	0.28	21.290	21.269	20.891	20.991	-0.100	0.969	24	0	
26.05.24 23	64.02	53.01	11.01	0.38	0.28	21.016	20.986	20.623	20.711	-0.088	0.953	24	0	
27.05.24 23	64.57	51.85	12.72	0.39	0.28	22.209	22.145	21.786	21.868	-0.082	1.163	24	0	
28.05.24 23	64.60	51.68	12.92	0.39	0.28	22.198	22.105	21.775	21.829	-0.055	1.180	24	0	
29.05.24 23	63.27	52.51	10.77	0.38	0.32	27.389	27.281	26.887	26.930	-0.043	1.213	24	0	
30.05.24 23	63.33	52.13	11.20	0.39	0.34	26.605	26.455	26.117	26.121	-0.004	1.226	24	0	
31.05.24 23	63.47	51.95	11.52	0.39	0.34	26.080	25.909	25.600	25.582	0.017	1.236	24	0	
01.06.24 23	62.73	53.07	9.66	0.39	0.34	24.860	24.701	24.411	24.379	0.032	0.988	24	0	
02.06.24 23	62.75	53.14	9.61	0.39	0.34	25.120	24.955	24.666	24.627	0.039	0.993	24	0	
03.06.24 23	63.24	52.41	10.84	0.39	0.34	25.881	25.699	25.408	25.369	0.039	1.154	24	0	
04.06.24 23	59.74	51.02	8.72 <	0.28	0.25	17.450	17.347	17.160	17.137	0.023	0.633 <	24	0	*
05.06.24 23	63.12	52.27	10.85	0.38	0.34	25.999	25.809	25.525	25.480	0.044	1.161	24	0	
06.06.24 23	63.29	52.15	11.14	0.38	0.34	25.929	25.730	25.455	25.404	0.050	1.189	24	0	
07.06.24 23	63.26	52.28	10.99	0.38	0.34	25.784	25.574	25.311	25.248	0.063	1.165	24	0	
08.06.24 23	62.78	52.99	9.79	0.39	0.34	24.326	24.120	23.887	23.806	0.080	0.980	24	0	
09.06.24 23	62.91	53.04	9.87	0.39	0.34	24.683	24.471	24.235	24.150	0.085	1.003	24	0	
10.06.24 23	63.47	52.16	11.30	0.38	0.34	25.816	25.559	25.340	25.236	0.104	1.201	24	0	
11.06.24 23	62.99	52.75	10.24	0.37	0.30	28.411	28.146	27.895	27.781	0.113	1.198	24	0	
12.06.24 23	63.65	53.08	10.57	0.38	0.28	23.140	22.884	22.711	22.583	0.128	1.007	24	0	
13.06.24 23	64.17	52.04	12.13	0.38	0.28	24.593	24.340	24.129	24.033	0.096	1.228	24	0	
14.06.24 23	64.30	51.59	12.71	0.38	0.28	24.764	24.510	24.296	24.205	0.091	1.295	24	0	
15.06.24 23	63.53	52.79	10.74	0.39	0.28	22.830	22.608	22.410	22.313	0.096	1.010	24	0	
16.06.24 23	63.34	52.91	10.43	0.38	0.28	22.551	22.329	22.136	22.037	0.100	0.969	24	0	
17.06.24 23	63.88	51.82	12.06	0.38	0.28	23.766	23.515	23.323	23.221	0.102	1.180	24	0	
18.06.24 23	63.86	52.08	11.78	0.39	0.28	24.435	24.190	23.981	23.885	0.096	1.185	24	0	
19.06.24 23	63.89	52.22	11.67	0.38	0.28	23.384	23.140	22.947	22.847	0.101	1.123	24	0	
20.06.24 23	63.88	52.26	11.62	0.38	0.28	24.231	23.989	23.779	23.681	0.098	1.159	24	0	
21.06.24 23	63.93	52.25	11.68	0.39	0.28	23.669	23.419	23.227	23.121	0.107	1.138	24	0	
22.06.24 23	63.59	53.40	10.19	0.39	0.28	21.594	21.353	21.194	21.069	0.125	0.906	24	0	
23.06.24 23	63.46	53.17	10.28	0.39	0.28	21.024	20.780	20.636	20.507	0.129	0.890	24	0	
24.06.24 23	63.70	52.07	11.64	0.38	0.28	23.190	22.921	22.759	22.631	0.128	1.111	24	0	
Итого/Средн	63.77	52.17	11.60	0.38	0.30	978.926	972.555	960.720	960.209	0.510	46.725	993	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
14.05.24 13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
24.06.24 23	978.926	972.555	960.720	960.209	0.510	46.725	993	1
Итого	978.926	972.555	960.720	960.209	0.510	46.725	993	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

