

#133665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540
9897
ТВ7 (ASCII)
22184907
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	4,836	0	42,76	42,333	0	41,886	42,028	0	24	0	67,2	39,7	0,4	0,28	-
22.05.2025	3,084	0	32,368	32,153	0	31,732	31,883	0	24	0	65,6	42,5	0,41	0,3	-
23.05.2025	1,194	0	19,54	19,615	0	19,198	19,413	0	24	0	61,9	47,1	0,42	0,31	-
24.05.2025	0,778	0	17,468	17,546	0	17,169	17,341	0	24	0	60,9	50	0,41	0,31	-
25.05.2025	0,768	0	17,308	17,388	0	17,013	17,184	0	24	0	60,8	50,1	0,41	0,31	-
26.05.2025	1,234	0	19,266	19,324	0	18,923	19,128	0	24	0	62,3	46,7	0,41	0,3	-
27.05.2025	1,203	0	19,514	19,631	0	19,171	19,428	0	24	0	62	47	0,41	0,3	-
28.05.2025	1,055	0	20,709	21,03	0	20,362	20,805	0	24	0	60,4	48	0,38	0,31	-
29.05.2025	1,151	0	20,761	21	0	20,406	20,778	0	24	0	61,1	47,6	0,39	0,33	-
30.05.2025	1,13	0	20,817	21,066	0	20,462	20,842	0	24	0	61	47,8	0,39	0,33	-
31.05.2025	0,767	0	21,53	21,945	0	21,182	21,682	0	24	0	59,3	50,7	0,39	0,34	-
01.06.2025	0,77	0	18,673	18,816	0	18,361	18,596	0	24	0	60,2	50,2	0,39	0,33	-
02.06.2025	1,03	0	19,856	20,01	0	19,517	19,792	0	24	0	60,9	48,3	0,39	0,33	-
03.06.2025	0,377	0	8,134	7,626	0	8,005	7,541	0	24	0	58,4	47,1	0,2	0,17	-
04.06.2025	0,908	0	21,596	21,96	0	21,281	21,746	0	24	0	55,8	45,6	0,32	0,28	-
05.06.2025	0,995	0	19,176	19,188	0	18,849	18,978	0	24	0	61	48,4	0,39	0,33	-
06.06.2025	1,021	0	18,974	19,146	0	18,648	18,94	0	24	0	61,2	48,1	0,39	0,33	-
07.06.2025	0,747	0	17,391	17,517	0	17,098	17,313	0	24	0	60,5	50,1	0,39	0,33	-
08.06.2025	0,74	0	17,65	17,746	0	17,355	17,539	0	24	0	60,3	50,1	0,39	0,33	-
09.06.2025	0,673	0	27,736	28,494	0	27,375	28,204	0	24	0	52,5	46,7	0,34	0,29	-
10.06.2025	1,048	0	18,057	18,064	0	17,741	17,872	0	24	0	61,8	47,7	0,43	0,3	-
11.06.2025	1,063	0	18,298	18,24	0	17,977	18,047	0	24	0	61,8	47,7	0,41	0,31	-
12.06.2025	0,77	0	16,562	16,659	0	16,279	16,466	0	24	0	61,1	49,8	0,41	0,3	-
13.06.2025	0,774	0	16,663	16,775	0	16,378	16,582	0	24	0	61	49,7	0,41	0,3	-
14.06.2025	0,749	0	16,354	16,535	0	16,075	16,343	0	24	0	60,9	49,8	0,41	0,3	-
15.06.2025	0,736	0	16,202	16,374	0	15,926	16,185	0	24	0	60,9	49,9	0,41	0,3	-
16.06.2025	0,99	0	17,615	17,83	0	17,308	17,638	0	24	0	61,7	48,1	0,42	0,3	-
17.06.2025	1,044	0	18,274	18,497	0	17,953	18,299	0	24	0	61,9	48	0,41	0,3	-
18.06.2025	1,031	0	18,089	18,278	0	17,772	18,081	0	24	0	61,9	48,1	0,41	0,29	-
19.06.2025	1,024	0	18,13	18,319	0	17,811	18,12	0	24	0	61,9	48,2	0,42	0,3	-
20.06.2025	1,063	0	18,361	18,507	0	18,037	18,308	0	24	0	62	48	0,41	0,3	-
Итого:	34,753	0	613,832	617,612	0	603,25	611,102	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,301														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2099,296	25040,632	24492,617	0	24479,14	24202,316	0	8912	2
20.06.2025	2134,049	25654,464	25110,229	0	25082,39	24813,419	0	9656	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 12:48:15